

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 131, лит. В	Договор:	32791.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 131, лит. В	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	102550
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.133	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:			Режим (схема):		
Вычислитель:	СПТ940 № 2282	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)		РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60			
Обратный трубопровод (M2)		РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60			
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето:	Qгвс=M3*(h3-hхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,116	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	111,36	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0	
							Gгвс.=	0 Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00		218,42	218,11	0,31	54,26	48,92	5,34	3,50	2,60												1,18
24.03.2025	24,00		218,38	218,05	0,33	53,28	48,08	5,20	3,50	2,60												1,15
25.03.2025	24,00		218,14	217,81	0,33	52,54	47,56	4,98	3,50	2,60												1,10
26.03.2025	24,00		217,81	217,50	0,31	52,97	47,92	5,05	3,50	2,60												1,12
27.03.2025	24,00		217,63	217,32	0,31	52,61	47,63	4,98	3,50	2,60												1,10
28.03.2025	24,00		217,55	217,24	0,31	50,95	46,31	4,64	3,50	2,60												1,03
29.03.2025	24,00		217,47	217,18	0,29	50,97	46,39	4,58	3,50	2,60												1,01
30.03.2025	24,00		217,19	216,91	0,28	51,29	46,72	4,57	3,50	2,60												1,01
31.03.2025	24,00		217,02	216,73	0,29	51,20	46,72	4,48	3,50	2,60												0,99
01.04.2025	24,00	*	215,77	215,43	0,34	51,14	46,68	4,46	3,50	2,60												0,98
02.04.2025	24,00		219,98	219,70	0,28	50,38	46,11	4,27	3,50	2,60												0,95
03.04.2025	24,00		220,05	219,75	0,30	50,46	46,19	4,27	3,50	2,60												0,96
04.04.2025	24,00		222,00	221,81	0,19	51,83	47,26	4,57	3,50	2,60												1,03
05.04.2025	24,00		220,90	220,81	0,09	53,46	48,40	5,06	3,50	2,50												1,12
06.04.2025	24,00		220,92	220,78	0,14	53,67	48,52	5,15	3,50	2,50												1,14
07.04.2025	24,00		220,83	220,67	0,16	53,94	48,72	5,22	3,50	2,50												1,16
08.04.2025	24,00		219,78	219,59	0,19	55,98	50,33	5,65	3,50	2,50												1,25
09.04.2025	24,00		219,66	219,47	0,19	55,86	50,32	5,54	3,50	2,50												1,23
10.04.2025	24,00		219,61	219,41	0,20	55,87	50,22	5,65	3,50	2,50												1,25
11.04.2025	24,00		219,22	219,04	0,18	56,02	50,29	5,73	3,50	2,60												1,27
12.04.2025	24,00		218,82	218,68	0,14	55,13	49,54	5,59	3,40	2,50												1,23
13.04.2025	24,00		218,72	218,63	0,09	53,61	48,45	5,16	3,40	2,50												1,13
14.04.2025	24,00		217,91	217,74	0,17	50,86	46,39	4,47	3,50	2,60												0,98
15.04.2025	24,00		218,90	218,60	0,30	46,92	43,24	3,68	3,50	2,50												0,82
16.04.2025	24,00	*	219,17	218,83	0,34	44,96	41,67	3,29	3,50	2,50												0,74
17.04.2025	24,00	*	219,81	219,52	0,29	44,38	41,26	3,12	3,50	2,50												0,70
18.04.2025	24,00	*	219,33	219,14	0,19	44,64	41,55	3,09	3,50	2,50												0,69
19.04.2025	24,00	*	215,06	214,88	0,18	45,02	41,93	3,09	3,40	2,60												0,67
20.04.2025	24,00	*	214,95	214,64	0,31	43,79	40,74	3,05	3,40	2,60												0,67
21.04.2025	24,00	*	215,23	215,08	0,15	44,21	41,01	3,20	3,50	2,60												0,70
22.04.2025	24,00		216,28	216,20	0,08	45,07	41,71	3,36	3,50	2,60												0,73
Среднее	24,00		218,47	218,23	0,23	50,88	46,35	4,53	3,49	2,56												1,00
Итого	744,00		6772,51	6765,25	7,26																	31,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	36864	38279,00						135,83	3799,70
23.04.2025	43855,1	45262,50						168,12	4561,85

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,33 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 31,09 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd35be3fbff

26.04.25 10:27 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

28.04.25 10:16 (MSK) Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D