

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 145, лит. А	Договор:	37699.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 145, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	128312
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.133	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	06.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7-04 № 206903	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,48	72	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,48	72	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,253	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 242,88	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		281,91	281,91	0,00	54,30	43,80	10,50	6,80	4,90												2,96
24.03.2025	24,00		281,72	281,72	0,00	53,28	43,11	10,17	6,80	4,90												2,87
25.03.2025	24,00		282,13	282,13	0,00	52,57	42,68	9,89	6,80	4,90												2,80
26.03.2025	24,00		282,03	282,03	0,00	53,01	43,05	9,96	6,80	4,90												2,82
27.03.2025	24,00		282,26	282,26	0,00	52,59	42,80	9,79	6,80	4,90												2,77
28.03.2025	24,00		281,99	281,99	0,00	50,96	41,75	9,21	6,80	4,90												2,60
29.03.2025	24,00		281,40	281,40	0,00	51,01	41,92	9,09	6,80	4,90												2,56
30.03.2025	24,00		281,04	281,04	0,00	51,33	42,27	9,06	6,80	4,90												2,55
31.03.2025	24,00		280,57	280,57	0,00	51,21	42,32	8,89	6,80	4,90												2,50
01.04.2025	24,00		281,76	281,76	0,00	51,21	42,37	8,84	6,80	4,90												2,50
02.04.2025	24,00		288,03	288,03	0,00	50,31	41,88	8,43	6,80	4,90												2,44
03.04.2025	24,00		283,63	283,63	0,00	50,57	41,98	8,59	6,80	4,90												2,44
04.04.2025	24,00		283,72	283,72	0,00	51,92	42,70	9,22	6,80	4,90												2,62
05.04.2025	24,00		279,11	279,11	0,00	53,52	43,59	9,93	6,80	4,90												2,78
06.04.2025	24,00		275,93	275,93	0,00	53,68	43,73	9,95	6,80	4,90												2,76
07.04.2025	24,00		273,24	273,24	0,00	54,02	43,85	10,17	6,80	4,90												2,78
08.04.2025	24,00		269,57	269,57	0,00	56,07	45,09	10,98	6,80	4,90												2,97
09.04.2025	24,00		268,20	268,20	0,00	55,88	44,97	10,91	6,80	4,90												2,93
10.04.2025	24,00		266,65	266,65	0,00	55,93	44,76	11,17	6,80	4,90												2,98
11.04.2025	24,00		265,47	265,47	0,00	56,06	44,69	11,37	6,80	4,90												3,02
12.04.2025	24,00		263,83	263,83	0,00	55,12	44,01	11,11	6,80	4,90												2,94
13.04.2025	24,00		262,34	262,34	0,00	53,58	43,23	10,35	6,80	4,90												2,72
14.04.2025	24,00		262,53	262,53	0,00	50,69	41,56	9,13	6,80	4,90												2,40
15.04.2025	24,00		262,61	262,61	0,00	46,88	39,07	7,81	6,80	4,90												2,06
16.04.2025	24,00		262,99	262,99	0,00	44,92	37,87	7,05	6,80	4,90												1,86
17.04.2025	24,00		262,85	262,85	0,00	44,38	37,59	6,79	6,80	4,90												1,79
18.04.2025	24,00		280,59	280,59	0,00	44,66	38,29	6,37	6,80	4,90												1,80
19.04.2025	24,00	*	193,98	193,98	0,00	45,09	39,05	6,04	6,80	4,90												1,18
20.04.2025	24,00		287,13	287,13	0,00	43,78	37,72	6,06	6,80	4,90												1,75
21.04.2025	24,00		285,51	285,51	0,00	44,25	37,89	6,36	6,80	4,90												1,83
22.04.2025	24,00		286,18	286,18	0,00	45,07	38,39	6,68	6,80	4,90												1,92
Среднее	24,00		273,58	273,58	0,00	50,90	41,87	9,03	6,80	4,90												2,48
Итого	744,00		8480,90	8480,90	0,00																	76,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	248313	248477,00						2490,10	27595,00
23.04.2025	257076	257240,00						2569,96	28355,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,33 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 76,9 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.04.25 10:27 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
28.04.25 10:16 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd35be3fbff

Представитель теплоснабжающей организации