

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 15, лит. А	Договор:	40163.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 15, лит. А ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	142104
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	30.07.2025	Режим (схема):	ОП: А32-00;		
Вычислитель:	ТСРВ-026М № 1600229	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-40	0,181	45,28	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6		
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-40	0,181	45,28	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1907	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 183,072	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		130,28	130,43	-0,15	50,24	41,13	9,11	3,90	3,20												1,18
24.03.2025	24,00		130,34	130,49	-0,15	50,92	41,61	9,31	3,90	3,20												1,21
25.03.2025	24,00		129,87	130,07	-0,20	49,11	40,49	8,62	3,90	3,20												1,11
26.03.2025	24,00		129,74	130,08	-0,34	49,40	40,67	8,73	3,90	3,20												1,12
27.03.2025	24,00		129,98	130,35	-0,37	50,00	41,19	8,81	3,90	3,20												1,13
28.03.2025	24,00		130,24	130,40	-0,16	46,94	39,24	7,70	3,90	3,20												1,00
29.03.2025	24,00		130,17	130,38	-0,21	44,94	38,03	6,91	3,90	3,20												0,89
30.03.2025	24,00		130,35	130,68	-0,33	44,17	37,62	6,55	3,90	3,20												0,84
31.03.2025	24,00		130,44	130,80	-0,36	44,13	37,68	6,45	3,90	3,20												0,83
01.04.2025	24,00		130,29	130,66	-0,37	43,96	37,56	6,40	3,90	3,20												0,82
02.04.2025	24,00		130,04	130,36	-0,32	45,54	38,58	6,96	3,90	3,20												0,89
03.04.2025	24,00		130,17	130,34	-0,17	44,50	37,99	6,51	3,90	3,20												0,84
04.04.2025	24,00		129,90	129,82	0,08	48,06	40,03	8,03	3,90	3,20												1,05
05.04.2025	24,00		129,84	129,66	0,18	54,64	44,31	10,33	3,90	3,20												1,35
06.04.2025	24,00		130,19	129,69	0,50	53,70	43,69	10,01	3,90	3,20												1,32
07.04.2025	24,00		130,64	130,02	0,62	52,40	42,85	9,55	3,90	3,20												1,27
08.04.2025	24,00	*	130,68	129,97	0,71	53,10	43,27	9,83	3,90	3,20												1,31
09.04.2025	24,00		130,16	129,54	0,62	53,87	43,72	10,15	3,90	3,20												1,35
10.04.2025	24,00		130,82	129,90	0,92	56,01	45,09	10,92	3,90	3,20												1,47
11.04.2025	24,00		130,56	129,67	0,89	55,54	44,71	10,83	3,90	3,20												1,45
12.04.2025	24,00		130,69	129,78	0,91	55,68	44,75	10,93	3,90	3,20												1,47
13.04.2025	24,00	*	130,08	129,21	0,87	47,11	39,34	7,77	3,90	3,20												1,05
14.04.2025	24,00		129,60	128,70	0,90	45,40	38,27	7,13	3,90	3,20												0,96
15.04.2025	24,00		131,78	130,95	0,83	43,37	37,13	6,24	3,90	3,20												0,85
16.04.2025	24,00		131,66	130,75	0,91	44,12	37,84	6,28	3,90	3,20												0,86
17.04.2025	24,00		132,00	130,75	1,25	43,37	37,45	5,92	3,90	3,20												0,83
18.04.2025	24,00		131,92	130,55	1,37	43,36	37,60	5,76	3,90	3,20												0,81
19.04.2025	24,00		132,16	130,56	1,60	43,35	37,80	5,55	3,90	3,20												0,80
20.04.2025	24,00		132,43	130,47	1,96	44,77	38,51	6,26	3,90	3,20												0,91
21.04.2025	24,00		132,04	129,99	2,05	45,07	38,53	6,54	3,90	3,20												0,94
22.04.2025	24,00		132,30	129,56	2,74	45,06	38,55	6,51	3,90	3,20												0,97
Среднее	24,00		130,69	130,15	0,54	48,12	40,17	7,95	3,90	3,20												1,06
Итого	744,00		4051,36	4034,58	16,78																	32,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	164275	171536,00						1606,27	48432,00
23.04.2025	168456	175701,00						1640,39	49200,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,33 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 32,88 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета энергии (от абонента)

Идентификатор: fb3df15a-ae6f-4774-9a19-d5fa1b1e7c78

26.04.25 10:26 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:18 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

/ /