

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 215, лит. А				Договор:	38385.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 215, лит. А				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	132583			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема									график:	150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до:					Режим (схема):				
Вычислитель: СПТ941.20 № 94521					расходомер: Gmin=					Gmax=					Термопреобр.: Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)					PC20-6 0,04					6					КТПТР-05 СДВ-И-1,60				
Обратный трубопровод (M2)					PC20-6 0,04					6					КТПТР-05 СДВ-И-1,60				
Подающий ГВС (M3)					PC20-6 0,04					6					ТПТ-15-2				
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,092 Qвент.= 0					Qтех.= 0					Qтех.гвс.= 0 Qгвс.= 0,04				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср.= 0 Qгвс.ср.= 0,0182				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 27,6 Gвент.= 0					Gтех.= 0					Gтех.гвс.= 0 Gгвс.= 7,28 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00	*	38,34	35,68	2,66	72,88	43,32	29,56			38,34	35,68	2,66	39,26	36,00	3,26		72,88	43,32			1,25
24.03.2025	24,00	*	38,61	35,83	2,78	71,26	42,55	28,71			38,61	35,83	2,78	39,50	36,14	3,36		71,26	42,55			1,23
25.03.2025	24,00	*	29,31	28,49	0,82	79,17	42,92	36,25			29,31	28,49	0,82	30,15	28,75	1,40		79,17	42,92			1,10
26.03.2025	24,00	*	37,44	37,19	0,25	71,00	42,68	28,32			37,44	37,19	0,25	38,30	37,51	0,79		71,00	42,68			1,07
27.03.2025	24,00	*	37,05	34,90	2,15	70,23	41,59	28,64			37,05	34,90	2,15	37,88	35,19	2,69		70,23	41,59			1,15
28.03.2025	24,00	*	39,05	35,87	3,18	69,70	40,51	29,19			39,05	35,87	3,18	39,92	36,15	3,77		69,70	40,51			1,27
29.03.2025	24,00	*	39,72	36,86	2,86	70,15	41,64	28,51			39,72	36,86	2,86	40,61	37,17	3,44		70,15	41,64			1,25
30.03.2025	24,00	*	40,04	36,70	3,34	69,48	42,99	26,49			40,04	36,70	3,34	40,92	37,02	3,90		69,48	42,99			1,21
31.03.2025	24,00	*	39,73	36,72	3,01	68,84	43,00	25,84			39,73	36,72	3,01	40,59	37,04	3,55		68,84	43,00			1,16
01.04.2025	24,00	*	39,71	37,09	2,62	69,16	42,52	26,64			39,71	37,09	2,62	40,58	37,41	3,17		69,16	42,52			1,17
02.04.2025	24,00	*	39,77	36,77	3,00	69,08	42,03	27,05			39,77	36,77	3,00	40,64	37,08	3,56		69,08	42,03			1,20
03.04.2025	24,00	*	40,25	37,13	3,12	69,02	41,92	27,10			40,25	37,13	3,12	41,12	37,45	3,67		69,02	41,92			1,22
04.04.2025	24,00	*	38,96	36,34	2,62	70,32	40,58	29,74			38,96	36,34	2,62	39,84	36,63	3,21		70,32	40,58			1,27
05.04.2025	24,00	*	37,64	34,70	2,94	72,81	30,68	42,13			37,64	34,70	2,94	38,54	34,86	3,68		72,81	30,68			1,68
06.04.2025	24,00	*	38,06	35,14	2,92	74,42	38,32	36,10			38,06	35,14	2,92	39,01	35,39	3,62		74,42	38,32			1,49
07.04.2025	24,00	*	38,47	35,54	2,93	75,32	41,57	33,75			38,47	35,54	2,93	39,46	35,84	3,62		75,32	41,57			1,42
08.04.2025	24,00	*	38,69	36,13	2,56	77,48	37,13	40,35			38,69	36,13	2,56	39,74	36,37	3,37		77,48	37,13			1,66
09.04.2025	24,00	*	38,38	36,08	2,30	76,59	45,90	30,69			38,38	36,08	2,30	39,40	36,45	2,95		76,59	45,90			1,29
10.04.2025	24,00	*	37,67	35,31	2,36	77,10	44,86	32,24			37,67	35,31	2,36	38,68	35,65	3,03		77,10	44,86			1,32
11.04.2025	24,00	*	38,04	35,38	2,66	76,94	44,81	32,13			38,04	35,38	2,66	39,06	35,72	3,34		76,94	44,81			1,34
12.04.2025	24,00	*	37,42	34,67	2,75	75,85	43,72	32,13			37,42	34,67	2,75	38,39	34,99	3,40		75,85	43,72			1,32
13.04.2025	24,00	*	39,59	36,62	2,97	73,58	45,22	28,36			39,59	36,62	2,97	40,56	36,98	3,58		73,58	45,22			1,26
14.04.2025	24,00	*	39,84	37,16	2,68	70,91	44,70	26,21			39,84	37,16	2,68	40,76	37,51	3,25		70,91	44,70			1,17
15.04.2025	24,00	*	40,07	37,35	2,72	71,14	46,51	24,63			40,07	37,35	2,72	40,99	37,74	3,25		71,14	46,51			1,11
16.04.2025	24,00	*	39,83	37,12	2,71	71,25	47,33	23,92			39,83	37,12	2,71	40,75	37,52	3,23		71,25	47,33			1,08
17.04.2025	24,00	*	40,31	37,77	2,54	71,21	47,47	23,74			40,31	37,77	2,54	41,25	38,18	3,07		71,21	47,47			1,08
18.04.2025	24,00	*	40,63	37,93	2,70	72,12	48,56	23,56			40,63	37,93	2,70	41,59	38,36	3,23		72,12	48,56			1,09
19.04.2025	24,00	*	41,44	38,17	3,27	71,04	49,21	21,83			41,44	38,17	3,27	42,39	38,61	3,78		71,04	49,21			1,07
20.04.2025	24,00	*	40,44	37,60	2,84	70,57	47,45	23,12			40,44	37,60	2,84	41,36	38,00	3,36		70,57	47,45			1,07
21.04.2025	24,00	*	40,50	37,40	3,10	71,00	47,19	23,81			40,50	37,40	3,10	41,42	37,80	3,62		71,00	47,19			1,11
22.04.2025	24,00	*	40,23	37,43	2,80	71,30	46,94	24,36			40,23	37,43	2,80	41,16	37,82	3,34		71,30	46,94			1,11
Среднее	24,00		38,88	36,23	2,65	72,29	43,41	28,87			38,88	36,23	2,65	39,80	36,56	3,24		72,29	43,41			1,23
Итого	744,00		1205,23	1123,07	82,16						1205,23	1123,07	82,16	1233,82	1133,33	100,49						38,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	15933,1	14987,10	15933,10	14987,10	16372,80	15171,40		979,98	8255,05
23.04.2025	17176,3	16144,90	17176,30	16144,90	17645,50	16339,70		1059,02	8968,46

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 37,99 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 100,49 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.04.25 10:27 (MSK)

28.04.25 10:16 (MSK)

Ответственный оператор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd35be3fbff

Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd35be3fbff

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D