

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 289, к. 2, лит. А	Договор:	36952.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	126837
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	16.07.2025	Режим (схема):	ОП: A23-12; МП: A23-12;		
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 140159	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6		
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6		
Подающий ГВС (М3)	ЭРСВ-440ЛВ-20	0,045	11,32	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,279	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1155		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0525		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 83,7	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00	*	87,91	81,17	6,74	71,87	45,24	26,63	7,40	4,20	7,99		7,99	8,18		8,18		70,00		7,40		2,65
24.03.2025	24,00	*	88,90	81,67	7,23	70,30	44,70	25,60	7,50	4,20	8,48		8,48	8,66		8,66		68,80		7,40		2,60
25.03.2025	24,00	*	31,91	30,25	1,66	49,38	34,62	14,76	3,10	4,20	2,17		2,17	2,22		2,22		46,74		3,10		1,06
26.03.2025	24,00	*	58,64	52,33	6,31	49,35	33,63	15,72	4,80	4,20	7,30		7,30	7,45		7,45		49,10		4,80		1,80
27.03.2025	24,00	*	90,36	83,88	6,48	69,24	44,67	24,57	7,40	4,20	7,63		7,63	7,79		7,79		67,95		7,40		2,51
28.03.2025	24,00	*	90,74	84,31	6,43	68,73	44,67	24,06	7,40	4,20	7,54		7,54	7,70		7,70		67,09		7,40		2,48
29.03.2025	24,00	*	91,24	84,54	6,70	69,30	45,49	23,81	7,40	4,20	7,75		7,75	7,92		7,92		67,39		7,40		2,48
30.03.2025	24,00	*	93,57	84,92	8,65	68,60	45,52	23,08	7,40	4,20	9,72		9,72	9,93		9,93		66,78		7,30		2,56
31.03.2025	24,00	*	90,28	83,57	6,71	68,03	45,47	22,56	7,40	4,20	7,73		7,73	7,89		7,89		66,66		7,40		2,35
01.04.2025	24,00	*	91,29	84,44	6,85	68,39	45,81	22,58	7,50	4,20	7,88		7,88	8,04		8,04		66,86		7,50		2,38
02.04.2025	24,00	*	91,47	84,15	7,32	68,28	45,75	22,53	7,40	4,20	8,31		8,31	8,49		8,49		66,70		7,40		2,40
03.04.2025	24,00	*	92,67	84,87	7,80	68,26	45,97	22,29	7,50	4,20	8,82		8,82	9,00		9,00		66,11		7,50		2,43
04.04.2025	24,00	*	89,44	83,03	6,41	69,57	46,05	23,52	7,40	4,20	7,43		7,43	7,59		7,59		68,26		7,40		2,40
05.04.2025	24,00	*	89,09	82,18	6,91	72,09	46,51	25,58	7,40	4,20	8,02		8,02	8,20		8,20		70,60		7,30		2,61
06.04.2025	24,00	*	90,17	82,33	7,84	73,68	47,12	26,56	7,40	4,20	8,96		8,96	9,18		9,18		71,80		7,40		2,77
07.04.2025	24,00	*	89,58	82,36	7,22	74,49	47,26	27,23	7,30	4,20	8,35		8,35	8,56		8,56		71,95		7,30		2,79
08.04.2025	24,00	*	89,04	83,20	5,84	76,72	48,00	28,72	7,40	4,20	7,06		7,06	7,24		7,24		74,81		7,40		2,84
09.04.2025	24,00	*	89,96	82,94	7,02	75,78	47,56	28,22	7,40	4,20	8,21		8,21	8,42		8,42		73,58		7,40		2,88
10.04.2025	24,00	*	89,37	82,90	6,47	76,29	47,47	28,82	7,50	4,20	7,82		7,82	8,02		8,02		74,79		7,40		2,89
11.04.2025	24,00	*	89,62	83,19	6,43	76,09	47,33	28,76	7,50	4,20	7,85		7,85	8,05		8,05		74,51		7,40		2,89
12.04.2025	24,00	*	89,42	82,51	6,91	75,06	46,69	28,37	7,40	4,20	8,33		8,33	8,54		8,54		73,37		7,40		2,86
13.04.2025	24,00	*	91,01	83,60	7,41	72,83	46,30	26,53	7,40	4,20	8,85		8,85	9,05		9,05		71,27		7,40		2,76
14.04.2025	24,00	*	92,05	83,81	8,24	70,10	45,50	24,60	7,50	4,20	9,63		9,63	9,84		9,84		68,33		7,50		2,65
15.04.2025	24,00	*	88,12	82,27	5,85	70,38	46,10	24,28	7,40	4,20	7,12		7,12	7,28		7,28		68,41		7,40		2,41
16.04.2025	24,00	*	88,90	81,98	6,92	70,52	46,56	23,96	7,40	4,20	8,28		8,28	8,46		8,46		69,19		7,40		2,46
17.04.2025	24,00	*	89,64	83,34	6,30	70,45	47,18	23,27	7,50	4,20	7,61		7,61	7,78		7,78		68,50		7,50		2,39
18.04.2025	24,00	*	89,43	83,12	6,31	71,38	47,88	23,50	7,50	4,20	7,64		7,64	7,82		7,82		69,33		7,50		2,41
19.04.2025	24,00	*	90,88	83,73	7,15	70,36	48,29	22,07	7,50	4,20	8,59		8,59	8,78		8,78		69,09		7,50		2,36
20.04.2025	24,00	*	90,58	83,29	7,29	69,94	47,52	22,42	7,40	4,20	8,74		8,74	8,93		8,93		68,78		7,40		2,38
21.04.2025	24,00	*	88,60	82,88	5,72	70,36	47,50	22,86	7,40	4,20	7,12		7,12	7,28		7,28		68,43		7,40		2,30
22.04.2025	24,00	*	88,70	83,19	5,51	70,61	47,24	23,37	7,50	4,20	6,95		6,95	7,11		7,11		68,42		7,50		2,34
Среднее	24,00		87,18	80,51	6,67	69,88	45,66	24,22	7,21	4,20	7,87		7,87	8,05		8,05		68,18		7,19		2,49
Итого	744,00		2702,58	2495,95	206,63						243,88		243,88	249,40		249,40						77,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.03.2025	198750	180656,00	17709,90		18104,50			7406,09	53925,70
23.04.2025	201365	183070,00	17945,80		18345,80			7497,18	54645,70

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 76,51 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 249,4 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,58 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя Абонент

Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd35be3fbff

26.04.25 10:27 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

28.04.25 10:16 (MSK) Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D