

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 1, лит. А			Договор:	27080.046.6		Телефон:		Узел учета:	Общий	
Адрес:	Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 1, лит. А			Строит.адрес:					Код УУТЭ:	78745	
Обслуживающая организация:				Телефон:							
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	150/70
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:		10.09.2025	
Вычислитель:				расходомер:				Gmin=		Gmax=	
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ				0,067		30	
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ				0,067		30	
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ				0,027		12	
Циркуляционный ГВС (M4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:				зима:				Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето:	
								Qгвс=M3*(h3-hxв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.=		0,15		Qвент.=		0	
				Qтех.=		0		Qтех.гвс=		0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qот.=		0		Qтех.гвс.ср		0	
				Qтех.=		0		Gгвс.=		0,093	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.=		45		Gвент.=		0	
				Gтех.=		0		Gтех.гвс=		0	
				Gгвс.=		20,4		Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00		80,17	73,27	6,90	70,81	48,04	22,77	7,80	4,90	6,84		6,84	6,99		6,99		70,22		5,80		2,16
24.03.2025	24,00		80,85	73,40	7,45	69,32	47,44	21,88	7,80	4,90	7,35		7,35	7,53		7,53		68,86		5,80		2,13
25.03.2025	24,00	*	62,32	60,19	2,13	76,39	48,97	27,42	7,80	4,90	1,71		1,71	1,75		1,75		74,59		5,80		1,81
26.03.2025	24,00	*	77,84	72,24	5,60	68,85	47,13	21,72	7,80	4,90	5,21		5,21	5,30		5,30		68,12		5,80		1,96
27.03.2025	24,00		79,19	72,78	6,41	68,12	47,19	20,93	7,80	4,90	6,11		6,11	6,26		6,26		67,46		5,80		1,96
28.03.2025	24,00		79,65	73,27	6,38	68,08	47,17	20,91	7,80	4,90	5,99		5,99	6,16		6,16		67,82		5,80		1,97
29.03.2025	24,00		81,22	73,64	7,58	68,75	47,90	20,85	7,80	4,90	7,43		7,43	7,60		7,60		68,39		5,80		2,06
30.03.2025	24,00	*	77,51	70,42	7,09	67,96	47,72	20,24	7,80	4,90	6,88		6,88	7,04		7,04		67,67		5,80		1,91
31.03.2025	24,00		79,66	73,52	6,14	67,42	47,58	19,84	7,80	4,90	5,83		5,83	5,94		5,94		67,03		5,80		1,87
01.04.2025	24,00	*	80,61	73,95	6,66	67,81	47,80	20,01	7,80	4,90	6,33		6,33	6,46		6,46		67,67		5,80		1,94
02.04.2025	24,00	*	80,54	73,96	6,58	67,69	47,76	19,93	7,80	4,90	6,23		6,23	6,36		6,36		67,31		5,80		1,92
03.04.2025	24,00		81,45	73,97	7,48	67,68	47,86	19,82	7,80	4,90	7,22		7,22	7,35		7,35		67,21		5,80		1,98
04.04.2025	24,00	*	79,13	72,93	6,20	68,98	47,93	21,05	7,80	4,90	5,72		5,72	5,87		5,87		68,56		5,80		1,96
05.04.2025	24,00	*	79,21	72,19	7,02	71,43	48,61	22,82	7,80	4,90	6,61		6,61	6,78		6,78		71,13		5,80		2,15
06.04.2025	24,00	*	80,72	72,34	8,38	72,94	49,33	23,61	7,80	4,90	8,08		8,08	8,27		8,27		72,46		5,80		2,32
07.04.2025	24,00	*	79,35	72,40	6,95	73,80	49,51	24,29	7,80	4,90	6,56		6,56	6,74		6,74		73,53		5,80		2,28
08.04.2025	24,00	*	79,37	72,93	6,44	76,00	50,59	25,41	7,80	4,90	5,96		5,96	6,12		6,12		75,54		5,80		2,35
09.04.2025	24,00	*	79,61	73,10	6,51	75,10	50,31	24,79	7,80	4,90	5,99		5,99	6,15		6,15		74,75		5,80		2,31
10.04.2025	24,00	*	79,68	72,86	6,82	75,59	50,19	25,40	7,80	4,90	6,39		6,39	6,55		6,55		75,19		5,80		2,37
11.04.2025	24,00	*	80,03	72,71	7,32	75,41	49,90	25,51	7,80	4,90	6,84		6,84	7,03		7,03		75,00		5,80		2,41
12.04.2025	24,00	*	79,04	72,29	6,75	74,34	49,44	24,90	7,80	4,90	6,32		6,32	6,50		6,50		73,43		5,80		2,30
13.04.2025	24,00	*	80,06	73,05	7,01	72,11	49,04	23,07	7,80	4,90	6,67		6,67	6,83		6,83		71,18		5,80		2,19
14.04.2025	24,00	*	80,63	73,72	6,91	69,56	48,07	21,49	7,80	4,90	6,54		6,54	6,70		6,70		69,33		5,80		2,07
15.04.2025	24,00	*	79,53	73,08	6,45	69,79	48,80	20,99	7,80	4,90	6,13		6,13	6,24		6,24		69,38		5,80		1,99
16.04.2025	24,00	*	79,39	72,44	6,95	69,90	49,08	20,82	7,80	4,90	6,68		6,68	6,84		6,84		69,52		5,80		2,00
17.04.2025	24,00	*	80,29	73,14	7,15	69,90	49,32	20,58	7,80	4,90	6,79		6,79	6,96		6,96		69,72		5,80		2,01
18.04.2025	24,00	*	79,07	73,15	5,92	70,77	50,12	20,65	7,80	4,90	5,41		5,41	5,53		5,53		70,45		5,80		1,93
19.04.2025	24,00	*	80,19	73,29	6,90	69,77	50,17	19,60	7,80	4,90	6,53		6,53	6,69		6,69		69,40		5,80		1,92
20.04.2025	24,00	*	79,19	73,03	6,16	69,38	49,40	19,98	7,80	4,90	5,78		5,78	5,91		5,91		69,22		5,80		1,89
21.04.2025	24,00	*	78,54	72,99	5,55	69,71	49,25	20,46	7,80	4,90	5,09		5,09	5,20		5,20		68,99		5,80		1,88
22.04.2025	24,00	*	80,55	73,08	7,47	70,05	49,13	20,92	7,80	4,90	7,17		7,17	7,33		7,33		69,98		5,80		2,06
Среднее	24,00		79,18	72,56	6,62	70,76	48,73	22,02	7,80	4,90	6,27		6,27	6,42		6,42		70,29		5,80		2,07
Итого	744,00		2454,59	2249,33	205,26						194,39		194,39	198,98		198,98						64,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	36801,1	33755,50	3492,03		3570,52			1176,47	14656,00
23.04.2025	39335,1	36077,50	3693,07		3776,31			1256,76	15423,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 63,48 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 198,98 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,58 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет теплоносителя (от абонента)

Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd35be3fbff

26.04.25

10:27 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:16 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

28.04.25

10:16 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D