

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 291-3
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Обуховской обороны, 291-3
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №102367		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 2.82	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						Общее теплототр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										Гкал	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподл	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.03.25	24,00	-	75,56	66,98	8,58	70,90	45,41	25,49	0,78	0,49	8,04	-	8,04	8,21	-	8,21	-	70,49	-	0,59	-	2,32
24.03.25	24,00	-	76,10	67,22	8,88	69,38	44,89	24,49	0,78	0,49	8,34	-	8,34	8,52	-	8,52	-	68,82	-	0,59	-	2,27
25.03.25	24,00	-	59,72	57,45	2,27	76,53	46,95	29,58	0,78	0,49	1,58	-	1,58	1,63	-	1,63	-	77,67	-	0,59	-	1,87
26.03.25	24,00	-	74,01	67,82	6,19	68,96	44,84	24,12	0,78	0,49	5,55	-	5,55	5,68	-	5,68	-	68,42	-	0,59	-	2,07
27.03.25	24,00	-	73,95	66,36	7,59	68,20	44,25	23,95	0,78	0,49	7,08	-	7,08	7,24	-	7,24	-	67,63	-	0,59	-	2,11
28.03.25	24,00	-	74,84	67,11	7,73	68,25	44,36	23,89	0,78	0,49	7,25	-	7,25	7,42	-	7,42	-	68,01	-	0,59	-	2,13
29.03.25	24,00	-	74,95	67,69	7,26	68,98	45,20	23,78	0,78	0,49	6,71	-	6,71	6,85	-	6,85	-	68,66	-	0,59	-	2,11
30.03.25	24,00	-	72,28	64,69	7,59	68,17	45,12	23,05	0,78	0,49	7,14	-	7,14	7,28	-	7,28	-	67,88	-	0,59	-	2,01
31.03.25	24,00	-	75,04	67,38	7,66	67,63	45,09	22,54	0,78	0,49	7,10	-	7,10	7,26	-	7,26	-	67,24	-	0,59	-	2,04
01.04.25	24,00	-	74,91	67,93	6,98	68,01	45,44	22,57	0,78	0,49	6,39	-	6,39	6,52	-	6,52	-	67,78	-	0,59	-	2,01
02.04.25	24,00	-	75,39	67,96	7,43	67,89	45,37	22,52	0,78	0,49	6,89	-	6,89	7,00	-	7,00	-	67,57	-	0,59	-	2,04
03.04.25	24,00	-	75,08	68,19	6,89	67,88	45,61	22,27	0,78	0,49	6,35	-	6,35	6,48	-	6,48	-	67,43	-	0,59	-	1,99
04.04.25	24,00	-	73,93	67,03	6,90	69,19	45,76	23,43	0,78	0,49	6,34	-	6,34	6,45	-	6,45	-	68,58	-	0,59	-	2,05
05.04.25	24,00	-	73,50	66,40	7,10	71,72	46,19	25,53	0,78	0,49	6,48	-	6,48	6,65	-	6,65	-	71,61	-	0,59	-	2,21
06.04.25	24,00	-	74,99	66,79	8,20	73,20	46,86	26,34	0,78	0,49	7,67	-	7,67	7,85	-	7,85	-	72,66	-	0,59	-	2,36
07.04.25	24,00	-	73,20	66,60	6,60	74,09	47,15	26,94	0,78	0,49	6,02	-	6,02	6,16	-	6,16	-	73,83	-	0,59	-	2,29
08.04.25	24,00	-	74,28	67,16	7,12	76,31	48,19	28,12	0,78	0,49	6,59	-	6,59	6,74	-	6,74	-	75,98	-	0,59	-	2,44
09.04.25	24,00	-	74,55	67,33	7,22	75,38	47,83	27,55	0,78	0,49	6,67	-	6,67	6,83	-	6,83	-	74,91	-	0,59	-	2,40
10.04.25	24,00	-	74,14	67,16	6,98	75,87	47,65	28,22	0,78	0,49	6,36	-	6,36	6,53	-	6,53	-	75,36	-	0,59	-	2,43
11.04.25	24,00	-	73,25	67,14	6,11	75,69	47,40	28,29	0,78	0,49	5,47	-	5,47	5,61	-	5,61	-	75,07	-	0,59	-	2,37
12.04.25	24,00	-	73,11	66,62	6,49	74,63	46,69	27,94	0,78	0,49	5,82	-	5,82	5,99	-	5,99	-	73,81	-	0,59	-	2,35
13.04.25	24,00	-	76,23	67,43	8,80	72,35	46,42	25,93	0,78	0,49	8,24	-	8,24	8,44	-	8,44	-	71,56	-	0,59	-	2,39
14.04.25	24,00	-	76,37	68,04	8,33	69,84	45,65	24,19	0,78	0,49	7,76	-	7,76	7,94	-	7,94	-	69,93	-	0,59	-	2,23
15.04.25	24,00	-	74,47	67,43	7,04	70,02	46,38	23,64	0,78	0,49	6,47	-	6,47	6,60	-	6,60	-	69,76	-	0,59	-	2,09
16.04.25	24,00	-	73,96	66,89	7,07	70,11	46,65	23,46	0,78	0,49	6,47	-	6,47	6,58	-	6,58	-	69,66	-	0,59	-	2,07
17.04.25	24,00	-	74,68	67,69	6,99	70,12	47,00	23,12	0,78	0,49	6,40	-	6,40	6,53	-	6,53	-	69,97	-	0,59	-	2,06
18.04.25	24,00	-	74,48	67,56	6,92	70,99	47,77	23,22	0,78	0,49	6,38	-	6,38	6,51	-	6,51	-	70,65	-	0,59	-	2,06
19.04.25	24,00	-	74,83	67,88	6,95	69,97	47,85	22,12	0,78	0,49	6,37	-	6,37	6,52	-	6,52	-	69,62	-	0,59	-	1,99
20.04.25	24,00	-	75,93	67,49	8,44	69,63	46,87	22,76	0,78	0,49	7,94	-	7,94	8,13	-	8,13	-	69,69	-	0,59	-	2,13
21.04.25	24,00	-	73,94	67,34	6,60	69,93	46,86	23,07	0,78	0,49	6,02	-	6,02	6,18	-	6,18	-	69,30	-	0,59	-	2,02
22.04.25	24,00	-	74,66	67,72	6,94	70,26	46,79	23,47	0,78	0,49	6,44	-	6,44	6,56	-	6,56	-	70,02	-	0,59	-	2,08
Среднее	24,00	-	74,08	66,92	7,16	70,97	46,27	24,70	0,78	0,49	6,59	-	6,59	6,74	-	6,74	-	70,63	-	0,59	0,00	2,16
Итого	744,00	-	2296,33	2074,48	221,85	-	-	-	-	-	204,33	-	204,33	208,89	-	208,89	-	-	-	-	-	66,97

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.25								-	-	-
	22.04.25								-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

2.82
°C

час
Гкал
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Представитель теплоснабжающей организации
ОТПРАВИТЬ
ООО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович / 26.04.25 10:27 (MSK)
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd35be3fbff
Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D