

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 18, лит. А	Договор:	37473.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Ольминского ул, д. 18	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	130702
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208257	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,12	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,31	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1848		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,084		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 97,8947	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 33,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00	*	129,63	116,64	12,99	70,60	46,45	24,15	6,80	4,90	10,64		10,64	10,86		10,86		70,27				3,74
24.03.2025	24,00	*	128,49	117,14	11,35	69,94	46,16	23,78	6,80	4,90	8,92		8,92	9,11		9,11		69,39				3,58
25.03.2025	24,00	*	128,55	116,84	11,71	69,44	45,94	23,50	6,80	4,90	9,02		9,02	9,22		9,22		69,08				3,56
26.03.2025	24,00	*	129,15	116,85	12,30	69,30	46,17	23,13	6,80	4,90	9,46		9,46	9,68		9,68		68,85				3,56
27.03.2025	24,00	*	128,63	116,27	12,36	69,30	46,10	23,20	6,80	4,90	9,34		9,34	9,55		9,55		69,05				3,56
28.03.2025	24,00	*	130,67	118,27	12,40	69,18	46,29	22,89	6,80	4,90	9,61		9,61	9,83		9,83		68,89				3,57
29.03.2025	24,00	*	133,95	120,58	13,37	69,83	47,41	22,42	6,80	4,90	10,59		10,59	10,83		10,83		69,51				3,64
30.03.2025	24,00	*	132,97	120,42	12,55	68,69	47,31	21,38	6,80	4,90	9,94		9,94	10,15		10,15		68,70				3,44
31.03.2025	24,00	*	133,55	121,71	11,84	69,60	48,09	21,51	6,80	4,90	9,33		9,33	9,55		9,55		69,21				3,44
01.04.2025	24,00	*	133,90	122,41	11,49	68,28	47,55	20,73	6,80	4,90	9,10		9,10	9,30		9,30		68,02				3,32
02.04.2025	24,00	*	133,62	122,63	10,99	69,20	47,74	21,46	6,80	4,90	8,64		8,64	8,80		8,80		69,21				3,40
03.04.2025	24,00	*	133,61	122,06	11,55	69,42	48,03	21,39	6,80	4,90	9,21		9,21	9,42		9,42		69,14				3,41
04.04.2025	24,00	*	130,03	118,17	11,86	68,83	46,80	22,03	6,80	4,90	9,52		9,52	9,70		9,70		68,67				3,42
05.04.2025	24,00	*	129,60	116,73	12,87	69,89	46,47	23,42	6,80	4,90	10,55		10,55	10,77		10,77		69,66				3,64
06.04.2025	24,00	*	131,38	119,95	11,43	71,42	47,33	24,09	6,80	4,90	9,17		9,17	9,37		9,37		70,88				3,71
07.04.2025	24,00	*	131,73	119,80	11,93	71,63	47,42	24,21	6,80	4,90	9,60		9,60	9,80		9,80		71,31				3,76
08.04.2025	24,00	*	114,27	104,30	9,97	73,07	47,87	25,20	6,80	4,90	8,40		8,40	8,58		8,58		72,62				3,36
09.04.2025	24,00	*	132,32	119,70	12,62	73,97	48,40	25,57	6,80	4,90	10,33		10,33	10,59		10,59		73,42				4,00
10.04.2025	24,00	*	130,09	118,62	11,47	73,28	47,60	25,68	6,80	4,90	9,30		9,30	9,50		9,50		72,79				3,89
11.04.2025	24,00	*	129,94	118,19	11,75	73,00	47,10	25,90	6,80	4,90	9,45		9,45	9,68		9,68		72,64				3,92
12.04.2025	24,00	*	131,02	118,79	12,23	72,88	47,17	25,71	6,80	4,90	9,98		9,98	10,20		10,20		72,33				3,95
13.04.2025	24,00	*	131,95	119,34	12,61	70,19	46,68	23,51	6,80	4,90	10,62		10,62	10,85		10,85		69,30				3,69
14.04.2025	24,00	*	130,79	119,56	11,23	69,09	46,78	22,31	6,80	4,90	9,27		9,27	9,46		9,46		68,72				3,45
15.04.2025	24,00	*	132,33	121,69	10,64	68,56	47,37	21,19	6,80	4,90	9,20		9,20	9,41		9,41		68,67				3,31
16.04.2025	24,00	*	133,81	124,64	9,17	69,13	48,33	20,80	6,80	4,90	9,33		9,33	9,55		9,55		68,66				3,23
17.04.2025	24,00	*	131,86	123,63	8,23	69,99	49,00	20,99	6,80	4,90	8,44		8,44	8,64		8,64		69,73				3,17
18.04.2025	24,00	*	135,21	126,93	8,28	69,88	49,58	20,30	6,80	4,90	8,62		8,62	8,79		8,79		69,40				3,16
19.04.2025	24,00	*	137,13	127,98	9,15	69,53	50,18	19,35	6,80	4,90	9,52		9,52	9,74		9,74		69,39				3,12
20.04.2025	24,00	*	131,84	123,97	7,87	69,29	48,85	20,44	6,80	4,90	8,25		8,25	8,42		8,42		69,39				3,08
21.04.2025	24,00	*	131,33	122,35	8,98	68,08	47,72	20,36	6,80	4,90	9,32		9,32	9,54		9,54		67,58				3,10
22.04.2025	24,00	*	130,55	122,48	8,07	69,40	47,89	21,51	6,80	4,90	8,32		8,32	8,50		8,50		69,21				3,20
Среднее	24,00		131,09	119,96	11,14	70,13	47,48	22,65	6,80	4,90	9,39		9,39	9,59		9,59		69,80				3,50
Итого	744,00		4063,90	3718,64	345,26						290,99		290,99	297,39		297,39						108,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	53432,6	48589,80	4765,75		4884,04			2120,95	12946,00
23.04.2025	57624,9	52425,00	5066,10		5191,00			2254,14	13711,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 107,26 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 297,39 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО 1,12 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd335be3fbff

26.04.25 10:27 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации
28.04.25 10:16 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D