

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 8, лит. В				Договор:	42366.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий													
Адрес:	Ольминского ул, д. 8 ИТПЗ				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	145037													
Обслуживающая организация:					Телефон:																								
Источник:	котельная 1 Невская				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 147/71													
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до: 17.08.2025					Режим (схема):														
Вычислитель: БКТ-7-04 № 256012					расходомер:					Термопреобр.:					Преобр.давления:														
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ					30					КТСП-Н														
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ					30					КТСП-Н														
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ					12					ТСП-Н														
Циркуляционный ГВС (M4)																													
Подпиточный трубопровод (Vп)																													
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)																			
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,142					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,1298									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср 0					Qгвс.ср= 0,059									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 44,8421					Gвент.= 0					Gтех.= 0					Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 23,6 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00		49,84	45,74	4,10	66,15	41,87	24,28	6,80	4,90	4,87		4,87	4,96		4,96		65,20				1,38
24.03.2025	24,00		49,81	45,86	3,95	65,48	41,66	23,82	6,80	4,90	4,71		4,71	4,78		4,78		64,46				1,35
25.03.2025	24,00	*	49,35	45,89	3,46	65,05	41,61	23,44	6,80	4,90	4,28		4,28	4,30		4,30		64,18				1,30
26.03.2025	24,00		50,60	46,14	4,46	65,03	41,86	23,17	6,80	4,90	5,31		5,31	5,38		5,38		64,28				1,36
27.03.2025	24,00	*	49,68	45,86	3,82	64,90	41,78	23,12	6,80	4,90	4,60		4,60	4,66		4,66		63,87				1,31
28.03.2025	24,00	*	50,96	46,84	4,12	65,07	42,14	22,93	6,80	4,90	4,89		4,89	4,96		4,96		64,63				1,34
29.03.2025	24,00		51,99	48,04	3,95	65,74	43,21	22,53	6,80	4,90	4,82		4,82	4,88		4,88		65,05				1,34
30.03.2025	24,00	*	51,96	47,95	4,01	64,83	43,17	21,66	6,80	4,90	4,89		4,89	4,98		4,98		64,57				1,30
31.03.2025	24,00	*	52,76	48,60	4,16	65,68	43,87	21,81	6,80	4,90	5,11		5,11	5,17		5,17		65,20				1,34
01.04.2025	24,00	*	52,22	48,77	3,45	64,39	43,41	20,98	6,80	4,90	4,47		4,47	4,51		4,51		63,53				1,24
02.04.2025	24,00		51,73	48,85	2,88	65,16	43,49	21,67	6,80	4,90	3,85		3,85	3,89		3,89		64,35				1,25
03.04.2025	24,00	*	52,41	48,66	3,75	65,39	43,78	21,61	6,80	4,90	4,66		4,66	4,72		4,72		64,62				1,30
04.04.2025	24,00		50,55	46,70	3,85	64,58	42,45	22,13	6,80	4,90	4,73		4,73	4,78		4,78		63,87				1,28
05.04.2025	24,00	*	49,43	45,72	3,71	65,30	42,02	23,28	6,80	4,90	4,55		4,55	4,61		4,61		64,79				1,31
06.04.2025	24,00		50,88	47,17	3,71	66,77	42,82	23,95	6,80	4,90	4,54		4,54	4,58		4,58		65,69				1,38
07.04.2025	24,00	*	50,38	47,05	3,33	67,01	42,73	24,28	6,80	4,90	4,15		4,15	4,20		4,20		66,39				1,37
08.04.2025	24,00	*	49,98	46,57	3,41	68,12	43,06	25,06	6,80	4,90	4,29		4,29	4,35		4,35		67,05				1,40
09.04.2025	24,00	*	50,55	46,90	3,65	69,21	43,51	25,70	6,80	4,90	4,52		4,52	4,58		4,58		68,16				1,46
10.04.2025	24,00	*	49,96	46,20	3,76	68,42	42,75	25,67	6,80	4,90	4,55		4,55	4,61		4,61		67,23				1,45
11.04.2025	24,00		50,42	45,96	4,46	68,33	42,40	25,93	6,80	4,90	5,25		5,25	5,32		5,32		67,61				1,50
12.04.2025	24,00		50,04	46,37	3,67	68,09	42,32	25,77	6,80	4,90	4,43		4,43	4,50		4,50		66,82				1,44
13.04.2025	24,00		51,14	46,95	4,19	65,96	42,18	23,78	6,80	4,90	5,06		5,06	5,12		5,12		65,19				1,39
14.04.2025	24,00	*	50,70	47,41	3,29	65,05	42,36	22,69	6,80	4,90	4,15		4,15	4,20		4,20		64,25				1,29
15.04.2025	24,00	*	51,71	48,07	3,64	64,63	42,88	21,75	6,80	4,90	4,58		4,58	4,60		4,60		63,92				1,28
16.04.2025	24,00		52,23	48,99	3,24	65,18	44,12	21,06	6,80	4,90	4,20		4,20	4,26		4,26		64,22				1,24
17.04.2025	24,00	*	52,44	48,72	3,72	66,07	44,89	21,18	6,80	4,90	4,59		4,59	4,67		4,67		65,44				1,28
18.04.2025	24,00	*	54,52	50,36	4,16	66,13	45,61	20,52	6,80	4,90	5,16		5,16	5,21		5,21		65,55				1,31
19.04.2025	24,00	*	54,11	50,87	3,24	65,87	46,14	19,73	6,80	4,90	4,24		4,24	4,30		4,30		65,39				1,22
20.04.2025	24,00	*	52,04	48,69	3,35	65,34	44,73	20,61	6,80	4,90	4,13		4,13	4,20		4,20		64,74				1,23
21.04.2025	24,00	*	51,21	47,85	3,36	64,20	43,82	20,38	6,80	4,90	4,10		4,10	4,14		4,14		63,13				1,19
22.04.2025	24,00	*	50,81	48,03	2,78	65,32	43,92	21,40	6,80	4,90	3,58		3,58	3,60		3,60		64,36				1,21
Среднее	24,00		51,17	47,48	3,70	65,89	43,11	22,77	6,80	4,90	4,56		4,56	4,61		4,61		65,09				1,32
Итого	744,00		1586,41	1471,78	114,63						141,26		141,26	143,02		143,02						41,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	49711,3	44215,30	5974,14		6084,49			1716,05	26643,00
23.04.2025	51347,5	45732,80	6120,23		6232,40			1768,05	27411,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 40,67 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 143,02 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
0,37 Гкал
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя "Бонор" (А)

Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd335be3fbff

26.04.25 10:27 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

28.04.25 10:16 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации