

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольминского, 8 ТЦ-1
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:			Часовые и суточн. архивы в файлах:		
Вычислитель: ВКТ-7 №220988			Режим (схема):		
Подающ.тр.(М1): №			Приборы УУТЭ поверены до:		
Обратн.тр.(М2): №			Тхв, гр.С= 3.24		
Тр. ГВС(М3): №			Преобр.давления:		
Тр.цирк.ГВС(М4): №			Преобр.давления:		
Тр.подпитки(V5):			Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:			Преобр.давления:		
зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$			лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:			Qотв.=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:			Qтех.гвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:			Gотв.=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																							Общее теплотптр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.03.25	24,00	-	90,08	82,44	7,64	69,22	43,09	26,13	0,69	0,49	6,45	-	6,45	6,59	-	6,59	-	68,85	-	-	-	2,68	
24.03.25	24,00	-	89,66	82,74	6,92	68,54	42,71	25,83	0,69	0,49	5,70	-	5,70	5,79	-	5,79	-	67,65	-	-	-	2,61	
25.03.25	24,00	-	89,86	82,55	7,31	68,09	42,87	25,22	0,69	0,49	5,90	-	5,90	6,03	-	6,03	-	67,52	-	-	-	2,58	
26.03.25	24,00	-	91,56	82,54	9,02	67,95	43,16	24,79	0,69	0,49	7,08	-	7,08	7,24	-	7,24	-	67,41	-	-	-	2,66	
27.03.25	24,00	-	89,68	82,19	7,49	67,93	42,90	25,03	0,69	0,49	5,68	-	5,68	5,78	-	5,78	-	67,46	-	-	-	2,57	
28.03.25	24,00	-	92,09	84,15	7,94	67,90	43,17	24,73	0,69	0,49	6,20	-	6,20	6,35	-	6,35	-	67,58	-	-	-	2,62	
29.03.25	24,00	-	92,68	86,47	6,21	68,51	44,20	24,31	0,69	0,49	4,55	-	4,55	4,62	-	4,62	-	67,76	-	-	-	2,53	
30.03.25	24,00	-	93,93	86,36	7,57	67,45	44,33	23,12	0,69	0,49	5,95	-	5,95	6,08	-	6,08	-	67,23	-	-	-	2,51	
31.03.25	24,00	-	94,06	87,49	6,57	68,35	45,45	22,90	0,69	0,49	5,20	-	5,20	5,31	-	5,31	-	67,71	-	-	-	2,46	
01.04.25	24,00	-	94,89	87,81	7,08	67,04	44,95	22,09	0,69	0,49	5,76	-	5,76	5,87	-	5,87	-	66,62	-	-	-	2,41	
02.04.25	24,00	-	94,89	87,88	7,01	67,93	45,06	22,87	0,69	0,49	5,71	-	5,71	5,80	-	5,80	-	67,73	-	-	-	2,49	
03.04.25	24,00	-	94,97	87,58	7,39	68,15	45,25	22,90	0,69	0,49	6,13	-	6,13	6,25	-	6,25	-	67,78	-	-	-	2,51	
04.04.25	24,00	-	91,20	84,22	6,98	67,50	44,05	23,45	0,69	0,49	5,95	-	5,95	6,06	-	6,06	-	67,06	-	-	-	2,45	
05.04.25	24,00	-	89,48	82,40	7,08	68,47	43,63	24,84	0,69	0,49	5,91	-	5,91	6,04	-	6,04	-	68,00	-	-	-	2,53	
06.04.25	24,00	-	92,55	84,95	7,60	69,98	44,32	25,66	0,69	0,49	6,50	-	6,50	6,64	-	6,64	-	69,26	-	-	-	2,71	
07.04.25	24,00	-	92,10	84,77	7,33	70,20	44,22	25,98	0,69	0,49	6,05	-	6,05	6,18	-	6,18	-	69,63	-	-	-	2,72	
08.04.25	24,00	-	91,09	83,94	7,15	71,44	44,67	26,77	0,69	0,49	5,77	-	5,77	5,90	-	5,90	-	70,72	-	-	-	2,76	
09.04.25	24,00	-	91,45	84,52	6,93	72,49	45,01	27,48	0,69	0,49	5,72	-	5,72	5,85	-	5,85	-	71,65	-	-	-	2,83	
10.04.25	24,00	-	90,30	83,35	6,95	71,76	44,04	27,72	0,69	0,49	5,63	-	5,63	5,75	-	5,75	-	70,93	-	-	-	2,81	
11.04.25	24,00	-	89,76	82,87	6,89	71,55	43,63	27,92	0,69	0,49	5,55	-	5,55	5,66	-	5,66	-	70,91	-	-	-	2,81	
12.04.25	24,00	-	90,14	83,60	6,54	71,39	43,68	27,71	0,69	0,49	5,27	-	5,27	5,39	-	5,39	-	70,54	-	-	-	2,78	
13.04.25	24,00	-	92,86	84,73	8,13	68,89	43,51	25,38	0,69	0,49	6,92	-	6,92	7,04	-	7,04	-	68,27	-	-	-	2,71	
14.04.25	24,00	-	92,28	85,39	6,89	67,86	43,80	24,06	0,69	0,49	5,72	-	5,72	5,85	-	5,85	-	67,40	-	-	-	2,52	
15.04.25	24,00	-	93,86	86,72	7,14	67,33	44,33	23,00	0,69	0,49	5,95	-	5,95	6,07	-	6,07	-	67,27	-	-	-	2,48	
16.04.25	24,00	-	94,24	88,26	5,98	67,91	45,48	22,43	0,69	0,49	4,82	-	4,82	4,92	-	4,92	-	67,30	-	-	-	2,39	
17.04.25	24,00	-	95,49	87,69	7,80	68,77	46,06	22,71	0,69	0,49	6,59	-	6,59	6,73	-	6,73	-	68,60	-	-	-	2,53	
18.04.25	24,00	-	97,86	90,65	7,21	68,65	46,82	21,83	0,69	0,49	5,82	-	5,82	5,95	-	5,95	-	68,22	-	-	-	2,48	
19.04.25	24,00	-	99,17	91,64	7,53	68,34	48,12	20,22	0,69	0,49	6,24	-	6,24	6,35	-	6,35	-	68,11	-	-	-	2,37	
20.04.25	24,00	-	94,51	87,75	6,76	68,03	46,55	21,48	0,69	0,49	5,48	-	5,48	5,59	-	5,59	-	67,90	-	-	-	2,35	
21.04.25	24,00	-	93,50	86,34	7,16	66,85	45,55	21,30	0,69	0,49	5,90	-	5,90	6,03	-	6,03	-	66,08	-	-	-	2,32	
22.04.25	24,00	-	93,20	86,55	6,65	68,14	45,90	22,24	0,69	0,49	5,37	-	5,37	5,48	-	5,48	-	67,71	-	-	-	2,38	
Среднее	24,00	-	92,69	85,50	7,19	68,79	44,53	24,26	0,69	0,49	5,85	-	5,85	5,97	-	5,97	-	68,29	-	-	0,00	2,57	
Итого	744,00	-	2873,39	2650,54	222,85	-	-	-	-	-	181,47	-	181,47	185,19	-	185,19	-	-	-	-	-	79,53	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время		M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.25		76230,320	68577,490	6248,160		6396,170		-	455,239	24324,000
	22.04.25		79103,710	71228,030	6429,630		6581,360		-	467,644	25068,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

3.24
°C

час
Гкал
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан Электронной подписью
Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВИТЬ
ООО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович /
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd35be3fbff
Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D