

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: Перевозная наб., д. 29, лит. Д

Адрес: Перевозная наб, д. 29, лит. Д

Обслуживающая организация:

Источник: котельная по адресу Обуховской обороны пр., 56а

Договор: 37276.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЗ:

Отопление 126875

график: 95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ940 № 2075		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		PC32-30		0,2	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)		PC32-30		0,2	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима:	$Q=M1*(h1-h_{xb})-M2*(h2-h_{xb})$		лето:	$Q_{гвс}=M3*(h3-h_{xb})$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот. =	0,096	Qвент. =	0	Qтех.гвс =	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот. =	92,16	Gвент. =	0	Gтех.гвс =	0
						Gгвс. =	0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.03.2025	24,00		140,90	140,35	0,55	50,14	44,40	5,74	6,80	4,10												0,84
24.03.2025	24,00		140,81	140,26	0,55	50,31	44,59	5,72	6,80	4,10												0,84
25.03.2025	24,00		140,96	140,40	0,56	48,74	43,47	5,27	6,80	4,10												0,77
26.03.2025	24,00		140,99	140,43	0,56	48,78	43,53	5,25	6,80	4,10												0,77
27.03.2025	24,00		141,28	140,70	0,58	48,42	43,30	5,12	6,80	4,10												0,75
28.03.2025	24,00	*	138,57	138,02	0,55	45,55	40,95	4,60	6,80	4,10												0,67
29.03.2025	24,00		135,76	135,23	0,53	44,53	40,17	4,36	6,80	4,10												0,62
30.03.2025	24,00		136,10	135,58	0,52	44,48	40,19	4,29	6,80	4,10												0,61
31.03.2025	24,00		135,54	134,99	0,55	45,81	41,25	4,56	6,80	4,10												0,65
01.04.2025	24,00		135,27	134,63	0,64	47,43	42,60	4,83	6,80	4,10												0,69
02.04.2025	24,00		135,46	134,79	0,67	46,73	41,95	4,78	6,80	4,10												0,68
03.04.2025	24,00		135,68	134,99	0,69	46,77	42,05	4,72	6,80	4,10												0,68
04.04.2025	24,00		135,99	135,30	0,69	48,34	43,05	5,29	6,80	4,10												0,75
05.04.2025	24,00		135,28	134,58	0,70	51,19	45,22	5,97	6,80	4,10												0,85
06.04.2025	24,00		135,23	134,52	0,71	51,35	45,32	6,03	6,80	4,10												0,85
07.04.2025	24,00		135,33	134,59	0,74	50,31	44,50	5,81	6,80	4,10												0,83
08.04.2025	24,00		135,24	134,51	0,73	51,26	45,09	6,17	6,80	4,10												0,87
09.04.2025	24,00		135,19	134,45	0,74	51,59	45,39	6,20	6,80	4,10												0,88
10.04.2025	24,00		135,35	134,69	0,66	50,94	44,80	6,14	6,80	4,10												0,87
11.04.2025	24,00		135,11	134,51	0,60	50,81	44,68	6,13	6,80	4,10												0,86
12.04.2025	24,00		135,11	134,46	0,65	50,43	44,30	6,13	6,80	4,10												0,86
13.04.2025	24,00		135,23	134,57	0,66	50,25	44,28	5,97	6,80	4,10												0,84
14.04.2025	24,00	*	136,14	135,48	0,66	47,56	42,48	5,08	6,80	4,10												0,73
15.04.2025	24,00		136,68	136,09	0,59	43,07	39,00	4,07	6,80	4,10												0,58
16.04.2025	24,00		136,18	135,63	0,55	43,14	39,12	4,02	6,80	4,10												0,58
17.04.2025	24,00		137,00	136,47	0,53	43,24	39,38	3,86	6,80	4,10												0,56
18.04.2025	24,00		137,09	136,54	0,55	43,64	39,80	3,84	6,80	4,10												0,56
19.04.2025	24,00		137,04	136,45	0,59	44,94	41,00	3,94	6,80	4,10												0,57
20.04.2025	24,00		136,63	136,06	0,57	44,18	40,19	3,99	6,80	4,10												0,58
21.04.2025	24,00		139,71	139,18	0,53	43,94	40,01	3,93	6,80	4,10												0,58
22.04.2025	24,00		141,87	141,34	0,53	44,51	40,41	4,10	6,80	4,10												0,61
Среднее	24,00		137,06	136,44	0,61	47,50	42,47	5,03	6,80	4,10												0,72
Итого	744,00		4248,72	4229,79	18,93																	22,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	22402,5	22175,60						161,15	4274,82
23.04.2025	26791,9	26545,50						184,34	5042,57

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,33 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 22,38 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)
Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd35be3fbff
26.04.25 10:27 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Представитель теплоснабжающей организации
28.04.25 10:12 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D