

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент:	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	Договор:	8563.038.1	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Пинегина ул. д. 19, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	23604
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 1 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	147/71
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	29.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 207963	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,186	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1034		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,047		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 58,7368	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18,8	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00		54,91	45,44	9,47	70,12	44,14	25,98	6,80	4,90	9,20		9,20	9,29		9,29		45,51				1,84
24.03.2025	24,00		55,22	47,07	8,15	69,49	43,91	25,58	6,80	4,90	7,94		7,94	7,97		7,97		44,99				1,77
25.03.2025	24,00		55,06	47,42	7,64	68,98	43,94	25,04	6,80	4,90	7,40		7,40	7,41		7,41		45,53				1,71
26.03.2025	24,00		55,80	47,12	8,68	68,86	44,27	24,59	6,80	4,90	8,36		8,36	8,40		8,40		45,34				1,76
27.03.2025	24,00		55,17	48,50	6,67	68,85	44,03	24,82	6,80	4,90	6,43		6,43	6,44		6,44		45,41				1,66
28.03.2025	24,00		56,74	48,06	8,68	68,76	44,58	24,18	6,80	4,90	8,40		8,40	8,43		8,43		46,09				1,76
29.03.2025	24,00		58,17	49,98	8,19	69,43	46,25	23,18	6,80	4,90	7,97		7,97	8,04		8,04		47,49				1,73
30.03.2025	24,00		57,21	47,76	9,45	68,31	46,33	21,98	6,80	4,90	9,23		9,23	9,29		9,29		47,85				1,70
31.03.2025	24,00		57,85	51,02	6,83	69,23	47,37	21,86	6,80	4,90	6,76		6,76	6,79		6,79		48,70				1,59
01.04.2025	24,00		57,59	49,57	8,02	67,90	46,52	21,38	6,80	4,90	7,91		7,91	7,96		7,96		47,73				1,60
02.04.2025	24,00		57,20	50,44	6,76	68,80	46,59	22,21	6,80	4,90	6,66		6,66	6,69		6,69		48,08				1,58
03.04.2025	24,00	*	57,61	50,01	7,60	69,03	46,83	22,20	6,80	4,90	7,47		7,47	7,51		7,51		48,36				1,64
04.04.2025	24,00		55,23	48,01	7,22	68,42	45,51	22,91	6,80	4,90	7,13		7,13	7,17		7,17		46,60				1,60
05.04.2025	24,00	*	54,13	43,11	11,02	69,45	44,30	25,15	6,80	4,90	10,89		10,89	10,98		10,98		45,44				1,85
06.04.2025	24,00		56,27	46,31	9,96	70,97	44,86	26,11	6,80	4,90	9,69		9,69	9,81		9,81		45,96				1,92
07.04.2025	24,00		56,05	48,95	7,10	71,17	44,97	26,20	6,80	4,90	7,08		7,08	7,12		7,12		46,63				1,79
08.04.2025	24,00		55,54	48,52	7,02	72,43	45,47	26,96	6,80	4,90	7,00		7,00	7,03		7,03		46,92				1,82
09.04.2025	24,00		56,16	48,81	7,35	73,48	45,99	27,49	6,80	4,90	7,37		7,37	7,42		7,42		47,37				1,88
10.04.2025	24,00		55,32	47,81	7,51	72,77	44,98	27,79	6,80	4,90	7,35		7,35	7,39		7,39		46,34				1,88
11.04.2025	24,00		55,19	47,31	7,88	72,51	44,44	28,07	6,80	4,90	7,64		7,64	7,68		7,68		45,97				1,90
12.04.2025	24,00		55,54	47,44	8,10	72,38	44,48	27,90	6,80	4,90	7,84		7,84	7,89		7,89		45,74				1,91
13.04.2025	24,00		56,12	45,47	10,65	69,79	44,40	25,39	6,80	4,90	10,36		10,36	10,44		10,44		45,52				1,90
14.04.2025	24,00		56,91	49,55	7,36	68,73	45,10	23,63	6,80	4,90	7,23		7,23	7,28		7,28		46,74				1,68
15.04.2025	24,00		57,01	49,85	7,16	68,15	46,21	21,94	6,80	4,90	7,06		7,06	7,09		7,09		47,89				1,58
16.04.2025	24,00		57,84	50,00	7,84	68,81	47,81	21,00	6,80	4,90	7,69		7,69	7,73		7,73		49,21				1,59
17.04.2025	24,00		56,54	48,87	7,67	69,64	48,06	21,58	6,80	4,90	7,48		7,48	7,54		7,54		49,63				1,59
18.04.2025	24,00		58,74	52,31	6,43	69,55	48,97	20,58	6,80	4,90	6,31		6,31	6,33		6,33		50,31				1,52
19.04.2025	24,00		59,49	52,38	7,11	69,21	49,98	19,23	6,80	4,90	6,99		6,99	7,03		7,03		51,19				1,50
20.04.2025	24,00	*	56,62	49,71	6,91	68,91	47,43	21,48	6,80	4,90	6,75		6,75	6,79		6,79		48,61				1,54
21.04.2025	24,00		55,58	48,56	7,02	67,75	46,11	21,64	6,80	4,90	6,88		6,88	6,90		6,90		47,04				1,52
22.04.2025	24,00		55,97	49,00	6,97	69,00	46,12	22,88	6,80	4,90	6,76		6,76	6,79		6,79		47,52				1,60
Среднее	24,00		56,41	48,53	7,88	69,71	45,80	23,90	6,80	4,90	7,72		7,72	7,76		7,76		47,15				1,71
Итого	744,00		1748,78	1504,36	244,42						239,23		239,23	240,63		240,63						52,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	61534,9	52916,00	7850,25		7959,61			2320,67	29282,00
23.04.2025	63338,5	54467,00	8097,46		8208,25			2387,08	30050,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 3,24 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 52,12 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 240,63 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
0,79 Гкал
АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от Абонента)

Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd335be3fbf

26.04.25 10:27 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

28.04.25 10:12 (MSK) Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D