

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Поляриков, д. 15, лит. А	Договор:	35627.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Поляриков ул, д. 15, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	118359
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	13.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7.04 № 202631	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,403	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 122,43	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		155,64	155,64	0,00	71,94	46,26	25,68	6,80	4,90												4,00
24.03.2025	24,00		175,29	175,29	0,00	70,06	46,60	23,46	6,80	4,90												4,12
25.03.2025	24,00		168,21	168,21	0,00	69,61	46,19	23,42	6,80	4,90												3,94
26.03.2025	24,00		185,97	185,97	0,00	69,65	47,37	22,28	6,80	4,90												4,15
27.03.2025	24,00		169,24	169,24	0,00	68,87	46,10	22,77	6,80	4,90												3,86
28.03.2025	24,00	*	146,94	146,69	0,25	69,40	44,98	24,42	6,80	4,90												3,60
29.03.2025	24,00		101,75	101,75	0,00	69,78	41,93	27,85	6,80	4,90												2,83
30.03.2025	24,00		90,45	90,45	0,00	68,66	40,65	28,01	6,80	4,90												2,54
31.03.2025	24,00		88,36	88,36	0,00	68,59	39,88	28,71	6,80	4,90												2,54
01.04.2025	24,00		109,45	109,45	0,00	69,88	42,28	27,60	6,80	4,90												3,02
02.04.2025	24,00		143,40	143,40	0,00	68,99	45,43	23,56	6,80	4,90												3,38
03.04.2025	24,00		107,67	107,67	0,00	69,37	43,17	26,20	6,80	4,90												2,82
04.04.2025	24,00		170,91	170,91	0,00	68,59	46,61	21,98	6,80	4,90												3,76
05.04.2025	24,00		188,24	188,24	0,00	70,38	48,08	22,30	6,80	4,90												4,20
06.04.2025	24,00		189,94	189,94	0,00	71,14	48,35	22,79	6,80	4,90												4,33
07.04.2025	24,00		182,00	182,00	0,00	72,47	48,42	24,05	6,80	4,90												4,38
08.04.2025	24,00		187,48	187,48	0,00	74,25	49,68	24,57	6,80	4,90												4,61
09.04.2025	24,00		191,45	191,45	0,00	74,16	50,08	24,08	6,80	4,90												4,62
10.04.2025	24,00		189,48	189,48	0,00	73,72	49,24	24,48	6,80	4,90												4,64
11.04.2025	24,00		190,34	190,34	0,00	74,44	49,53	24,91	6,80	4,90												4,75
12.04.2025	24,00		189,10	189,10	0,00	73,30	48,79	24,51	6,80	4,90												4,64
13.04.2025	24,00		141,15	141,15	0,00	70,85	45,37	25,48	6,80	4,90												3,60
14.04.2025	24,00	*	93,94	93,87	0,07	69,32	41,85	27,47	6,80	4,90												2,58
15.04.2025	24,00		95,14	95,14	0,00	68,91	40,45	28,46	6,80	4,90												2,71
16.04.2025	24,00	*	58,20	58,16	0,04	67,63	39,57	28,06	6,80	4,90												1,63
17.04.2025	24,00		67,56	67,56	0,00	68,90	37,42	31,48	6,80	4,90												2,13
18.04.2025	24,00	*	47,75	47,68	0,07	68,64	36,88	31,76	6,80	4,90												1,52
19.04.2025	24,00	*	31,71	31,71	0,00	69,43	34,69	34,74	6,80	4,90												1,10
20.04.2025	24,00		114,97	114,97	0,00	68,08	43,48	24,60	6,80	4,90												2,83
21.04.2025	24,00		121,40	121,40	0,00	68,75	44,04	24,71	6,80	4,90												3,00
22.04.2025	24,00		107,07	107,07	0,00	69,80	43,58	26,22	6,80	4,90												2,81
Среднее	24,00		135,49	135,48	0,01	70,24	44,42	25,83	6,80	4,90												3,38
Итого	744,00		4200,20	4199,77	0,43																	104,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	126543	126539,00						3847,31	25863,00
23.04.2025	130918	130913,00						3956,23	26631,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,36 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 104,64 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТВРАВЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd35be3fbff

26.04.25 10:27 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:16 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

/ /