

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Полярников, д. 8, лит. А			Договор:	37761.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Полярников ул, д. 8, лит. А ИТП			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	130468		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	12.08.2025			Режим (схема):							
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208212			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-40-B1	0,1 45			КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-40-B1	0,1 45			КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ-20-B1	0,027 12			ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,384 Qвент.= 0			Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0,0014	Qгвс.= 0,0803							
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср 0,0014	Qгвс.ср= 0,0271							
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 116,658 Gвент.= 0			Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0,56	Gгвс.= 10,84 Gгвс.м=							

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00	*	136,51	132,92	3,59	71,73	43,12	28,61	6,80	4,90	5,61		5,61	5,62		5,62		43,10		5,80		4,06
24.03.2025	24,00	*	134,66	131,56	3,10	69,64	42,22	27,42	6,80	4,90	4,77		4,77	4,78		4,78		42,05		5,80		3,82
25.03.2025	24,00	*	134,39	130,50	3,89	69,19	42,13	27,06	6,80	4,90	5,83		5,83	5,83		5,83		41,96		5,80		3,80
26.03.2025	24,00	*	136,17	133,75	2,42	69,20	42,44	26,76	6,80	4,90	4,56		4,56	4,56		4,56		42,25		5,80		3,75
27.03.2025	24,00	*	135,02	131,99	3,03	68,50	41,98	26,52	6,80	4,90	5,08		5,08	5,08		5,08		41,95		5,80		3,71
28.03.2025	24,00	*	139,55	136,64	2,91	69,16	42,83	26,33	6,80	4,90	5,03		5,03	5,03		5,03		42,81		5,80		3,80
29.03.2025	24,00	*	145,73	142,92	2,81	69,88	44,31	25,57	6,80	4,90	5,51		5,51	5,52		5,52		44,47		5,80		3,85
30.03.2025	24,00	*	146,01	144,33	1,68	68,99	44,45	24,54	6,80	4,90	4,47		4,47	4,47		4,47		44,45		5,80		3,66
31.03.2025	24,00	*	145,67	143,67	2,00	68,88	44,55	24,33	6,80	4,90	4,61		4,61	4,62		4,62		44,56		5,80		3,63
01.04.2025	24,00	*	146,64	145,24	1,40	69,76	45,29	24,47	6,80	4,90	4,16		4,16	4,16		4,16		45,02		5,80		3,66
02.04.2025	24,00	*	144,30	142,10	2,20	68,79	44,53	24,26	6,80	4,90	5,03		5,03	5,05		5,05		44,50		5,80		3,60
03.04.2025	24,00	*	146,88	145,03	1,85	69,41	45,22	24,19	6,80	4,90	4,97		4,97	4,98		4,98		45,12		5,80		3,64
04.04.2025	24,00	*	141,82	140,28	1,54	68,34	44,20	24,14	6,80	4,90	4,05		4,05	4,06		4,06		43,69		5,80		3,50
05.04.2025	24,00	*	136,61	133,39	3,22	69,92	43,59	26,33	6,80	4,90	5,58		5,58	5,59		5,59		43,62		5,80		3,74
06.04.2025	24,00	*	137,13	133,53	3,60	70,72	43,75	26,97	6,80	4,90	6,06		6,06	6,06		6,06		43,58		5,80		3,86
07.04.2025	24,00	*	139,23	137,15	2,08	72,08	44,32	27,76	6,80	4,90	4,61		4,61	4,61		4,61		44,16		5,80		3,96
08.04.2025	24,00	*	141,70	139,03	2,67	73,80	45,05	28,75	6,80	4,90	4,80		4,80	4,80		4,80		44,94		5,80		4,20
09.04.2025	24,00	*	150,81	149,19	1,62	73,76	46,15	27,61	6,80	4,90	4,03		4,03	4,04		4,04		45,86		5,80		4,24
10.04.2025	24,00	*	144,66	141,98	2,68	73,32	44,95	28,37	6,80	4,90	4,80		4,80	4,80		4,80		44,65		5,80		4,23
11.04.2025	24,00	*	143,80	139,43	4,37	74,01	44,94	29,07	6,80	4,90	5,99		5,99	6,03		6,03		44,84		5,80		4,38
12.04.2025	24,00	*	141,57	137,86	3,71	72,92	44,13	28,79	6,80	4,90	5,70		5,70	5,71		5,71		43,69		5,80		4,24
13.04.2025	24,00	*	144,99	140,57	4,42	70,27	44,03	26,24	6,80	4,90	6,19		6,19	6,20		6,20		43,97		5,80		4,00
14.04.2025	24,00	*	147,04	143,96	3,08	69,81	44,51	25,30	6,80	4,90	4,91		4,91	4,91		4,91		44,42		5,80		3,86
15.04.2025	24,00	*	148,50	146,03	2,47	68,91	45,02	23,89	6,80	4,90	4,38		4,38	4,39		4,39		44,76		5,80		3,66
16.04.2025	24,00	*	151,34	147,86	3,48	68,93	45,70	23,23	6,80	4,90	5,66		5,66	5,68		5,68		46,01		5,80		3,68
17.04.2025	24,00	*	153,60	152,37	1,23	69,25	46,43	22,82	6,80	4,90	3,67		3,67	3,67		3,67		46,05		5,80		3,56
18.04.2025	24,00	*	161,54	160,40	1,14	69,64	47,56	22,08	6,80	4,90	3,81		3,81	3,86		3,86		60,49		5,80		3,62
19.04.2025	24,00	*	168,52	166,52	2,00	70,92	49,38	21,54	6,80	4,90	5,41		5,41	5,56		5,56		70,83		5,80		3,73
20.04.2025	24,00	*	154,35	153,16	1,19	68,11	46,04	22,07	6,80	4,90	4,05		4,05	4,11		4,11		67,43		5,80		3,46
21.04.2025	24,00	*	149,74	148,90	0,84	68,60	45,59	23,01	6,80	4,90	3,22		3,22	3,26		3,26		68,24		5,80		3,48
22.04.2025	24,00	*	149,70	148,75	0,95	69,87	45,89	23,98	6,80	4,90	3,35		3,35	3,41		3,41		69,65		5,80		3,63
Среднее	24,00		145,10	142,61	2,49	70,20	44,65	25,55	6,80	4,90	4,84		4,84	4,85		4,85		47,84		5,80		3,81
Итого	744,00		4498,18	4421,01	77,17						149,90		149,90	150,45		150,45						118,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	149511	146739,00	3838,62		3894,99			3832,28	28640,00
23.04.2025	154145	151292,00	3993,40		4050,33			3961,59	29408,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,36 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 117,83 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 150,45 м.куб.

0 час
Документ подписан
0,18 Гкал

Гкал
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ответственный за прибор учета
Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd335be3fbff

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

26.04.25 10:27 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.04.25 10:16 (MSK)

Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D