

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Рабфаковская, д. 3, корпус 2, лит. В				Договор:	24208.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Рабфаковская ул, д. 3, корп. 2, лит. В				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	67812			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до: 27.08.2028					Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;				
Вычислитель: СПТ 943.1 № 33261					расходомер: Gmin=					Термопреобр.: Gmax=					Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)					ИТЭМ-32 0,12					30 КТПТР-05									
Обратный трубопровод (M2)					ИТЭМ-32 0,12					30 КТПТР-05									
Подающий ГВС (M3)					ИТЭМ-25 0,068					17 ТПТ-15-2									
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,2895 Qвент.= 0					Qтех.= 0 Qтех.гвс= 0					Qгвс.= 0,121				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,055				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 86,85 Gвент.= 0					Gтех.= 0 Gтех.гвс= 0					Gгвс.= 22 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00	*	86,83	72,46	14,37	73,06	42,87	30,19	5,80	3,90	11,01		11,01	11,27		11,27		72,60		4,90		3,24
24.03.2025	24,00	*	85,47	73,11	12,36	71,44	42,45	28,99	5,80	3,90	9,07		9,07	9,28		9,28		70,92		4,90		3,01
25.03.2025	24,00	*	55,72	47,86	7,86	73,99	41,68	32,31	5,80	3,90	6,00		6,00	6,14		6,14		70,91		4,90		2,13
26.03.2025	24,00	*	89,84	77,00	12,84	71,13	43,54	27,59	5,80	3,90	9,54		9,54	9,76		9,76		70,63		4,90		3,04
27.03.2025	24,00	*	81,51	70,04	11,47	70,42	41,93	28,49	5,80	3,90	8,59		8,59	8,78		8,78		69,77		4,90		2,81
28.03.2025	24,00	*	82,57	70,17	12,40	69,94	41,70	28,24	5,80	3,90	9,66		9,66	9,88		9,88		69,75		4,90		2,85
29.03.2025	24,00	*	83,46	70,95	12,51	70,39	42,44	27,95	5,80	3,90	9,75		9,75	9,97		9,97		70,24		4,90		2,87
30.03.2025	24,00	*	83,99	70,56	13,43	69,66	42,44	27,22	5,80	3,90	10,67		10,67	10,90		10,90		69,42		4,90		2,86
31.03.2025	24,00	*	83,09	70,18	12,91	69,06	42,30	26,76	5,80	3,90	10,07		10,07	10,29		10,29		68,73		4,90		2,77
01.04.2025	24,00	*	82,60	70,90	11,70	69,41	42,61	26,80	5,80	3,90	8,88		8,88	9,07		9,07		69,25		4,90		2,72
02.04.2025	24,00	*	82,50	69,89	12,61	69,33	42,26	27,07	5,80	3,90	9,86		9,86	10,07		10,07		68,92		4,90		2,77
03.04.2025	24,00	*	81,17	69,82	11,35	69,32	42,44	26,88	5,80	3,90	8,58		8,58	8,77		8,77		68,96		4,90		2,67
04.04.2025	24,00	*	80,67	68,73	11,94	70,68	42,32	28,36	5,80	3,90	9,06		9,06	9,27		9,27		70,53		4,90		2,80
05.04.2025	24,00	*	80,19	67,60	12,59	73,31	42,60	30,71	5,80	3,90	9,66		9,66	9,90		9,90		73,55		4,90		3,00
06.04.2025	24,00	*	82,91	67,36	15,55	74,74	43,10	31,64	5,80	3,90	12,32		12,32	12,63		12,63		74,34		4,90		3,30
07.04.2025	24,00	*	81,63	69,27	12,36	75,72	43,74	31,98	5,80	3,90	9,20		9,20	9,44		9,44		75,60		4,90		3,15
08.04.2025	24,00	*	81,28	69,71	11,57	77,93	44,68	33,25	5,80	3,90	8,37		8,37	8,59		8,59		77,60		4,90		3,22
09.04.2025	24,00	*	82,96	69,92	13,04	76,95	44,52	32,43	5,80	3,90	9,69		9,69	9,95		9,95		76,61		4,90		3,27
10.04.2025	24,00	*	82,35	70,08	12,27	77,47	44,50	32,97	5,80	3,90	8,85		8,85	9,09		9,09		77,12		4,90		3,27
11.04.2025	24,00	*	82,51	69,86	12,65	77,28	44,20	33,08	5,80	3,90	9,36		9,36	9,61		9,61		76,89		4,90		3,29
12.04.2025	24,00	*	82,86	68,76	14,10	76,17	43,55	32,62	5,80	3,90	10,68		10,68	10,96		10,96		75,55		4,90		3,32
13.04.2025	24,00	*	84,42	69,33	15,09	73,76	43,29	30,47	5,80	3,90	11,83		11,83	12,12		12,12		72,90		4,90		3,23
14.04.2025	24,00	*	83,91	70,86	13,05	71,23	42,79	28,44	5,80	3,90	9,90		9,90	10,13		10,13		71,24		4,90		2,95
15.04.2025	24,00	*	83,31	65,86	17,45	71,45	43,41	28,04	5,80	3,90	9,83		9,83	10,06		10,06		71,20		4,90		3,10
16.04.2025	24,00	*	81,67	69,89	11,78	71,55	43,54	28,01	5,80	3,90	8,54		8,54	8,74		8,74		71,15		4,90		2,80
17.04.2025	24,00	*	82,77	70,44	12,33	71,53	43,87	27,66	5,80	3,90	9,06		9,06	9,27		9,27		71,45		4,90		2,83
18.04.2025	24,00	*	80,74	69,07	11,67	72,41	44,51	27,90	5,80	3,90	8,39		8,39	8,59		8,59		72,05		4,90		2,78
19.04.2025	24,00	*	82,96	69,89	13,07	71,34	44,75	26,59	5,80	3,90	9,61		9,61	9,83		9,83		71,06		4,90		2,79
20.04.2025	24,00	*	83,23	69,41	13,82	71,01	43,51	27,50	5,80	3,90	10,34		10,34	10,58		10,58		70,94		4,90		2,89
21.04.2025	24,00	*	82,81	70,67	12,14	71,29	43,77	27,52	5,80	3,90	8,56		8,56	8,76		8,76		70,68		4,90		2,81
22.04.2025																						
Среднее	24,00		82,06	69,32	12,74	72,43	43,18	29,26	5,80	3,90	9,50		9,50	9,72		9,72		72,02		4,90		2,95
Итого	720,00		2461,93	2079,65	382,28						284,93		284,93	291,70		291,70						88,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.03.2025	2104,29	1804,13	215,79		221,54			99,01	635,03
22.04.2025	4479,39	3811,32	489,71		501,98			204,07	1331,03

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 90,38 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 301,42 м.куб.

24 час 2,95 Гкал

24 час 8,72 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

1,11 Гкал АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет теплоносителя (от Абонента)

Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd35be3fbff

26.04.25 10:27 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:16 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

/ /