

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Рабфаковская, д. 3, корпус 4, лит. Р	Договор:	24206.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Рабфаковская ул, д. 3, корп. 4, лит. Р	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	67810
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	27.08.2028	Режим (схема):	ОП: СП-2; МП: СП-2;		
Вычислитель:	СПТ 943.1 № 33795	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ИТЭМ-32		0,12				
Обратный трубопровод (М2)	ИТЭМ-32		0,12	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ИТЭМ-25		0,068	ТПТ 15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,304	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,176		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,08		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 91,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 32	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00	*	298,71	288,05	10,66	73,11	63,48	9,63	5,80	3,90	12,11		12,11	12,40		12,40		72,86		4,90		3,57
24.03.2025	24,00	*	289,62	273,23	16,39	71,49	62,24	9,25	5,80	3,90	12,06		12,06	12,35		12,35		71,40		4,90		3,71
25.03.2025		*																				
26.03.2025																						
27.03.2025																						
28.03.2025																						
29.03.2025																						
30.03.2025																						
31.03.2025																						
01.04.2025																						
02.04.2025		*																				
03.04.2025		*																				
04.04.2025	24,00	*	473,16	458,83	14,33	70,82	66,85	3,97	5,80	3,90	5,83		5,83	5,96		5,96		71,77		4,90		2,86
05.04.2025	24,00	*	475,49	460,27	15,22	73,38	69,05	4,33	5,80	3,90	11,69		11,69	11,98		11,98		73,91		4,90		3,13
06.04.2025	24,00	*	473,66	458,14	15,52	74,86	70,40	4,46	5,80	3,90	11,82		11,82	12,12		12,12		74,82		4,90		3,23
07.04.2025	24,00	*	468,19	453,62	14,57	75,83	71,24	4,59	5,80	3,90	11,00		11,00	11,29		11,29		76,17		4,90		3,21
08.04.2025	24,00	*	468,90	455,00	13,90	78,07	73,28	4,79	5,80	3,90	10,64		10,64	10,94		10,94		78,14		4,90		3,28
09.04.2025	24,00	*	469,18	455,65	13,53	77,07	72,39	4,68	5,80	3,90	10,50		10,50	10,78		10,78		77,10		4,90		3,20
10.04.2025	24,00	*	465,22	450,68	14,54	77,60	72,82	4,78	5,80	3,90	11,00		11,00	11,30		11,30		77,69		4,90		3,31
11.04.2025	24,00	*	464,75	450,26	14,49	77,42	72,60	4,82	5,80	3,90	10,81		10,81	11,11		11,11		77,38		4,90		3,31
12.04.2025	24,00	*	460,88	446,29	14,59	76,31	71,55	4,76	5,80	3,90	10,72		10,72	11,01		11,01		75,99		4,90		3,26
13.04.2025	24,00	*	467,10	449,01	18,09	73,91	69,46	4,45	5,80	3,90	14,16		14,16	14,51		14,51		73,55		4,90		3,36
14.04.2025	24,00	*	471,52	456,31	15,21	71,30	67,17	4,13	5,80	3,90	11,17		11,17	11,43		11,43		71,48		4,90		2,99
15.04.2025	24,00	*	466,50	451,84	14,66	71,53	67,48	4,05	5,80	3,90	11,01		11,01	11,27		11,27		71,67		4,90		2,90
16.04.2025	24,00	*	458,55	443,42	15,13	71,64	67,63	4,01	5,80	3,90	10,99		10,99	11,25		11,25		71,67		4,90		2,88
17.04.2025	24,00	*	463,73	448,95	14,78	71,61	67,68	3,93	5,80	3,90	10,85		10,85	11,10		11,10		71,96		4,90		2,84
18.04.2025	24,00	*	465,98	450,45	15,53	72,50	68,67	3,83	5,80	3,90	9,64		9,64	9,87		9,87		72,55		4,90		2,88
19.04.2025	24,00	*	507,40	485,68	21,72	71,43	68,18	3,25	5,80	3,90	11,39		11,39	11,65		11,65		71,55		4,90		3,15
20.04.2025	24,00	*	497,73	475,47	22,26	71,08	67,74	3,34	5,80	3,90	11,73		11,73	12,00		12,00		71,44		4,90		3,20
21.04.2025	24,00	*	371,45	350,20	21,25	71,80	68,51	3,29	5,80	3,90	10,44		10,44	10,68		10,68		70,19		4,90		2,70
22.04.2025	24,00	*	182,34	166,58	15,76	72,26	68,58	3,68	5,80	3,90	10,00		10,00	10,22		10,22		69,02		4,90		1,82
Среднее	24,00		436,19	420,38	15,82	73,57	68,90	4,67	5,80	3,90	10,93		10,93	11,20		11,20		73,44		4,90		3,09
Итого	504,00		9160,06	8827,93	332,13						229,56		229,56	235,22		235,22						64,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	7192,7	6523,88	641,91		659,05			365,44	1381,82
23.04.2025	9297,29	8965,69	205,39		210,47			77,16	493,33

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 94,31 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 347,22 м.куб.

240 час
240 куб.м
112,38 Гкал

30,9 Гкал
112 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
1,38 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.04.25 10:27 (MSK)
28.04.25 10:16 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd35be3fbff

Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd35be3fbff

Идентификатор: 751bd945-fc4b-431e-8af3-9dd35be3fbff