

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 100, лит. П	Договор:	33028.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 100, лит. П ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	106229
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	05.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7-04 № 208201	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,184	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0924		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,042		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 55,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 16,8	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		64,02	54,76	9,26	72,35	42,38	29,97	6,80	4,90	9,04		9,04	9,25		9,25		71,72				2,31
24.03.2025	24,00	*	64,13	54,90	9,23	70,78	41,83	28,95	6,80	4,90	8,95		8,95	9,17		9,17		70,28				2,24
25.03.2025	24,00	*	57,42	54,92	2,50	79,97	68,58	11,39	6,80	4,90	2,40		2,40	2,46		2,46		77,58				0,84
26.03.2025	24,00	*	68,96	56,35	12,61	70,53	54,89	15,64	6,80	4,90	12,46		12,46	12,74		12,74		69,71				1,78
27.03.2025	24,00	*	62,10	53,83	8,27	69,75	40,76	28,99	6,80	4,90	8,12		8,12	8,31		8,31		69,00				2,14
28.03.2025	24,00		62,56	55,26	7,30	69,25	41,19	28,06	6,80	4,90	7,12		7,12	7,29		7,29		68,78				2,06
29.03.2025	24,00		65,51	56,97	8,54	69,71	42,31	27,40	6,80	4,90	8,41		8,41	8,58		8,58		69,35				2,16
30.03.2025	24,00		65,08	56,75	8,33	69,03	42,64	26,39	6,80	4,90	8,21		8,21	8,37		8,37		68,58				2,08
31.03.2025	24,00	*	64,89	56,97	7,92	68,40	42,66	25,74	6,80	4,90	7,76		7,76	7,95		7,95		67,82				2,01
01.04.2025	24,00	*	64,39	57,23	7,16	68,73	42,72	26,01	6,80	4,90	6,99		6,99	7,12		7,12		68,28				1,98
02.04.2025	24,00		63,83	56,23	7,60	68,63	42,14	26,49	6,80	4,90	7,43		7,43	7,57		7,57		67,96				2,01
03.04.2025	24,00	*	64,94	57,25	7,69	68,60	42,52	26,08	6,80	4,90	7,46		7,46	7,62		7,62		68,10				2,02
04.04.2025	24,00		63,74	55,54	8,20	69,89	41,72	28,17	6,80	4,90	7,95		7,95	8,13		8,13		69,51				2,14
05.04.2025	24,00		62,04	53,70	8,34	72,42	41,88	30,54	6,80	4,90	8,03		8,03	8,21		8,21		72,28				2,24
06.04.2025	24,00	*	62,56	54,33	8,23	73,90	42,49	31,41	6,80	4,90	7,98		7,98	8,16		8,16		73,23				2,32
07.04.2025	24,00	*	63,12	55,15	7,97	74,81	43,02	31,79	6,80	4,90	7,80		7,80	7,98		7,98		74,29				2,35
08.04.2025	24,00		64,45	56,18	8,27	76,99	44,16	32,83	6,80	4,90	8,06		8,06	8,27		8,27		76,37				2,48
09.04.2025	24,00	*	63,26	56,12	7,14	76,02	43,74	32,28	6,80	4,90	6,97		6,97	7,17		7,17		75,18				2,36
10.04.2025	24,00		63,53	54,91	8,62	76,51	43,08	33,43	6,80	4,90	8,45		8,45	8,66		8,66		75,85				2,50
11.04.2025	24,00	*	62,98	55,04	7,94	76,32	42,79	33,53	6,80	4,90	7,75		7,75	7,94		7,94		75,52				2,45
12.04.2025	24,00		61,97	54,00	7,97	75,24	42,05	33,19	6,80	4,90	7,75		7,75	7,93		7,93		74,29				2,39
13.04.2025	24,00		66,38	56,51	9,87	73,00	42,90	30,10	6,80	4,90	9,70		9,70	9,91		9,91		72,06				2,42
14.04.2025	24,00		65,61	58,00	7,61	70,50	43,19	27,31	6,80	4,90	7,39		7,39	7,58		7,58		70,21				2,12
15.04.2025	24,00	*	66,14	58,18	7,96	70,68	44,00	26,68	6,80	4,90	7,75		7,75	7,94		7,94		70,20				2,12
16.04.2025	24,00	*	65,73	58,59	7,14	70,78	44,76	26,02	6,80	4,90	6,93		6,93	7,09		7,09		70,13				2,03
17.04.2025	24,00		67,09	59,31	7,78	70,77	45,08	25,69	6,80	4,90	7,58		7,58	7,75		7,75		70,45				2,08
18.04.2025	24,00		67,62	59,95	7,67	71,64	45,85	25,79	6,80	4,90	7,39		7,39	7,57		7,57		71,03				2,10
19.04.2025	24,00		68,30	60,42	7,88	70,64	46,20	24,44	6,80	4,90	7,68		7,68	7,85		7,85		70,24				2,03
20.04.2025	24,00		65,88	58,52	7,36	70,25	44,16	26,09	6,80	4,90	7,27		7,27	7,44		7,44		69,97				2,04
21.04.2025	24,00	*	65,56	58,10	7,46	70,60	43,84	26,76	6,80	4,90	7,34		7,34	7,52		7,52		69,73				2,08
22.04.2025	24,00	*	66,29	58,42	7,87	70,92	43,55	27,37	6,80	4,90	7,71		7,71	7,89		7,89		70,46				2,16
Среднее	24,00		64,52	56,53	7,99	71,86	44,29	27,57	6,80	4,90	7,80		7,80	7,98		7,98		71,23				2,13
Итого	744,00		2000,08	1752,39	247,69						241,83		241,83	247,42		247,42						66,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	86320,5	77150,60	8575,39		8794,75			2960,63	29229,00
23.04.2025	88382,6	78956,70	8825,15		9050,29			3046,64	29997,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 65,34 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 247,42 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,7 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

0,7 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭДО ООО "Энергия" (Абонент)

Идентификатор: 18514928-0afd-4405-ae7-881237a170d7

26.04.25 10:28 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:12 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D