

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 101, корп. 1, лит. 3			Договор:	42664.046.6		Телефон:			Узел учета:	Общий				
Адрес:	Седова ул, д. 101			Строит.адрес:							Код УУТЭ:	149124			
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"			Схема подключения:	2-х трубная схема						график:	150/70			
Установленные приборы:				Часовые и суточн. архивы в файлах:				Приборы УУТЭ поверены до:		05.07.2026		Режим (схема):		ОП: СП-0; МП: СП-0;	
Вычислитель: СПТ 943.2 № 6079				расходомер: Gmin=				Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Подающий трубопровод (M1)				ПРЭМ-32-B1 0,067				30		КТПТР-05					
Обратный трубопровод (M2)				ПРЭМ-32-B1 0,067				30		КТПТР-05					
Подающий ГВС (M3)				ПРЭМ-20-D 0,08				12		ТПТ-15-2					
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:				зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)				лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:				Qот.= 0,336 Qвент.= 0				Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0		Qгвс.= 0,132			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:										Qтех.гвс.ср 0		Qгвс.ср= 0,06			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:				Gот.= 100,8 Gвент.= 0				Gтех.= 0		Gтех.гвс= 0		Gгвс.= 24 Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.03.2025	24,00	*	116,18	95,84	20,34	73,07	45,86	27,21	7,10	3,50	21,68		21,68	22,18		22,18		71,06		3,70		4,10
24.03.2025	24,00	*	70,69	55,58	15,11	70,60	47,84	22,76	7,10	3,50	15,25		15,25	15,58		15,58		68,72		3,70		2,34
25.03.2025	24,00	*	58,24	48,15	10,09	73,29	48,23	25,06	7,10	3,50	10,72		10,72	10,96		10,96		69,82		3,70		1,95
26.03.2025	24,00	*	123,74	101,02	22,72	71,17	48,15	23,02	7,10	3,50	23,65		23,65	24,18		24,18		69,33		3,70		3,95
27.03.2025	24,00	*	116,36	95,97	20,39	70,41	45,50	24,91	7,10	3,50	21,52		21,52	21,99		21,99		68,53		3,70		3,84
28.03.2025	24,00	*	117,88	98,03	19,85	69,86	45,40	24,46	7,10	3,50	21,30		21,30	21,75		21,75		68,04		3,70		3,79
29.03.2025	24,00	*	120,93	100,03	20,90	70,32	46,40	23,92	7,10	3,50	22,37		22,37	22,86		22,86		68,65		3,70		3,87
30.03.2025	24,00	*	120,70	99,53	21,17	69,66	46,78	22,88	7,10	3,50	22,49		22,49	22,97		22,97		68,06		3,70		3,76
31.03.2025	24,00	*	119,18	99,59	19,59	69,03	46,92	22,11	7,10	3,50	20,82		20,82	21,26		21,26		67,44		3,70		3,56
01.04.2025	24,00	*	120,77	100,57	20,20	69,35	47,06	22,29	7,10	3,50	21,41		21,41	21,87		21,87		67,85		3,70		3,65
02.04.2025	24,00	*	121,29	99,79	21,50	69,24	46,53	22,71	7,10	3,50	22,74		22,74	23,23		23,23		67,59		3,70		3,77
03.04.2025	24,00	*	120,80	100,75	20,05	69,19	46,62	22,57	7,10	3,50	21,37		21,37	21,82		21,82		67,52		3,70		3,67
04.04.2025	24,00	*	118,39	99,07	19,32	70,49	46,94	23,55	7,10	3,50	20,60		20,60	21,05		21,05		68,67		3,70		3,71
05.04.2025	24,00	*	116,50	95,91	20,59	73,08	46,97	26,11	7,10	3,50	21,79		21,79	22,30		22,30		71,55		3,70		4,02
06.04.2025	24,00	*	119,03	96,80	22,23	74,64	47,53	27,11	7,10	3,50	23,34		23,34	23,90		23,90		72,70		3,70		4,29
07.04.2025	24,00	*	117,73	97,57	20,16	75,54	48,03	27,51	7,10	3,50	21,27		21,27	21,80		21,80		73,77		3,70		4,22
08.04.2025	24,00	*	118,04	98,69	19,35	77,78	48,80	28,98	7,10	3,50	20,12		20,12	20,64		20,64		75,88		3,70		4,38
09.04.2025	24,00	*	119,38	99,14	20,24	76,81	48,08	28,73	7,10	3,50	21,48		21,48	22,03		22,03		74,83		3,70		4,41
10.04.2025	24,00	*	116,64	97,51	19,13	77,30	48,12	29,18	7,10	3,50	20,34		20,34	20,86		20,86		75,25		3,70		4,34
11.04.2025	24,00	*	116,87	97,60	19,27	77,11	47,86	29,25	7,10	3,50	20,52		20,52	21,05		21,05		74,84		3,70		4,35
12.04.2025	24,00	*	116,66	96,10	20,56	76,05	47,16	28,89	7,10	3,50	21,85		21,85	22,40		22,40		73,71		3,70		4,35
13.04.2025	24,00	*	120,03	99,69	20,34	73,76	47,64	26,12	7,10	3,50	21,65		21,65	22,16		22,16		71,54		3,70		4,12
14.04.2025	24,00	*	122,24	101,06	21,18	71,09	47,21	23,88	7,10	3,50	22,45		22,45	22,95		22,95		69,50		3,70		3,93
15.04.2025	24,00	*	121,29	101,30	19,99	71,32	48,22	23,10	7,10	3,50	21,17		21,17	21,64		21,64		69,64		3,70		3,78
16.04.2025	24,00	*	120,89	100,59	20,30	71,45	48,78	22,67	7,10	3,50	21,36		21,36	21,84		21,84		69,88		3,70		3,74
17.04.2025	24,00	*	122,16	102,13	20,03	71,40	49,73	21,67	7,10	3,50	21,00		21,00	21,47		21,47		69,96		3,70		3,65
18.04.2025	24,00	*	108,11	86,18	21,93	72,25	50,20	22,05	7,10	3,50	22,74		22,74	23,10		23,10		57,38		3,70		3,49
19.04.2025	24,00	*	98,49	77,52	20,97	71,23	50,38	20,85	7,10	3,50	21,80		21,80	22,06		22,06		49,71		3,70		3,12
20.04.2025	24,00	*	97,16	75,04	22,12	70,75	48,32	22,43	7,10	3,50	23,05		23,05	23,30		23,30		47,57		3,70		3,26
21.04.2025	24,00	*	96,83	71,04	25,79	71,21	48,05	23,16	7,10	3,50	26,71		26,71	26,99		26,99		46,99		3,70		3,49
22.04.2025	24,00	*	105,99	82,71	23,28	71,51	47,16	24,35	7,10	3,50	24,16		24,16	24,52		24,52		55,60		3,70		3,69
Среднее	24,00		112,88	92,60	20,28	72,26	47,63	24,63	7,10	3,50	21,38		21,38	21,83		21,83		67,47		3,70		3,76
Итого	744,00		3499,19	2870,50	628,69						662,72		662,72	676,71		676,71						116,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.03.2025	92124,6	78472,30	16657,00		17080,60			4415,83	22163,80
23.04.2025	95507,6	81246,90	17298,00		17735,10			4571,30	22883,80

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 114,82 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 676,71 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

час

ОТПРАВЛЕНО

1,77 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭДО ООО "Энергия" (от Абонента)

Идентификатор: 18514928-0afd-4405-ae7-881237a170d7

26.04.25 10:28 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:12 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D