

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 120, лит. Л	Договор:	32800.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 120 ИТП	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	105380
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ942.04 № 8203	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	PC25-9		0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Обратный трубопровод (М2)	PC25-9		0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Подающий ГВС (М3)	PC20-6		0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Циркуляционный ГВС (М4)	PC20-6		0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60	
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,152	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,0606		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,03		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 45,6	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 12	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025		*																				
24.03.2025		*																				
25.03.2025																						
26.03.2025		*																				
27.03.2025		*																				
28.03.2025		*																				
29.03.2025		*																				
30.03.2025		*																				
31.03.2025		*																				
01.04.2025		*																				
02.04.2025		*																				
03.04.2025		*																				
04.04.2025		*																				
05.04.2025		*																				
06.04.2025		*																				
07.04.2025		*																				
08.04.2025	24,00		75,59	72,23	3,36	75,11	51,82	23,29	5,80	4,20	29,78	26,64	3,14	30,54	27,15	3,39		74,99	64,74	5,70	4,20	1,94
09.04.2025	24,00		76,27	72,24	4,03	74,14	51,27	22,87	5,80	4,20	30,38	26,76	3,62	31,14	27,26	3,88		74,02	63,62	5,70	4,20	1,95
10.04.2025	24,00		74,30	70,73	3,57	74,50	50,98	23,52	5,80	4,20	29,51	26,30	3,21	30,25	26,79	3,46		74,38	63,60	5,70	4,30	1,93
11.04.2025	24,00		74,63	71,01	3,62	74,36	50,87	23,49	5,80	4,20	29,83	26,53	3,30	30,57	27,02	3,55		74,23	63,53	5,70	4,30	1,94
12.04.2025	24,00		74,64	69,75	4,89	73,42	50,82	23,40	5,70	4,20	30,67	26,16	4,51	31,42	26,64	4,78		73,27	62,71	5,60	4,30	1,99
13.04.2025	24,00		78,18	73,60	4,58	71,47	50,21	21,26	5,80	4,10	31,83	27,62	4,21	32,57	28,12	4,45		71,30	61,84	5,70	4,20	1,90
14.04.2025	24,00		78,74	75,39	3,35	68,87	49,43	19,44	5,90	4,10	31,35	28,34	3,01	32,03	28,82	3,21		68,78	60,00	5,80	4,20	1,70
15.04.2025	24,00		80,05	76,12	3,93	69,14	50,18	18,96	5,80	4,10	32,29	28,71	3,58	33,00	29,20	3,80		69,04	60,49	5,70	4,10	1,72
16.04.2025	24,00		79,77	76,19	3,58	69,31	51,39	17,92	5,90	4,10	31,99	28,74	3,25	32,69	29,24	3,45		69,22	60,77	5,80	4,20	1,62
17.04.2025	24,00		81,09	77,51	3,58	69,29	53,10	16,19	6,00	4,20	32,52	29,30	3,22	33,23	29,80	3,43		69,22	60,98	5,90	4,20	1,50
18.04.2025	24,00		80,99	78,06	2,93	70,25	54,00	16,25	6,00	4,10	32,08	29,43	2,65	32,80	29,95	2,85		70,16	61,84	5,90	4,20	1,48
19.04.2025	24,00		82,50	78,78	3,72	69,35	54,08	15,27	6,00	4,10	33,25	29,82	3,43	33,98	30,35	3,63		69,26	61,43	5,90	4,10	1,46
20.04.2025	24,00		80,91	76,92	3,99	68,79	52,70	16,09	5,90	4,10	32,87	29,14	3,73	33,58	29,64	3,94		68,73	60,53	5,80	4,20	1,51
21.04.2025	24,00		79,87	76,76	3,11	69,24	52,84	16,40	5,90	4,10	32,02	29,17	2,85	32,72	29,68	3,04		69,12	60,83	5,80	4,20	1,48
22.04.2025	24,00		80,12	76,90	3,22	69,41	52,65	16,76	5,90	4,10	32,14	29,21	2,93	32,85	29,71	3,14		69,32	60,82	5,80	4,20	1,51
Среднее	24,00		78,51	74,81	3,70	71,11	51,70	19,41	5,87	4,14	31,50	28,12	3,38	32,22	28,62	3,60		71,00	61,85	5,77	4,21	1,71
Итого	360,00		1177,65	1122,19	55,46						472,51	421,87	50,64	483,37	429,37	54,00						25,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	33950,8	31978,30	8743,99	3120,69	8957,73	3167,85		1272,30	14819,50
23.04.2025	36293,7	34203,30	9582,43	3557,64	9814,94	3612,61		1356,25	15587,50

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 52,77 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 116,6 м.куб.

384 час
384 куб.м
27,46 Гкал
62,6 куб.м
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО 0,32 Гкал
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет: 20106003 Энергия (от абонента)
Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3
26.04.25 10:29 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
28.04.25 10:06 (MSK) Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D