Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 124, лит. Ж**
 Адрес: **Седова ул, д. 124, лит. Ж**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35631.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 118240**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207115	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)				ТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,3146	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qгвс.ср. = 0,065
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 94,38	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс. = 0
				Gгвс. = 26 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал					
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2				
23.03.2025																										
24.03.2025																										
25.03.2025		*																								
26.03.2025		*																								
27.03.2025																										
28.03.2025																										
29.03.2025		*																								
30.03.2025																										
31.03.2025																										
01.04.2025																										
02.04.2025																										
03.04.2025		*																								
04.04.2025																										
05.04.2025																										
06.04.2025		*																								
07.04.2025																										
08.04.2025																										
09.04.2025																										
10.04.2025																										
11.04.2025																										
12.04.2025																										
13.04.2025																										
14.04.2025																										
15.04.2025																										
16.04.2025																										
17.04.2025																										
18.04.2025																										
19.04.2025																										
20.04.2025																										
21.04.2025																										
22.04.2025		*																								
Среднее																										
Итого																										

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	117579	105605,00	16235,10		16648,80			5154,06	29403,00
23.04.2025	122109	109673,00	16569,30		16990,50			5309,66	30170,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **2,82 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **129,95** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **463,45** м.куб.

744 час **131,13** Гкал
 744 час **463,45** м.куб.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
 Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет: **Эл.ООО Энергия (от абонента)**
 Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3
26.04.25 10:29 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
 Представитель теплоснабжающей организации
28.04.25 10:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D