

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 146, лит. Ш				Договор:	32806.046.6				Телефон:					Узел учета:	Общий			
Адрес:	Седова ул, д. 146, лит. Ш				Строит.адрес:										Код УУТЭ:	105299			
Обслуживающая организация:					Телефон:														
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"				Схема подключения:	2-х трубная схема										график: 150/70			
Установленные приборы:					Часовые и суточн. архивы в файлах:					Приборы УУТЭ поверены до: 17.08.2025					Режим (схема):				
Вычислитель: БКТ-7.04 № 205764					расходомер: Gmin=					Gmax=					Термопреобр.: Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)					ПРЭМ 0,067					30					КТСП-Н				
Обратный трубопровод (M2)					ПРЭМ 0,067					30					КТСП-Н				
Подающий ГВС (M3)					ПРЭМ 0,027					12					КТСП-Н				
Циркуляционный ГВС (M4)																			
Подпиточный трубопровод (Vп)																			
Расчетный алгоритм:					зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)									
Договорные нагрузки, Гкал/час:					Qот.= 0,174 Qвент.= 0					Qтех.= 0					Qтех.гвс= 0 Qгвс.= 0,0902				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:															Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,041				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:					Gот.= 52,2 Gвент.= 0					Gтех.= 0					Gтех.гвс= 0 Gгвс.= 16,4 Gгвс.м=				

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (TB-1)											Контроль ГВС (TB-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00	*	89,77	77,00	12,77	70,67	42,20	28,47	6,80	4,90	10,45		10,45	10,70		10,70		69,37				3,10
24.03.2025	24,00		89,30	77,90	11,40	69,17	41,84	27,33	6,80	4,90	8,87		8,87	9,05		9,05		68,19				2,92
25.03.2025	24,00	*	37,58	33,63	3,95	74,82	44,00	30,82	6,80	4,90	2,84		2,84	2,91		2,91		76,03				1,33
26.03.2025	24,00	*	33,17	27,07	6,10	68,07	38,46	29,61	6,80	4,90	5,27		5,27	5,38		5,38		66,75				1,22
27.03.2025	24,00		90,81	80,12	10,69	68,04	41,44	26,60	6,80	4,90	8,36		8,36	8,55		8,55		67,13				2,86
28.03.2025	24,00	*	90,24	80,09	10,15	67,62	41,84	25,78	6,80	4,90	7,89		7,89	8,08		8,08		66,88				2,75
29.03.2025	24,00	*	90,21	79,89	10,32	68,25	42,83	25,42	6,80	4,90	8,36		8,36	8,55		8,55		67,50				2,74
30.03.2025	24,00		91,00	79,20	11,80	67,70	42,94	24,76	6,80	4,90	9,94		9,94	10,14		10,14		66,80				2,76
31.03.2025	24,00		89,03	79,25	9,78	67,09	44,10	22,99	6,80	4,90	8,25		8,25	8,44		8,44		66,35				2,48
01.04.2025	24,00	*	80,76	70,17	10,59	67,29	43,79	23,50	6,80	4,90	8,68		8,68	8,86		8,86		66,38				2,36
02.04.2025	24,00		90,59	79,32	11,27	67,27	42,37	24,90	6,80	4,90	9,02		9,02	9,19		9,19		66,30				2,74
03.04.2025	24,00		91,93	81,86	10,07	67,25	43,04	24,21	6,80	4,90	8,00		8,00	8,17		8,17		66,49				2,66
04.04.2025	24,00		89,63	80,17	9,46	68,40	42,82	25,58	6,80	4,90	7,62		7,62	7,77		7,77		67,59				2,70
05.04.2025	24,00		85,36	75,98	9,38	70,71	42,02	28,69	6,80	4,90	7,63		7,63	7,79		7,79		70,11				2,84
06.04.2025	24,00		88,48	76,65	11,83	72,36	42,57	29,79	6,80	4,90	9,97		9,97	10,17		10,17		71,22				3,14
07.04.2025	24,00		88,37	77,86	10,51	73,13	42,99	30,14	6,80	4,90	8,72		8,72	8,91		8,91		72,50				3,12
08.04.2025	24,00		88,23	78,84	9,39	75,31	43,94	31,37	6,80	4,90	7,58		7,58	7,78		7,78		74,33				3,18
09.04.2025	24,00	*	88,66	78,27	10,39	74,45	43,92	30,53	6,80	4,90	8,58		8,58	8,81		8,81		73,55				3,16
10.04.2025	24,00	*	87,11	76,24	10,87	74,85	42,99	31,86	6,80	4,90	9,06		9,06	9,29		9,29		74,03				3,24
11.04.2025	24,00		86,39	76,62	9,77	74,70	43,01	31,69	6,80	4,90	7,94		7,94	8,13		8,13		73,69				3,16
12.04.2025	24,00	*	84,87	74,97	9,90	73,71	42,22	31,49	6,80	4,90	7,95		7,95	8,14		8,14		72,55				3,09
13.04.2025	24,00		91,56	79,74	11,82	71,65	43,73	27,92	6,80	4,90	9,73		9,73	9,96		9,96		70,04				3,08
14.04.2025	24,00	*	89,52	78,59	10,93	68,98	43,74	25,24	6,80	4,90	8,89		8,89	9,08		9,08		68,24				2,74
15.04.2025	24,00	*	87,12	78,04	9,08	69,33	44,39	24,94	6,80	4,90	7,72		7,72	7,89		7,89		68,22				2,58
16.04.2025	24,00	*	61,25	52,37	8,88	69,34	42,55	26,79	6,80	4,90	8,08		8,08	8,23		8,23		67,55				2,02
17.04.2025	24,00	*	64,01	53,77	10,24	69,20	40,85	28,35	6,80	4,90	8,81		8,81	9,00		9,00		68,13				2,23
18.04.2025	24,00	*	64,54	54,45	10,09	70,11	41,64	28,47	6,80	4,90	8,60		8,60	8,79		8,79		68,78				2,26
19.04.2025	24,00		64,67	54,87	9,80	69,19	42,50	26,69	6,80	4,90	8,23		8,23	8,39		8,39		67,93				2,14
20.04.2025	24,00	*	63,75	52,64	11,11	68,67	39,82	28,85	6,80	4,90	9,28		9,28	9,50		9,50		67,68				2,28
21.04.2025	24,00		62,69	52,25	10,44	69,12	39,50	29,62	6,80	4,90	8,63		8,63	8,83		8,83		67,58				2,27
22.04.2025	24,00	*	60,88	52,58	8,30	69,24	39,09	30,15	6,80	4,90	6,47		6,47	6,60		6,60		67,28				2,16
Среднее	24,00		79,40	69,37	10,03	70,18	42,36	27,82	6,80	4,90	8,24		8,24	8,42		8,42		69,20				2,62
Итого	744,00		2461,48	2150,40	311,08						255,42		255,42	261,08		261,08						81,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	72296,8	60660,50	10488,20		10735,30			3613,65	30695,00
23.04.2025	74844,4	62886,70	10751,70		11004,60			3716,05	31462,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 80,43 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 261,08 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,88 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от абонента)

Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3

26.04.25 10:29 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:11 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D