

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 28, лит. А

Адрес: Седова ул, д. 28, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 1 Невская

Договор: 37685.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ: 130708

Отопление 130708

график: 147/71

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ940 № 2187		расходомер: РС20-12		Gmin= 0,08		Gmax= 12	
Подающий трубопровод (M1)		РС20-12		0,08		12	
Обратный трубопровод (M2)		РС20-12		0,08		12	
Подающий ГВС (M3)						Термопреобр.: КТПТР-05	
Циркуляционный ГВС (M4)						Преобр.давления: СДВ-И-1,60	
Подпиточный трубопровод (Vп)						СДВ-И-1,60	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,15		Qвент.= 0		Qтех.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 47,3684		Gвент.= 0		Gтех.= 0	
						Gтех.гвс. 0	
						Gгвс.= 0	
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		43,82	43,97	-0,15	68,42	41,46	26,96	5,40	3,20												1,18
24.03.2025	24,00		43,97	44,10	-0,13	67,82	41,35	26,47	5,50	3,20												1,16
25.03.2025	24,00		43,96	44,12	-0,16	67,19	41,32	25,87	5,40	3,20												1,13
26.03.2025	24,00		44,57	44,25	0,32	67,15	41,53	25,62	5,50	3,20												1,16
27.03.2025	24,00		43,87	43,96	-0,09	67,19	41,36	25,83	5,50	3,20												1,13
28.03.2025	24,00		44,64	44,75	-0,11	66,95	41,72	25,23	5,50	3,20												1,12
29.03.2025	24,00		45,86	45,73	0,13	67,83	42,75	25,08	5,70	3,20												1,16
30.03.2025	24,00		45,70	45,66	0,04	66,61	42,62	23,99	5,60	3,10												1,10
31.03.2025	24,00		46,13	46,10	0,03	67,54	43,32	24,22	5,60	3,10												1,12
01.04.2025	24,00		46,45	46,53	-0,08	66,46	43,21	23,25	5,60	3,10												1,08
02.04.2025	24,00		46,72	46,74	-0,02	67,06	43,33	23,73	5,60	3,00												1,11
03.04.2025	24,00		46,64	46,62	0,02	67,40	43,74	23,66	5,60	3,10												1,11
04.04.2025	24,00		45,01	45,03	-0,02	66,74	42,46	24,28	5,50	3,10												1,09
05.04.2025	24,00		44,21	44,20	0,01	67,58	41,96	25,62	5,40	3,10												1,13
06.04.2025	24,00		45,49	45,40	0,09	69,24	42,62	26,62	5,50	3,10												1,22
07.04.2025	24,00		45,41	45,40	0,01	69,28	42,34	26,94	5,50	3,10												1,22
08.04.2025	24,00		45,22	45,15	0,07	70,56	42,72	27,84	5,50	3,10												1,26
09.04.2025	24,00		45,66	45,37	0,29	71,61	43,40	28,21	5,50	3,10												1,30
10.04.2025	24,00		45,27	44,85	0,42	71,01	42,84	28,17	5,50	3,10												1,29
11.04.2025	24,00		44,91	44,65	0,26	70,55	42,46	28,09	5,50	3,10												1,27
12.04.2025	24,00		44,93	44,86	0,07	70,76	42,55	28,21	5,50	3,10												1,27
13.04.2025	24,00		45,35	45,40	-0,05	68,27	42,31	25,96	5,50	3,10												1,18
14.04.2025	24,00		45,34	45,47	-0,13	67,00	42,19	24,81	5,60	3,20												1,12
15.04.2025	24,00		46,01	46,19	-0,18	66,47	42,77	23,70	5,60	3,10												1,08
16.04.2025	24,00		46,63	46,77	-0,14	67,35	44,03	23,32	5,60	3,10												1,08
17.04.2025	24,00		46,33	46,40	-0,07	67,92	44,68	23,24	5,50	3,00												1,07
18.04.2025	24,00		47,67	47,63	0,04	68,00	45,34	22,66	5,70	3,00												1,08
19.04.2025	24,00		48,21	48,14	0,07	67,71	45,91	21,80	5,80	3,00												1,06
20.04.2025	24,00		46,58	46,52	0,06	67,32	44,31	23,01	5,60	3,00												1,08
21.04.2025	24,00		45,92	45,94	-0,02	66,33	43,41	22,92	5,50	3,00												1,05
22.04.2025	24,00		40,38	40,40	-0,02	67,09	43,18	23,91	5,50	3,00												0,97
Среднее	24,00		45,38	45,36	0,02	68,01	42,88	25,14	5,54	3,10												1,14
Итого	744,00		1406,86	1406,30	0,56																	35,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	7273,22	7195,99						228,84	4313,62
23.04.2025	8723,99	8646,25						265,45	5081,62

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,24 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 35,38 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТВЕЧЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за качество энергии (от абонента)
Идентификатор: 18514928-0afd-4405-aeef-881237a170d7
26.04.25 10:28 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Представитель теплоснабжающей организации
28.04.25 10:12 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D