

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 30, лит. А

Адрес: Седова ул, д. 30, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 1 Невская

Договор: 37687.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЗ:

Отопление 130710

график: 147/71

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131323	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,183	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 57,7895	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		61,58	60,76	0,82	65,88	40,36	25,52	5,20	3,20												1,60
24.03.2025	24,00		61,70	60,89	0,81	65,34	40,27	25,07	5,20	3,20												1,58
25.03.2025	24,00		61,78	60,96	0,82	64,82	40,20	24,62	5,20	3,20												1,55
26.03.2025	24,00		61,91	61,10	0,81	64,73	40,41	24,32	5,30	3,20												1,54
27.03.2025	24,00		61,52	60,65	0,87	64,71	40,24	24,47	5,20	3,20												1,54
28.03.2025	24,00		62,72	61,82	0,90	64,67	40,58	24,09	5,30	3,20												1,55
29.03.2025	24,00		63,98	63,13	0,85	65,50	41,66	23,84	5,40	3,20												1,56
30.03.2025	24,00		63,89	63,08	0,81	64,47	41,57	22,90	5,30	3,10												1,50
31.03.2025	24,00		64,56	63,74	0,82	65,37	42,25	23,12	5,40	3,10												1,53
01.04.2025	24,00		65,13	64,29	0,84	64,25	42,00	22,25	5,30	3,10												1,49
02.04.2025	24,00		65,45	64,62	0,83	64,98	42,12	22,86	5,30	3,00												1,53
03.04.2025	24,00		65,21	64,39	0,82	65,25	42,47	22,78	5,30	3,10												1,52
04.04.2025	24,00		62,91	62,12	0,79	64,50	41,25	23,25	5,20	3,10												1,50
05.04.2025	24,00		61,94	61,18	0,76	65,25	40,67	24,58	5,20	3,10												1,55
06.04.2025	24,00		63,54	62,78	0,76	66,79	41,38	25,41	5,30	3,10												1,65
07.04.2025	24,00		63,55	62,83	0,72	66,92	41,37	25,55	5,30	3,10												1,65
08.04.2025																						
09.04.2025																						
10.04.2025																						
11.04.2025																						
12.04.2025																						
13.04.2025																						
14.04.2025																						
15.04.2025																						
16.04.2025																						
17.04.2025																						
18.04.2025																						
19.04.2025																						
20.04.2025																						
21.04.2025																						
22.04.2025																						
Среднее	24,00		63,21	62,40	0,81	65,21	41,17	24,04	5,27	3,14												1,55
Итого	384,00		1011,37	998,34	13,03																	24,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	101077	100906,00						3117,69	53160,30
08.04.2025	102150	101965,00						3144,20	53568,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,24 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 48,09 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

360 час 23,25 Гкал
360 час 4 куб.м
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО 0 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоснабжение (от абонента)
Идентификатор: 18514928-0afd-4405-aeef7-881237a170d7
26.04.25 10:28 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Представитель теплоснабжающей организации
28.04.25 10:12 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D