

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 70, лит. А

Адрес: Седова ул, д. 70, лит. А

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 38019.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЭ:

Отопление 132592

график: 149/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 05.08.2025		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 202697		расходомер:		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)		PRЭМ-32-D		0,2 30		КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)		PRЭМ-32-D		0,2 30		КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,2516		Qвент.= 0		Qтех.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 76,4354		Gвент.= 0		Gтех.= 0	
						Gтех.гвс. 0	
						Gгвс.= 0	
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		126,43	126,43	0,00	72,90	48,69	24,21	6,80	4,90												3,06
24.03.2025	24,00		124,71	124,71	0,00	70,77	47,70	23,07	6,80	4,90												2,88
25.03.2025	24,00		124,72	124,72	0,00	70,28	47,52	22,76	6,80	4,90												2,84
26.03.2025	24,00		126,44	126,44	0,00	70,29	47,85	22,44	6,80	4,90												2,84
27.03.2025	24,00		125,21	125,21	0,00	69,59	47,42	22,17	6,80	4,90												2,78
28.03.2025	24,00		129,14	129,14	0,00	70,23	48,10	22,13	6,80	4,90												2,86
29.03.2025	24,00		133,07	133,07	0,00	70,92	49,20	21,72	6,80	4,90												2,89
30.03.2025	24,00		132,19	132,19	0,00	70,01	49,14	20,87	6,80	4,90												2,76
31.03.2025	24,00		132,57	132,57	0,00	69,92	49,36	20,56	6,80	4,90												2,73
01.04.2025	24,00		133,73	133,73	0,00	70,78	49,92	20,86	6,80	4,90												2,79
02.04.2025	24,00		131,32	131,32	0,00	69,82	49,07	20,75	6,80	4,90												2,73
03.04.2025	24,00		134,33	134,33	0,00	70,43	49,84	20,59	6,80	4,90												2,77
04.04.2025	24,00		128,37	128,37	0,00	69,31	48,32	20,99	6,80	4,90												2,70
05.04.2025	24,00		124,23	124,23	0,00	70,99	48,18	22,81	6,80	4,90												2,83
06.04.2025	24,00		125,32	125,32	0,00	71,78	48,49	23,29	6,80	4,90												2,92
07.04.2025	24,00		127,81	127,81	0,00	73,21	49,33	23,88	6,80	4,90												3,05
08.04.2025	24,00		127,63	127,63	0,00	74,94	50,18	24,76	6,80	4,90												3,16
09.04.2025	24,00		127,57	127,57	0,00	74,84	50,09	24,75	6,80	4,90												3,16
10.04.2025	24,00		126,08	126,08	0,00	74,39	49,43	24,96	6,80	4,90												3,15
11.04.2025	24,00		126,48	126,48	0,00	75,11	49,60	25,51	6,80	4,90												3,23
12.04.2025	24,00		125,46	125,46	0,00	73,98	48,75	25,23	6,80	4,90												3,17
13.04.2025	24,00		128,99	128,99	0,00	71,30	48,43	22,87	6,80	4,90												2,95
14.04.2025	24,00		132,67	132,67	0,00	70,85	49,19	21,66	6,80	4,90												2,88
15.04.2025	24,00		133,41	133,41	0,00	69,89	49,46	20,43	6,80	4,90												2,73
16.04.2025	24,00		135,98	135,98	0,00	69,93	50,31	19,62	6,80	4,90												2,67
17.04.2025	24,00		137,84	137,84	0,00	70,22	51,24	18,98	6,80	4,90												2,62
18.04.2025	24,00		141,99	141,99	0,00	70,57	52,06	18,51	6,80	4,90												2,63
19.04.2025	24,00		146,37	146,37	0,00	71,84	53,77	18,07	6,80	4,90												2,65
20.04.2025	24,00		136,81	136,81	0,00	69,05	51,26	17,79	6,80	4,90												2,44
21.04.2025	24,00		135,52	135,52	0,00	69,58	50,92	18,66	6,80	4,90												2,53
22.04.2025	24,00		136,96	136,96	0,00	70,87	51,52	19,35	6,80	4,90												2,65
Среднее	24,00		130,95	130,95	0,00	71,24	49,49	21,75	6,80	4,90												2,84
Итого	744,00		4059,35	4059,35	0,00																	88,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	136463	136929,00						3085,69	28276,00
23.04.2025	140647	141113,00						3176,76	29044,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,36 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 88,05 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: 18514928-0afd-4405-ae7-881237a170d7

26.04.25 10:28 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:12 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D