**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2025**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 71, лит. А** Договор: **33091.046.6** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Седова ул, д. 71** Строит.адрес: Код УУТЭ: **106225**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.07.2026** Режим (схема): **ОП: СП-0;**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **СПТ-941.11 № 24960** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-3-32-В | 0,12 | 30 | КТПТР-01 | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-3-32-В | 0,12 | 30 | КТПТР-01 | |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,396** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **120,304** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025**

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Дата** | **Ти** | **НС** | **M1** | **M2** | **dM** | **T1** | **T2** | **dT** | **P1** | **P2** | **M3** | **M4** | **dM** | **V3** | **V4** | **dV (излив)** | **Vподпит** | **T3** | **T4** | **P3** | **P4** | **Qобщ** |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.03.2025 | 24,00 | | 105,10 | 102,92 | 2,18 | 72,17 | 43,43 | 28,74 | | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 24.03.2025 | 24,00 | * | 110,16 | 107,92 | 2,24 | 70,24 | 43,01 | 27,23 | | | | | | | | | | | | | | 3,10 |
| 25.03.2025 | 24,00 | | 112,25 | 109,93 | 2,32 | 69,73 | 42,82 | 26,91 | | | | | | | | | | | | | | 3,13 |
| 26.03.2025 | 24,00 | | 111,55 | 109,25 | 2,30 | 69,70 | 42,70 | 27,00 | | | | | | | | | | | | | | 3,11 |
| 27.03.2025 | 24,00 | | 111,24 | 108,94 | 2,30 | 69,04 | 42,65 | 26,39 | | | | | | | | | | | | | | 3,04 |
| 28.03.2025 | 24,00 | | 96,71 | 94,72 | 1,99 | 69,39 | 41,44 | 27,95 | | | | | | | | | | | | | | 2,79 |
| 29.03.2025 | 24,00 | | 67,76 | 66,37 | 1,39 | 69,66 | 38,88 | 30,78 | | | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| 30.03.2025 | 24,00 | * | 60,72 | 59,50 | 1,22 | 68,55 | 37,58 | 30,97 | | | | | | | | | | | | | | 1,93 |
| 31.03.2025 | 24,00 | * | 57,46 | 56,30 | 1,16 | 68,32 | 36,78 | 31,54 | | | | | | | | | | | | | | 1,86 |
| 01.04.2025 | 24,00 | * | 66,12 | 64,78 | 1,34 | 69,70 | 37,83 | 31,87 | | | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 02.04.2025 | 24,00 | * | 89,74 | 87,91 | 1,83 | 68,93 | 41,02 | 27,91 | | | | | | | | | | | | | | 2,58 |
| 03.04.2025 | 24,00 | * | 72,87 | 71,38 | 1,49 | 69,21 | 39,68 | 29,53 | | | | | | | | | | | | | | 2,21 |
| 04.04.2025 | 24,00 | | 108,74 | 106,54 | 2,20 | 68,77 | 42,32 | 26,45 | | | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| 05.04.2025 | 24,00 | | 127,01 | 124,42 | 2,59 | 70,39 | 44,22 | 26,17 | | | | | | | | | | | | | | 3,44 |
| 06.04.2025 | 24,00 | | 127,93 | 125,28 | 2,65 | 71,35 | 44,34 | 27,01 | | | | | | | | | | | | | | 3,58 |
| 07.04.2025 | 24,00 | | 121,28 | 118,75 | 2,53 | 72,41 | 44,23 | 28,18 | | | | | | | | | | | | | | 3,53 |
| 08.04.2025 | 24,00 | | 125,07 | 122,46 | 2,61 | 74,37 | 45,65 | 28,72 | | | | | | | | | | | | | | 3,72 |
| 09.04.2025 | 24,00 | | 127,82 | 125,19 | 2,63 | 74,35 | 45,97 | 28,38 | | | | | | | | | | | | | | 3,75 |
| 10.04.2025 | 24,00 | | 127,42 | 124,81 | 2,61 | 73,95 | 45,31 | 28,64 | | | | | | | | | | | | | | 3,77 |
| 11.04.2025 | 24,00 | | 127,94 | 125,32 | 2,62 | 74,61 | 45,31 | 29,30 | | | | | | | | | | | | | | 3,87 |
| 12.04.2025 | 24,00 | | 127,26 | 124,62 | 2,64 | 73,73 | 44,77 | 28,96 | | | | | | | | | | | | | | 3,81 |
| 13.04.2025 | 24,00 | | 96,25 | 94,25 | 2,00 | 71,05 | 41,63 | 29,42 | | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 14.04.2025 | 24,00 | * | 59,23 | 58,02 | 1,21 | 69,10 | 38,63 | 30,47 | | | | | | | | | | | | | | 1,85 |
| 15.04.2025 | 24,00 | * | 55,99 | 54,81 | 1,18 | 68,69 | 35,63 | 33,06 | | | | | | | | | | | | | | 1,89 |
| 16.04.2025 | 24,00 | * | 39,57 | 38,77 | 0,80 | 67,35 | 37,48 | 29,87 | | | | | | | | | | | | | | 1,38 |
| 17.04.2025 | 24,00 | * | 41,49 | 40,64 | 0,85 | 68,35 | 33,69 | 34,66 | | | | | | | | | | | | | | 1,47 |
| 18.04.2025 | 24,00 | | 30,66 | 30,05 | 0,61 | 67,99 | 34,20 | 33,79 | | | | | | | | | | | | | | 1,06 |
| 19.04.2025 | 24,00 | * | 17,90 | 17,57 | 0,33 | 68,86 | 31,29 | 37,57 | | | | | | | | | | | | | | 1,19 |
| 20.04.2025 | 24,00 | | 75,30 | 73,75 | 1,55 | 68,08 | 39,39 | 28,69 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 21.04.2025 | 24,00 | * | 82,25 | 80,55 | 1,70 | 68,62 | 39,95 | 28,67 | | | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 22.04.2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Среднее** | 24,00 | | 89,36 | 87,52 | 1,84 | 70,22 | 40,73 | 29,49 | | | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| **Итого** | **720,00** | | **2680,79** | **2625,72** | **55,07** | | | | | | | | | | | | | | | | | **80,02** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | 69641,7 | 68322,10 | | | | | | 2453,41 | 22375,00 |
| 22.04.2025 | 72438,6 | 71061,40 | | | | | | 2536,79 | 23119,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** час **2,67** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **24** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,36** °C
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** **0** Гкал
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **82,69** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Идентификатор: 18514928-0afd-4405-aee7-881237a170d7

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович **26.04.25** 10:28 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.04.25** 10:12 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D