

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонтент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 72, лит. Б	Договор:	33093.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 72, лит. В	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	106226
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	25.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	СПТ943.1 № 14866	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,587	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,5016		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,228		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 178,329	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 91,2	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00	*	238,60	217,94	20,66	72,40	48,09	24,31	4,90	3,90	18,39		18,39	18,83		18,83		72,32		4,40		6,80
24.03.2025	24,00	*	233,97	214,75	19,22	70,29	46,93	23,36	4,90	3,90	17,13		17,13	17,52		17,52		70,11		4,40		6,37
25.03.2025	24,00	*	234,47	214,72	19,75	69,83	46,81	23,02	4,90	3,90	17,65		17,65	18,05		18,05		69,64		4,40		6,33
26.03.2025	24,00	*	237,00	212,18	24,82	69,82	49,16	20,66	4,90	3,90	17,28		17,28	17,66		17,66		69,68		4,40		6,12
27.03.2025	24,00	*	234,43	213,90	20,53	69,10	50,18	18,92	4,90	3,90	17,41		17,41	17,79		17,79		69,00		4,40		5,47
28.03.2025	24,00	*	240,88	222,41	18,47	69,75	47,27	22,48	4,90	3,90	16,13		16,13	16,49		16,49		69,63		4,40		6,30
29.03.2025	24,00	*	248,46	229,75	18,71	70,47	48,58	21,89	4,90	3,90	16,31		16,31	16,69		16,69		70,36		4,40		6,35
30.03.2025	24,00	*	249,84	228,25	21,59	69,58	48,65	20,93	4,90	3,90	19,22		19,22	19,65		19,65		69,61		4,40		6,28
31.03.2025	24,00	*	247,55	229,30	18,25	69,42	48,73	20,69	4,90	3,90	15,96		15,96	16,32		16,32		69,44		4,40		6,02
01.04.2025	24,00	*	249,67	231,65	18,02	70,33	49,54	20,79	4,90	3,90	15,69		15,69	16,04		16,04		70,11		4,40		6,09
02.04.2025	24,00	*	244,80	227,36	17,44	69,36	48,51	20,85	4,90	3,90	15,25		15,25	15,58		15,58		69,18		4,40		5,96
03.04.2025	24,00	*	251,53	232,30	19,23	69,94	49,36	20,58	4,90	3,90	16,88		16,88	17,26		17,26		69,90		4,40		6,13
04.04.2025	24,00	*	240,52	222,59	17,93	68,94	47,75	21,19	4,90	3,90	15,71		15,71	16,05		16,05		68,45		4,40		5,96
05.04.2025	24,00	*	234,27	214,87	19,40	70,46	46,97	23,49	4,90	3,90	17,12		17,12	17,52		17,52		70,88		4,40		6,42
06.04.2025	24,00	*	236,98	216,54	20,44	71,29	47,44	23,85	4,90	3,90	18,00		18,00	18,42		18,42		71,13		4,40		6,63
07.04.2025	24,00	*	241,03	220,59	20,44	72,64	48,28	24,36	4,90	3,90	17,85		17,85	18,29		18,29		72,82		4,40		6,86
08.04.2025	24,00	*	239,44	220,50	18,94	74,42	49,22	25,20	4,90	3,90	16,24		16,24	16,65		16,65		74,26		4,40		6,97
09.04.2025	24,00	*	238,78	220,26	18,52	74,33	49,27	25,06	4,90	3,90	15,81		15,81	16,20		16,20		74,06		4,40		6,90
10.04.2025	24,00	*	236,58	217,62	18,96	73,87	48,49	25,38	4,90	3,90	16,22		16,22	16,63		16,63		73,57		4,40		6,93
11.04.2025	24,00	*	236,14	218,18	17,96	74,57	48,56	26,01	4,90	3,90	15,18		15,18	15,56		15,56		74,36		4,40		7,02
12.04.2025	24,00	*	235,63	216,34	19,29	73,55	47,96	25,59	4,90	3,90	16,49		16,49	16,90		16,90		73,06		4,40		6,96
13.04.2025	24,00	*	244,00	222,85	21,15	70,84	47,79	23,05	4,90	3,90	18,32		18,32	18,74		18,74		70,24		4,40		6,64
14.04.2025	24,00	*	248,10	229,47	18,63	70,35	48,60	21,75	4,90	3,90	15,92		15,92	16,28		16,28		70,26		4,40		6,31
15.04.2025	24,00	*	251,18	232,10	19,08	69,46	49,35	20,11	4,90	3,90	16,60		16,60	16,96		16,96		69,10		4,40		6,00
16.04.2025	24,00	*	254,61	236,34	18,27	69,40	50,13	19,27	4,90	3,90	15,94		15,94	16,30		16,30		69,45		4,40		5,83
17.04.2025	24,00	*	257,34	239,52	17,82	69,76	51,13	18,63	4,90	3,90	15,40		15,40	15,74		15,74		69,43		4,40		5,71
18.04.2025	24,00	*	263,18	245,47	17,71	70,06	51,93	18,13	4,90	3,90	15,19		15,19	15,53		15,53		69,92		4,40		5,70
19.04.2025	24,00	*	271,50	253,39	18,11	71,37	54,13	17,24	4,90	3,90	15,48		15,48	15,84		15,84		71,36		4,40		5,67
20.04.2025	24,00	*	255,42	237,16	18,26	68,63	50,88	17,75	4,90	3,90	15,89		15,89	16,23		16,23		68,09		4,40		5,47
21.04.2025	24,00	*	252,13	234,53	17,60	69,10	50,35	18,75	4,90	3,90	15,20		15,20	15,54		15,54		68,92		4,40		5,62
22.04.2025	24,00	*	254,50	236,61	17,89	70,38	50,63	19,75	4,90	3,90	15,27		15,27	15,62		15,62		70,26		4,40		5,94
Среднее	24,00		245,24	226,11	19,13	70,76	49,05	21,71	4,90	3,90	16,49		16,49	16,87		16,87		70,60		4,40		6,25
Итого	744,00		7602,53	7009,44	593,09						511,13		511,13	522,88		522,88						193,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.03.2025	298879	263420,00	18433,50		18893,30			10297,20	29125,40
23.04.2025	306243	270211,00	18926,30		19397,30			10518,90	29845,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,36 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 192,36 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 522,88 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

1,4 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя "Бонор" (а)

Идентификатор: 18514928-0afd-4405-aea7-881237a170d7

26.04.25 10:28 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

28.04.25 10:12 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации