

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 73, лит. А**
Адрес: **Седова ул, д. 73**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33095.046.6**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **106228**
Отопление: **106228**
график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: СПТТ-941.11 № 24694	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	КТПТР-01	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-3-32-B	0,12	30	КТПТР-01	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3938	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 119,635	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		120,70	120,19	0,51	70,44	44,18	26,26														3,20
24.03.2025	24,00		108,07	107,63	0,44	70,81	43,84	26,97														2,94
25.03.2025	24,00		109,69	109,23	0,46	68,97	43,02	25,95														2,87
26.03.2025	24,00		99,10	98,69	0,41	68,39	41,18	27,21														2,72
27.03.2025	24,00		99,17	98,81	0,36	68,36	40,98	27,38														2,73
28.03.2025	24,00		113,29	112,89	0,40	67,87	42,82	25,05														2,86
29.03.2025	24,00		83,95	83,69	0,26	67,83	39,66	28,17														2,38
30.03.2025	24,00		59,11	58,97	0,14	67,42	36,70	30,72														1,82
31.03.2025	24,00		53,85	53,73	0,12	66,22	36,04	30,18														1,63
01.04.2025	24,00		53,01	52,95	0,06	65,97	35,41	30,56														1,62
02.04.2025	24,00 *		55,43	55,40	0,03	67,34	35,78	31,56														1,75
03.04.2025	24,00		69,70	69,68	0,02	67,10	38,14	28,96														2,02
04.04.2025	24,00		56,17	56,15	0,02	66,95	36,55	30,40														1,71
05.04.2025	24,00		91,68	91,64	0,04	67,33	40,11	27,22														2,50
06.04.2025	24,00		145,55	145,32	0,23	69,62	45,95	23,67														3,46
07.04.2025	24,00		137,93	137,72	0,21	70,36	45,88	24,48														3,39
08.04.2025	24,00		118,29	118,02	0,27	71,26	44,82	26,44														3,15
09.04.2025	24,00		118,39	118,27	0,12	73,15	45,59	27,56														3,27
10.04.2025	24,00		119,13	119,04	0,09	73,13	45,43	27,70														3,31
11.04.2025	24,00		144,98	144,83	0,15	72,99	47,37	25,62														3,73
12.04.2025	24,00		139,86	139,73	0,13	73,61	47,14	26,47														3,72
13.04.2025	24,00		145,21	145,16	0,05	72,70	46,97	25,73														3,74
14.04.2025	24,00		85,03	84,99	0,04	69,51	40,75	28,76														2,45
15.04.2025	24,00		56,95	56,89	0,06	66,86	37,90	28,96														1,65
16.04.2025	24,00		44,82	44,76	0,06	65,87	33,85	32,02														1,44
17.04.2025	24,00 *		33,88	33,83	0,05	63,81	35,65	28,16														0,96
18.04.2025	24,00		35,33	35,26	0,07	64,83	32,21	32,62														1,15
19.04.2025	24,00		27,37	27,31	0,06	63,43	31,99	31,44														0,86
20.04.2025	24,00		58,21	58,02	0,19	65,88	36,43	29,45														1,73
21.04.2025	24,00		58,60	58,43	0,17	65,91	36,89	29,02														1,71
22.04.2025	24,00		64,84	64,66	0,18	66,85	37,47	29,38														1,91
Среднее	24,00		87,33	87,16	0,17	68,41	40,22	28,20														2,40
Итого	744,00		2707,29	2701,89	5,40																	74,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	68577,1	68620,40						2877,06	22352,10
23.04.2025	71366	71403,60						2953,56	23120,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,36 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **74,38** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час
0 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТВЕЧЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ: **Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5**
Идентификатор: 18514928-0afd-4405-aeef-881237a170d7
26.04.25 10:28 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Представитель теплоснабжающей организации
28.04.25 10:12 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D