

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 76, лит. В	Договор:	38013.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 76, лит. В	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	132585
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	05.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208187	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,343	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2618		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,119		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 104,203	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 47,6	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		100,60	83,15	17,45	72,67	40,15	32,52	6,80	4,90	14,44		14,44	14,77		14,77		72,45				3,97
24.03.2025	24,00		98,14	82,01	16,13	70,54	39,33	31,21	6,80	4,90	13,21		13,21	13,50		13,50		70,29				3,70
25.03.2025	24,00		98,16	81,93	16,23	70,10	39,40	30,70	6,80	4,90	13,24		13,24	13,55		13,55		69,82				3,66
26.03.2025	24,00		99,82	83,09	16,73	70,09	39,58	30,51	6,80	4,90	13,72		13,72	14,00		14,00		69,83				3,71
27.03.2025	24,00		98,90	82,42	16,48	69,39	39,21	30,18	6,80	4,90	13,48		13,48	13,79		13,79		69,18				3,63
28.03.2025	24,00		101,48	84,90	16,58	70,05	40,06	29,99	6,80	4,90	13,52		13,52	13,82		13,82		69,83				3,71
29.03.2025	24,00	*	104,06	87,60	16,46	70,74	41,20	29,54	6,80	4,90	13,36		13,36	13,66		13,66		70,51				3,75
30.03.2025	24,00		105,23	87,11	18,12	69,82	41,24	28,58	6,80	4,90	14,97		14,97	15,32		15,32		69,65				3,76
31.03.2025	24,00	*	103,61	87,51	16,10	69,72	41,66	28,06	6,80	4,90	13,01		13,01	13,30		13,30		69,53				3,58
01.04.2025	24,00		104,91	88,35	16,56	70,57	42,28	28,29	6,80	4,90	13,43		13,43	13,73		13,73		70,26				3,67
02.04.2025	24,00	*	102,68	86,74	15,94	69,62	41,61	28,01	6,80	4,90	12,93		12,93	13,22		13,22		69,36				3,54
03.04.2025	24,00	*	106,07	88,77	17,30	70,24	42,24	28,00	6,80	4,90	14,21		14,21	14,53		14,53		70,05				3,70
04.04.2025	24,00	*	100,59	84,65	15,94	69,12	41,16	27,96	6,80	4,90	12,91		12,91	13,16		13,16		68,66				3,47
05.04.2025	24,00	*	98,30	81,79	16,51	70,87	40,49	30,38	6,80	4,90	13,46		13,46	13,75		13,75		71,10				3,66
06.04.2025	24,00	*	100,03	82,44	17,59	71,58	40,32	31,26	6,80	4,90	14,51		14,51	14,83		14,83		71,31				3,84
07.04.2025	24,00	*	100,24	84,10	16,14	73,05	40,83	32,22	6,80	4,90	13,03		13,03	13,33		13,33		73,08				3,89
08.04.2025	24,00	*	100,18	83,97	16,21	74,74	41,39	33,35	6,80	4,90	12,98		12,98	13,31		13,31		74,49				4,01
09.04.2025	24,00	*	100,80	83,88	16,92	74,62	41,34	33,28	6,80	4,90	13,73		13,73	14,07		14,07		74,27				4,06
10.04.2025	24,00		99,27	82,82	16,45	74,18	40,61	33,57	6,80	4,90	13,23		13,23	13,54		13,54		73,82				4,00
11.04.2025	24,00	*	98,97	83,03	15,94	74,92	40,67	34,25	6,80	4,90	12,67		12,67	13,01		13,01		74,62				4,04
12.04.2025	24,00	*	99,95	82,36	17,59	73,73	40,15	33,58	6,80	4,90	14,15		14,15	14,47		14,47		73,11				4,07
13.04.2025	24,00		103,10	84,97	18,13	71,02	40,17	30,85	6,80	4,90	14,67		14,67	14,97		14,97		70,33				3,91
14.04.2025	24,00	*	105,21	87,47	17,74	70,63	41,11	29,52	6,80	4,90	14,49		14,49	14,84		14,84		70,37				3,84
15.04.2025	24,00	*	104,37	88,21	16,16	69,65	41,74	27,91	6,80	4,90	13,06		13,06	13,36		13,36		69,22				3,59
16.04.2025	24,00	*	106,02	90,05	15,97	69,73	42,69	27,04	6,80	4,90	12,84		12,84	13,11		13,11		69,72				3,55
17.04.2025	24,00		106,71	91,21	15,50	69,98	43,39	26,59	6,80	4,90	12,41		12,41	12,66		12,66		69,58				3,51
18.04.2025	24,00	*	110,08	93,82	16,26	70,36	44,33	26,03	6,80	4,90	13,04		13,04	13,34		13,34		70,17				3,59
19.04.2025	24,00	*	114,80	96,65	18,15	71,65	46,54	25,11	6,80	4,90	14,80		14,80	15,17		15,17		71,62				3,73
20.04.2025	24,00	*	108,37	90,32	18,05	68,78	43,81	24,97	6,80	4,90	15,02		15,02	15,35		15,35		68,22				3,50
21.04.2025	24,00	*	105,17	89,41	15,76	69,38	43,46	25,92	6,80	4,90	12,72		12,72	13,00		13,00		69,13				3,41
22.04.2025	24,00	*	105,18	90,27	14,91	70,68	43,69	26,99	6,80	4,90	11,72		11,72	11,98		11,98		70,48				3,49
Среднее	24,00		102,94	86,29	16,65	71,04	41,48	29,56	6,80	4,90	13,51		13,51	13,82		13,82		70,78				3,73
Итого	744,00		3191,00	2675,00	516,00						418,96		418,96	428,44		428,44						115,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	119210	104924,00	13391,90		14592,80			4895,51	26576,00
23.04.2025	122499	107681,00	13824,20		15034,90			5045,45	27344,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,36 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 114,32 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 428,44 м.куб.

0 час

Гкал

куб.м

Договор

Электронная подпись

Идентификатор: 18514928-0afd-4405-ae7-881237a170d7

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

26.04.25 10:28 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.04.25 10:12 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D