

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 79, лит. А ИТП СО**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9250.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
Узел учета: **87300**
Отопление: **87300**
график: **149/70**

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ940 № 2194		расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)		PC20-12		0,08	12	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)		PC20-12		0,08	12	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)						СДВ-И-1,60	
Циркуляционный ГВС (M4)						СДВ-И-1,60	
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.=	0,168	Qвент.=	0	Qтех.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.=	51,038	Gвент.=	0	Gтех.=	0
						Gтех.гвс	0
						Gгвс.ср	0
						Gгвс.м	0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00		52,46	50,98	1,48	72,21	40,50	31,71	6,20	3,60												1,72
24.03.2025	24,00		51,94	50,46	1,48	70,10	39,73	30,37	6,10	3,60												1,64
25.03.2025	24,00		51,77	50,29	1,48	69,64	39,53	30,11	6,10	3,60												1,62
26.03.2025	24,00		52,53	51,00	1,53	69,63	39,93	29,70	6,10	3,50												1,62
27.03.2025	24,00		52,21	50,66	1,55	68,90	39,61	29,29	6,10	3,50												1,59
28.03.2025	24,00		53,33	51,75	1,58	69,54	40,21	29,33	6,30	3,60												1,63
29.03.2025	24,00		54,69	53,08	1,61	70,28	41,44	28,84	6,30	3,40												1,64
30.03.2025	24,00		54,48	52,88	1,60	69,37	41,58	27,79	6,20	3,40												1,58
31.03.2025	24,00		54,60	53,00	1,60	69,22	41,86	27,36	6,20	3,40												1,56
01.04.2025	24,00		55,13	53,53	1,60	70,16	42,44	27,72	6,30	3,40												1,60
02.04.2025	24,00		54,46	52,87	1,59	69,17	41,56	27,61	6,20	3,40												1,57
03.04.2025	24,00		55,38	53,77	1,61	69,76	42,08	27,68	6,30	3,40												1,60
04.04.2025	24,00		53,63	52,06	1,57	68,77	40,93	27,84	6,10	3,40												1,56
05.04.2025	24,00		52,05	50,54	1,51	70,19	40,10	30,09	6,00	3,40												1,63
06.04.2025	24,00		52,37	50,86	1,51	71,08	40,16	30,92	6,10	3,50												1,68
07.04.2025	24,00		53,09	51,57	1,52	72,39	40,83	31,56	6,10	3,50												1,74
08.04.2025	24,00		53,01	51,51	1,50	74,20	41,57	32,63	6,10	3,50												1,79
09.04.2025	24,00		52,96	51,47	1,49	74,13	41,43	32,70	6,10	3,50												1,79
10.04.2025	24,00		52,49	51,00	1,49	73,67	40,56	33,11	6,10	3,50												1,80
11.04.2025	24,00		52,58	51,09	1,49	74,34	40,47	33,87	6,10	3,50												1,84
12.04.2025	24,00		52,23	50,75	1,48	73,35	39,84	33,51	6,10	3,50												1,81
13.04.2025	24,00		53,57	51,93	1,64	70,68	40,07	30,61	6,20	3,50												1,71
14.04.2025	24,00		54,78	53,11	1,67	70,15	41,05	29,10	6,30	3,40												1,66
15.04.2025	24,00		55,21	53,55	1,66	69,32	41,86	27,46	6,20	3,40												1,59
16.04.2025	24,00		55,88	54,21	1,67	69,22	42,52	26,70	6,30	3,40												1,56
17.04.2025	24,00		56,68	55,00	1,68	69,62	43,47	26,15	6,40	3,40												1,56
18.04.2025	24,00		57,98	56,30	1,68	69,89	44,10	25,79	6,50	3,40												1,57
19.04.2025	24,00		59,52	57,82	1,70	71,21	45,99	25,22	6,60	3,20												1,58
20.04.2025	24,00		56,41	54,77	1,64	68,48	43,44	25,04	6,20	3,20												1,49
21.04.2025	24,00		55,85	54,23	1,62	68,91	42,85	26,06	6,20	3,30												1,53
22.04.2025	24,00		56,19	54,57	1,62	70,19	43,12	27,07	6,30	3,30												1,59
Среднее	24,00		54,18	52,60	1,58	70,57	41,45	29,13	6,21	3,44												1,64
Итого	744,00		1679,46	1630,61	48,85																	50,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	9362,96	9125,12						268,58	4645,82
23.04.2025	11094,2	10806,00						321,14	5413,82

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **2,36 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **50,85** Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **м.куб.**

0 час
0 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: 18514928-0afd-4405-ae7-881237a170d7

26.04.25 10:28 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:12 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D