

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 82, лит. А			Договор:	35027.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Седова ул, д. 82, лит. А			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	112519		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема							график:	149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	09.08.2025			Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;						
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14862			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:	Преобр.давления:						
Подающий трубопровод (М1)				ПРЭМ-40-B1	0,1 45			КТПТР-05							
Обратный трубопровод (М2)				ПРЭМ-40-B1	0,1 45			КТПТР-05							
Подающий ГВС (М3)				ПРЭМ-32-B1	0,067 30			ТПТ-15-2							
Циркуляционный ГВС (М4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3968			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2527						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1149						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 120,547			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 45,96			Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00	*	174,27	151,43	22,84	72,75	49,34	23,41	7,30	3,80	14,96		14,96	15,33		15,33		72,59		4,40		5,22
24.03.2025	24,00	*	169,84	149,26	20,58	70,64	48,18	22,46	7,30	3,80	12,86		12,86	13,16		13,16		70,40		4,40		4,82
25.03.2025	24,00	*	169,52	149,10	20,42	70,14	48,04	22,10	7,30	3,80	12,75		12,75	13,04		13,04		69,89		4,40		4,74
26.03.2025	24,00	*	172,07	151,31	20,76	70,13	48,31	21,82	7,30	3,80	13,02		13,02	13,32		13,32		69,89		4,40		4,77
27.03.2025	24,00	*	171,09	150,22	20,87	69,41	47,83	21,58	7,30	3,80	13,22		13,22	13,51		13,51		69,23		4,40		4,70
28.03.2025	24,00	*	175,37	154,75	20,62	70,02	48,46	21,56	7,30	3,80	12,78		12,78	13,07		13,07		69,82		4,40		4,79
29.03.2025	24,00	*	181,30	160,60	20,70	70,75	49,48	21,27	7,30	3,80	12,82		12,82	13,12		13,12		70,51		4,40		4,89
30.03.2025	24,00	*	180,64	160,22	20,42	69,88	49,28	20,60	7,30	3,80	12,64		12,64	12,92		12,92		69,77		4,40		4,74
31.03.2025	24,00	*	180,92	160,63	20,29	69,66	49,39	20,27	7,30	3,80	12,37		12,37	12,65		12,65		69,61		4,40		4,68
01.04.2025	24,00	*	182,00	162,13	19,87	70,63	50,07	20,56	7,30	3,80	11,95		11,95	12,22		12,22		70,32		4,40		4,75
02.04.2025	24,00	*	178,74	157,59	21,15	69,64	49,14	20,50	7,30	3,80	13,27		13,27	13,56		13,56		69,45		4,40		4,72
03.04.2025	24,00	*	181,82	161,64	20,18	70,19	49,86	20,33	7,30	3,80	12,19		12,19	12,47		12,47		70,02		4,40		4,72
04.04.2025	24,00	*	174,59	154,51	20,08	69,30	48,84	20,46	7,30	3,80	12,27		12,27	12,54		12,54		68,90		4,40		4,57
05.04.2025	24,00	*	169,24	148,15	21,09	70,63	48,68	21,95	7,30	3,80	13,40		13,40	13,70		13,70		70,87		4,40		4,75
06.04.2025	24,00	*	170,84	149,41	21,43	71,61	49,17	22,44	7,30	3,80	13,68		13,68	14,00		14,00		71,38		4,40		4,90
07.04.2025	24,00	*	172,55	152,51	20,04	72,83	49,85	22,98	7,30	3,80	12,16		12,16	12,46		12,46		72,69		4,40		4,98
08.04.2025	24,00	*	172,26	152,02	20,24	74,71	50,64	24,07	7,30	3,80	12,36		12,36	12,67		12,67		74,46		4,40		5,18
09.04.2025	24,00	*	171,73	151,86	19,87	74,67	50,75	23,92	7,30	3,80	11,96		11,96	12,27		12,27		74,34		4,40		5,13
10.04.2025	24,00	*	170,20	150,17	20,03	74,20	50,09	24,11	7,30	3,80	12,21		12,21	12,51		12,51		73,84		4,40		5,12
11.04.2025	24,00	*	171,73	150,52	21,21	74,88	50,32	24,56	7,30	3,80	13,39		13,39	13,73		13,73		74,61		4,40		5,30
12.04.2025	24,00	*	169,19	149,23	19,96	73,98	49,73	24,25	7,30	3,80	12,11		12,11	12,41		12,41		73,51		4,40		5,11
13.04.2025	24,00	*	176,22	154,24	21,98	71,22	48,91	22,31	7,30	3,80	14,06		14,06	14,38		14,38		70,61		4,40		5,02
14.04.2025	24,00	*	180,13	159,56	20,57	70,60	49,19	21,41	7,30	3,80	12,59		12,59	12,87		12,87		70,36		4,40		4,88
15.04.2025	24,00	*	181,64	161,52	20,12	69,81	49,34	20,47	7,30	3,80	12,12		12,12	12,39		12,39		69,43		4,40		4,72
16.04.2025	24,00	*	184,20	164,10	20,10	69,60	49,67	19,93	7,30	3,80	12,14		12,14	12,41		12,41		69,44		4,40		4,68
17.04.2025	24,00	*	186,85	167,23	19,62	70,06	50,46	19,60	7,30	3,80	11,56		11,56	11,82		11,82		69,66		4,40		4,67
18.04.2025	24,00	*	190,58	171,73	18,85	70,27	50,95	19,32	7,30	3,80	10,72		10,72	10,96		10,96		70,07		4,40		4,66
19.04.2025	24,00	*	198,79	177,69	21,10	71,61	52,50	19,11	7,30	3,80	12,83		12,83	13,14		13,14		71,64		4,40		4,92
20.04.2025	24,00	*	184,54	165,49	19,05	68,96	50,02	18,94	7,30	3,80	11,17		11,17	11,41		11,41		68,41		4,40		4,46
21.04.2025	24,00	*	182,98	163,53	19,45	69,32	49,79	19,53	7,30	3,80	11,57		11,57	11,82		11,82		69,05		4,40		4,55
22.04.2025	24,00	*	184,41	165,05	19,36	70,60	50,39	20,21	7,30	3,80	11,41		11,41	11,67		11,67		70,38		4,40		4,72
Среднее	24,00		177,75	157,34	20,41	71,05	49,57	21,48	7,30	3,80	12,53		12,53	12,82		12,82		70,81		4,40		4,83
Итого	744,00		5510,25	4877,40	632,85						388,54		388,54	397,53		397,53						149,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	197911	181925,00	14159,30		14516,40			7588,76	29125,10
23.04.2025	203592	186951,00	14561,70		14928,00			7772,19	29893,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,36 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 148,37 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 397,53 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

час

ОТПРАВЛЕНО

1,49 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ: Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

Идентификатор: 18514928-0afd-4405-aea7-881237a170d7

26.04.25 10:28 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:12 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D