

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д

Адрес: Седова ул, д. 86, лит. Д ИТП1

Обслуживающая организация:

Источник: котельная 2 Невская

Договор: 33203.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЗ:

Отопление 105560

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	29.08.2025	Режим (схема):	ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207242	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 1,0636	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 323,119	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		83,26	83,26	0,00	72,74	46,46	26,28	6,80	4,90												2,19
24.03.2025	24,00		82,09	82,09	0,00	70,62	45,33	25,29	6,80	4,90												2,08
25.03.2025	24,00	*	82,21	81,97	0,24	70,20	45,27	24,93	6,80	4,90												2,06
26.03.2025	24,00	*	83,34	82,02	1,32	70,19	45,86	24,33	6,80	4,90												2,09
27.03.2025	24,00		82,99	82,99	0,00	69,48	46,48	23,00	6,80	4,90												1,91
28.03.2025	24,00		85,17	85,17	0,00	70,15	47,20	22,95	6,80	4,90												1,96
29.03.2025	24,00		87,72	87,72	0,00	70,84	48,31	22,53	6,80	4,90												1,98
30.03.2025	24,00		87,51	87,51	0,00	69,91	48,17	21,74	6,80	4,90												1,90
31.03.2025	24,00		87,85	87,85	0,00	69,83	48,27	21,56	6,80	4,90												1,90
01.04.2025	24,00		88,36	88,36	0,00	70,69	48,97	21,72	6,80	4,90												1,92
02.04.2025	24,00		86,65	86,65	0,00	69,73	48,07	21,66	6,80	4,90												1,88
03.04.2025	24,00		88,75	88,75	0,00	70,36	48,19	22,17	6,80	4,90												1,97
04.04.2025	24,00		84,80	84,80	0,00	69,24	46,68	22,56	6,80	4,90												1,91
05.04.2025	24,00		82,03	82,03	0,00	70,93	46,20	24,73	6,80	4,90												2,03
06.04.2025	24,00		82,59	82,59	0,00	71,69	46,61	25,08	6,80	4,90												2,07
07.04.2025	24,00		84,06	84,06	0,00	73,14	47,42	25,72	6,80	4,90												2,16
08.04.2025	24,00		83,98	83,98	0,00	74,84	47,95	26,89	6,80	4,90												2,26
09.04.2025	24,00		84,54	84,54	0,00	74,72	48,01	26,71	6,80	4,90												2,26
10.04.2025	24,00		83,98	83,98	0,00	74,27	47,36	26,91	6,80	4,90												2,26
11.04.2025	24,00		84,20	84,20	0,00	74,99	47,66	27,33	6,80	4,90												2,30
12.04.2025	24,00		83,58	83,58	0,00	73,84	46,90	26,94	6,80	4,90												2,25
13.04.2025	24,00		85,99	85,99	0,00	71,17	46,69	24,48	6,80	4,90												2,11
14.04.2025	24,00		88,40	88,40	0,00	70,74	47,47	23,27	6,80	4,90												2,06
15.04.2025	24,00		89,01	89,01	0,00	69,77	47,64	22,13	6,80	4,90												1,97
16.04.2025	24,00		90,87	90,87	0,00	69,83	48,28	21,55	6,80	4,90												1,96
17.04.2025	24,00		91,92	91,92	0,00	70,08	48,81	21,27	6,80	4,90												1,96
18.04.2025	24,00	*	90,67	90,67	0,00	70,46	49,55	20,91	6,80	4,90												1,90
19.04.2025	24,00		97,36	97,36	0,00	71,73	51,32	20,41	6,80	4,90												1,99
20.04.2025	24,00		91,13	91,13	0,00	68,89	48,41	20,48	6,80	4,90												1,87
21.04.2025	24,00		90,18	90,18	0,00	69,45	48,16	21,29	6,80	4,90												1,92
22.04.2025	24,00		91,27	91,27	0,00	70,72	48,66	22,06	6,80	4,90												2,01
Среднее	24,00		86,66	86,61	0,05	71,14	47,62	23,51	6,80	4,90												2,04
Итого	744,00		2686,46	2684,90	1,56																	63,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	73180,8	73180,10						2076,77	29122,00
23.04.2025	75949,3	75947,10						2142,03	29889,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,36 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 63,09 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТВЕЧЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: 18514928-0afd-4405-ae7-881237a170d7

26.04.25 10:28 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:12 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

/ /