

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 91, корп.1, лит. А	Договор:	35276.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Седова ул, д. 91, корп. 1, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	114682
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	16.08.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 14925	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-50-В1	0,16	72	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,5324	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,2259		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,1027		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 159,72	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 41,08	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00		182,42	162,31	20,11	72,79	46,42	26,37	5,80	2,90	19,48		19,48	19,94		19,94		72,38		4,90		5,76
24.03.2025	24,00		182,37	162,79	19,58	71,13	45,76	25,37	5,80	2,90	18,94		18,94	19,37		19,37		70,68		4,90		5,53
25.03.2025	24,00		94,08	83,96	10,12	72,92	44,75	28,17	5,80	2,90	9,56		9,56	9,78		9,78		71,64		4,90		3,11
26.03.2025	24,00		188,81	169,03	19,78	70,83	46,20	24,63	5,80	2,90	18,62		18,62	19,05		19,05		70,52		4,90		5,58
27.03.2025	24,00		176,24	159,58	16,66	70,15	45,09	25,06	5,80	2,90	15,30		15,30	15,64		15,64		69,66		4,90		5,18
28.03.2025	24,00		179,72	162,47	17,25	69,54	45,33	24,21	5,80	2,90	15,82		15,82	16,17		16,17		69,30		4,90		5,14
29.03.2025	24,00		182,94	166,54	16,40	70,00	46,53	23,47	5,80	2,90	14,90		14,90	15,24		15,24		69,81		4,90		5,07
30.03.2025	24,00		185,06	165,57	19,49	69,40	46,82	22,58	5,80	2,90	17,90		17,90	18,29		18,29		69,22		4,90		5,10
31.03.2025	24,00		184,34	165,45	18,89	68,76	46,64	22,12	5,80	2,90	17,26		17,26	17,64		17,64		68,50		4,90		4,97
01.04.2025	24,00		186,40	167,24	19,16	69,05	47,27	21,78	5,80	2,90	17,56		17,56	17,95		17,95		68,90		4,90		4,98
02.04.2025	24,00		184,53	165,73	18,80	68,98	47,09	21,89	5,80	2,90	17,21		17,21	17,59		17,59		68,72		4,90		4,93
03.04.2025	24,00		186,48	167,30	19,18	68,92	47,27	21,65	5,80	2,90	17,63		17,63	18,01		18,01		68,62		4,90		4,96
04.04.2025	24,00		183,68	164,20	19,48	70,17	46,94	23,23	5,80	2,90	17,93		17,93	18,34		18,34		70,06		4,90		5,19
05.04.2025	24,00		177,93	158,62	19,31	72,66	46,62	26,04	5,80	2,90	17,76		17,76	18,19		18,19		72,60		4,90		5,55
06.04.2025	24,00		182,26	160,60	21,66	74,38	47,15	27,23	5,80	2,90	20,09		20,09	20,59		20,59		74,00		4,90		6,00
07.04.2025	24,00		180,46	162,19	18,27	75,13	48,08	27,05	5,80	2,90	16,67		16,67	17,09		17,09		74,83		4,90		5,77
08.04.2025	24,00		184,10	164,78	19,32	77,42	48,59	28,83	5,80	2,90	17,70		17,70	18,17		18,17		77,14		4,90		6,26
09.04.2025	24,00		184,25	165,10	19,15	76,48	48,22	28,26	5,80	2,90	17,58		17,58	18,04		18,04		76,16		4,90		6,14
10.04.2025	24,00		181,44	161,76	19,68	76,96	47,24	29,72	5,80	2,90	18,07		18,07	18,55		18,55		76,59		4,90		6,33
11.04.2025	24,00		181,03	162,08	18,95	76,78	47,07	29,71	5,80	2,90	17,40		17,40	17,86		17,86		76,40		4,90		6,28
12.04.2025	24,00		180,02	159,17	20,85	75,79	46,43	29,36	5,80	2,90	19,29		19,29	19,79		19,79		75,22		4,90		6,26
13.04.2025	24,00		186,75	165,91	20,84	73,61	47,25	26,36	5,80	2,90	19,32		19,32	19,79		19,79		72,94		4,90		5,92
14.04.2025	24,00		187,45	168,20	19,25	70,73	46,79	23,94	5,80	2,90	17,75		17,75	18,15		18,15		70,51		4,90		5,40
15.04.2025	24,00		187,77	168,75	19,02	71,06	48,00	23,06	5,80	2,90	17,45		17,45	17,85		17,85		70,91		4,90		5,25
16.04.2025	24,00		186,09	167,44	18,65	71,18	48,46	22,72	5,80	2,90	17,18		17,18	17,57		17,57		70,91		4,90		5,14
17.04.2025	24,00		189,12	170,39	18,73	71,09	48,91	22,18	5,80	2,90	17,35		17,35	17,75		17,75		70,98		4,90		5,12
18.04.2025	24,00		187,45	171,37	16,08	72,06	49,91	22,15	5,80	2,90	14,76		14,76	15,11		15,11		71,82		4,90		4,97
19.04.2025	24,00		189,19	172,18	17,01	71,04	50,47	20,57	5,80	2,90	15,83		15,83	16,20		16,20		70,85		4,90		4,76
20.04.2025	24,00		185,14	169,38	15,76	70,49	48,84	21,65	5,80	2,90	14,59		14,59	14,92		14,92		70,37		4,90		4,79
21.04.2025	24,00		186,43	168,69	17,74	71,03	48,65	22,38	5,80	2,90	16,61		16,61	17,00		17,00		70,59		4,90		5,05
22.04.2025	24,00		186,50	169,14	17,36	71,20	48,39	22,81	5,80	2,90	16,28		16,28	16,66		16,66		70,99		4,90		5,11
Среднее	24,00		181,30	162,84	18,47	71,99	47,33	24,66	5,80	2,90	17,09		17,09	17,49		17,49		71,67		4,90		5,34
Итого	744,00		5620,45	5047,92	572,53						529,79		529,79	542,29		542,29						165,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	151653	130349,00	19576,60		20085,00			7158,89	29245,40
23.04.2025	157452	135556,00	20125,70		20647,10			7369,61	30013,40

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 163,99 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 542,29 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,61

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета теплоносителя (от абонента)

Идентификатор: 18514928-0afd-4405-ae7-881237a170d7

26.04.25 10:28 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:12 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

/ /