Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 128
Обслуживающая организация:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 128

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Источник:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:	
Вычислитель: ВКТ-7 №208199	Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до: Тхв, гр.С= 2.82	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																				Общее теплотптр-е							
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.							
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4		P3	P4					
ч	т	т	т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.25	24,00	-	68,81	59,40	9,41	71,78	44,45	27,33	0,69	0,49	8,29	-	8,29	8,47	-	8,47	-	8,47	-	68,67	-	-	-	-	-	-	2,30
24.03.25	24,00	-	72,44	61,83	10,61	70,21	44,24	25,97	0,69	0,49	9,35	-	9,35	9,56	-	9,56	-	9,56	-	68,53	-	-	-	-	-	-	2,35
25.03.25	24,00	-	75,25	71,54	3,71	79,60	70,47	9,13	0,69	0,49	2,45	-	2,45	2,50	-	2,50	-	2,50	-	72,95	-	-	-	-	-	-	0,96
26.03.25	24,00	-	89,50	82,70	6,80	69,92	60,89	9,03	0,69	0,49	5,55	-	5,55	5,66	-	5,66	-	5,66	-	69,00	-	-	-	-	-	-	1,23
27.03.25	24,00	-	76,92	66,58	10,34	69,27	43,77	25,50	0,69	0,49	8,99	-	8,99	9,19	-	9,19	-	9,19	-	68,59	-	-	-	-	-	-	2,42
28.03.25	24,00	-	63,18	53,45	9,73	68,61	42,08	26,53	0,69	0,49	8,66	-	8,66	8,84	-	8,84	-	8,84	-	68,54	-	-	-	-	-	-	2,09
29.03.25	24,00	-	46,65	37,45	9,20	69,01	39,08	29,93	0,69	0,49	8,33	-	8,33	8,51	-	8,51	-	8,51	-	68,75	-	-	-	-	-	-	1,76
30.03.25	24,00	-	42,73	31,77	10,96	68,51	38,68	29,83	0,69	0,49	10,35	-	10,35	10,55	-	10,55	-	10,55	-	68,18	-	-	-	-	-	-	1,70
31.03.25	24,00	-	43,14	32,13	11,01	67,96	37,93	30,03	0,69	0,49	10,37	-	10,37	10,57	-	10,57	-	10,57	-	67,58	-	-	-	-	-	-	1,71
01.04.25	24,00	-	49,21	38,77	10,44	68,23	39,62	28,61	0,69	0,49	9,71	-	9,71	9,89	-	9,89	-	9,89	-	68,15	-	-	-	-	-	-	1,82
02.04.25	24,00	-	49,91	41,19	8,72	68,10	40,70	27,40	0,69	0,49	7,95	-	7,95	8,10	-	8,10	-	8,10	-	67,73	-	-	-	-	-	-	1,72
03.04.25	24,00	-	43,64	34,62	9,02	68,01	38,77	29,24	0,69	0,49	8,25	-	8,25	8,44	-	8,44	-	8,44	-	67,72	-	-	-	-	-	-	1,63
04.04.25	24,00	-	59,84	51,00	8,84	69,44	42,28	27,16	0,69	0,49	7,91	-	7,91	8,10	-	8,10	-	8,10	-	68,41	-	-	-	-	-	-	2,00
05.04.25	24,00	-	81,94	72,37	9,57	71,86	46,38	25,48	0,69	0,49	8,26	-	8,26	8,45	-	8,45	-	8,45	-	69,27	-	-	-	-	-	-	2,53
06.04.25	24,00	-	79,75	68,74	11,01	73,41	46,73	26,68	0,69	0,49	9,80	-	9,80	10,01	-	10,01	-	10,01	-	68,73	-	-	-	-	-	-	2,64
07.04.25	24,00	-	71,01	60,90	10,11	74,20	45,83	28,37	0,69	0,49	9,02	-	9,02	9,21	-	9,21	-	9,21	-	70,43	-	-	-	-	-	-	2,48
08.04.25	24,00	-	74,10	64,59	9,51	76,44	47,41	29,03	0,69	0,49	8,23	-	8,23	8,43	-	8,43	-	8,43	-	71,60	-	-	-	-	-	-	2,60
09.04.25	24,00	-	77,06	67,44	9,62	75,55	48,05	27,50	0,69	0,49	8,32	-	8,32	8,52	-	8,52	-	8,52	-	71,48	-	-	-	-	-	-	2,58
10.04.25	24,00	-	80,54	71,10	9,44	76,05	48,12	27,93	0,69	0,49	8,06	-	8,06	8,25	-	8,25	-	8,25	-	71,68	-	-	-	-	-	-	2,71
11.04.25	24,00	-	78,16	68,82	9,34	75,83	47,38	28,45	0,69	0,49	7,96	-	7,96	8,17	-	8,17	-	8,17	-	70,95	-	-	-	-	-	-	2,67
12.04.25	24,00	-	80,75	70,43	10,32	74,84	47,33	27,51	0,69	0,49	8,87	-	8,87	9,07	-	9,07	-	9,07	-	69,95	-	-	-	-	-	-	2,71
13.04.25	24,00	-	55,01	43,61	11,40	72,48	43,28	29,20	0,69	0,49	10,83	-	10,83	11,06	-	11,06	-	11,06	-	69,14	-	-	-	-	-	-	2,10
14.04.25	24,00	-	41,38	32,83	8,55	68,86	41,03	27,83	0,69	0,49	7,87	-	7,87	8,07	-	8,07	-	8,07	-	68,04	-	-	-	-	-	-	1,50
15.04.25	24,00	-	32,62	23,59	9,03	70,18	36,14	34,04	0,69	0,49	8,46	-	8,46	8,64	-	8,64	-	8,64	-	68,65	-	-	-	-	-	-	1,44
16.04.25	24,00	-	28,81	19,90	8,91	70,06	39,61	30,45	0,69	0,49	8,48	-	8,48	8,67	-	8,67	-	8,67	-	69,41	-	-	-	-	-	-	1,23
17.04.25	24,00	-	29,36	20,91	8,45	70,20	34,75	35,45	0,69	0,49	7,90	-	7,90	8,08	-	8,08	-	8,08	-	69,64	-	-	-	-	-	-	1,34
18.04.25	24,00	-	22,87	15,40	7,47	70,85	34,16	36,69	0,69	0,49	7,11	-	7,11	7,27	-	7,27	-	7,27	-	68,59	-	-	-	-	-	-	1,09
19.04.25	24,00	-	19,22	10,93	8,29	69,71	33,87	35,84	0,69	0,49	7,96	-	7,96	8,17	-	8,17	-	8,17	-	69,22	-	-	-	-	-	-	0,97
20.04.25	24,00	-	43,14	34,58	8,56	69,62	39,43	30,19	0,69	0,49	7,71	-	7,71	7,89	-	7,89	-	7,89	-	69,02	-	-	-	-	-	-	1,64
21.04.25	24,00	-	47,07	38,46	8,61	69,97	40,07	29,90	0,69	0,49	7,75	-	7,75	7,90	-	7,90	-	7,90	-	69,54	-	-	-	-	-	-	1,75
22.04.25	24,00	-	44,32	35,51	8,81	70,20	39,80	30,40	0,69	0,49	7,96	-	7,96	8,13	-	8,13	-	8,13	-	68,15	-	-	-	-	-	-	1,70
Среднее	24,00	-	57,04	47,82	9,22	71,26	43,30	27,96	0,69	0,49	8,28	-	8,28	8,46	-	8,46	-	8,46	-	69,24	-	-	-	-	-	0,00	1,92
Итого	744,00	-	1768,33	1482,54	285,79	-	-	-	-	-	256,71	-	256,71	262,37	-	262,37	-	262,37	-	-	-	-	-	-	-	-	59,38

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.03.25								
	22.04.25									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

2.82
°C

час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Представитель теплоснабжающей организации
ИТОПРАВЛЕНО
ООО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович / 26.04.25 10:29 (MSK)
Эл.доверенность №9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
УТВЕРЖДЕНО
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 28.04.25 10:06 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3
Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D