Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 140 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 140 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №208254			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 2.82
Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.25	24,00	-	177,09	158,67	18,42	70,50	47,90	22,60	0,69	0,49	62,62	-	62,62	64,03	-	64,03	-	70,30	-	-	-	4,89
24.03.25	14,00	-	102,35	94,81	7,54	69,95	47,86	22,09	0,69	0,49	38,77	-	38,77	39,62	-	39,62	-	69,56	-	-	-	2,63
25.03.25																						
26.03.25																						
27.03.25																						
28.03.25																						
29.03.25																						
30.03.25																						
31.03.25																						
01.04.25	14,00	-	104,43	93,51	10,92	67,52	47,88	19,64	0,69	0,49	38,90	-	38,90	39,74	-	39,74	-	67,34	-	-	-	2,57
02.04.25	24,00	-	175,76	157,92	17,84	67,10	47,38	19,72	0,69	0,49	64,73	-	64,73	66,07	-	66,07	-	66,92	-	-	-	4,31
03.04.25	24,00	-	179,39	161,26	18,13	67,08	47,80	19,28	0,69	0,49	66,27	-	66,27	67,65	-	67,65	-	66,89	-	-	-	4,33
04.04.25	24,00	-	176,12	157,13	18,99	68,26	47,79	20,47	0,69	0,49	65,41	-	65,41	66,80	-	66,80	-	68,07	-	-	-	4,52
05.04.25	24,00	-	168,13	149,25	18,88	70,57	47,66	22,91	0,69	0,49	62,29	-	62,29	63,70	-	63,70	-	70,40	-	-	-	4,75
06.04.25	24,00	-	170,75	151,03	19,72	72,12	48,44	23,68	0,69	0,49	63,32	-	63,32	64,79	-	64,79	-	71,91	-	-	-	5,00
07.04.25	24,00	-	172,46	153,42	19,04	72,97	48,93	24,04	0,69	0,49	63,84	-	63,84	65,36	-	65,36	-	72,80	-	-	-	5,08
08.04.25	22,00	-	158,25	142,60	15,65	75,10	50,27	24,83	0,69	0,49	62,88	-	62,88	64,49	-	64,49	-	74,93	-	-	-	4,72
09.04.25	24,00	-	171,80	155,20	16,60	74,22	49,90	24,32	0,69	0,49	62,57	-	62,57	64,14	-	64,14	-	74,01	-	-	-	5,01
10.04.25	24,00	-	168,85	149,89	18,96	74,64	49,32	25,32	0,69	0,49	62,33	-	62,33	63,91	-	63,91	-	74,44	-	-	-	5,22
11.04.25	24,00	-	168,17	151,77	16,40	74,47	49,36	25,11	0,69	0,49	61,43	-	61,43	62,96	-	62,96	-	74,25	-	-	-	5,04
12.04.25	24,00	-	165,54	147,72	17,82	73,43	48,49	24,94	0,69	0,49	60,86	-	60,86	62,33	-	62,33	-	73,20	-	-	-	5,00
13.04.25	24,00	-	177,82	157,02	20,80	71,35	48,76	22,59	0,69	0,49	65,91	-	65,91	67,47	-	67,47	-	71,12	-	-	-	5,04
14.04.25	24,00	-	182,24	163,24	19,00	68,80	48,31	20,49	0,69	0,49	66,87	-	66,87	68,32	-	68,32	-	68,65	-	-	-	4,66
15.04.25	24,00	-	183,49	166,46	17,03	69,05	49,29	19,76	0,69	0,49	66,80	-	66,80	68,26	-	68,26	-	68,87	-	-	-	4,47
16.04.25	24,00	-	187,97	169,10	18,87	69,22	49,89	19,33	0,69	0,49	68,83	-	68,83	70,35	-	70,35	-	69,04	-	-	-	4,58
17.04.25	24,00	-	190,62	171,31	19,31	69,22	50,22	19,00	0,69	0,49	69,98	-	69,98	71,48	-	71,48	-	69,06	-	-	-	4,60
18.04.25	24,00	-	191,41	174,30	17,11	70,12	51,13	18,99	0,69	0,49	69,61	-	69,61	71,15	-	71,15	-	69,94	-	-	-	4,52
19.04.25	24,00	-	193,26	176,15	17,11	69,19	51,32	17,87	0,69	0,49	70,27	-	70,27	71,82	-	71,82	-	69,01	-	-	-	4,34
20.04.25	24,00	-	187,48	169,47	18,01	68,72	49,84	18,88	0,69	0,49	68,42	-	68,42	69,90	-	69,90	-	68,56	-	-	-	4,44
21.04.25	24,00	-	185,52	168,89	16,63	69,13	49,82	19,31	0,69	0,49	67,34	-	67,34	68,78	-	68,78	-	68,93	-	-	-	4,42
22.04.25	24,00	-	186,68	169,86	16,82	69,36	49,61	19,75	0,69	0,49	67,74	-	67,74	69,25	-	69,25	-	69,19	-	-	-	4,52
Среднее	23,08	-	171,90	154,58	17,32	70,10	49,46	20,64	0,69	0,49	48,97	-	48,97	50,08	-	50,08	-	69,91	-	-	0,00	4,53
Итого	554,00	-	4125,58	3709,98	415,60	-	-	-	-	-	1517,99	-	1517,99	1552,37	-	1552,37	-	-	-	-	-	108,64

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.03.25							-	-	-
	22.04.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**190**	час	35,86	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	**190**	час	139,91	м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	2.82	°C	-1,20	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			143,30	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			563,99	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5 **26.04.25** 10:29 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.04.25** 10:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D