

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Часовые и суточные архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 2.82	
Вычислитель: БКТ-7 №208368		Режим (схема):		№		Преобр.давления:	№
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час):	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч	ч	ч	т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.25	24,00	-	67,18	56,76	10,42	70,73	40,53	30,20	0,69	0,49	24,53	-	24,53	25,09	-	25,09	-	70,38	-	-	-	2,45
24.03.25	24,00	-	69,13	59,77	9,36	69,22	40,46	28,76	0,69	0,49	23,69	-	23,69	24,19	-	24,19	-	68,88	-	-	-	2,37
25.03.25	24,00	-	51,13	48,59	2,54	71,99	54,63	17,36	0,69	0,49	8,38	-	8,38	8,60	-	8,60	-	75,28	-	-	-	1,03
26.03.25	24,00	-	87,04	80,09	6,95	68,43	58,46	9,97	0,69	0,49	11,40	-	11,40	11,62	-	11,62	-	67,94	-	-	-	1,28
27.03.25	24,00	-	91,33	80,26	11,07	68,12	43,57	24,55	0,69	0,49	25,64	-	25,64	26,19	-	26,19	-	67,80	-	-	-	2,73
28.03.25	24,00	-	90,04	80,10	9,94	67,79	43,92	23,87	0,69	0,49	24,45	-	24,45	24,96	-	24,96	-	67,55	-	-	-	2,59
29.03.25	24,00	-	88,65	79,63	9,02	68,42	44,82	23,60	0,69	0,49	23,44	-	23,44	23,94	-	23,94	-	68,18	-	-	-	2,50
30.03.25	24,00	-	89,91	78,95	10,96	67,78	45,02	22,76	0,69	0,49	25,14	-	25,14	25,67	-	25,67	-	67,53	-	-	-	2,54
31.03.25	24,00	-	89,53	79,38	10,15	67,20	44,94	22,26	0,69	0,49	24,55	-	24,55	25,09	-	25,09	-	66,93	-	-	-	2,45
01.04.25	24,00	-	90,19	80,40	9,79	67,48	45,02	22,46	0,69	0,49	24,43	-	24,43	24,94	-	24,94	-	67,26	-	-	-	2,47
02.04.25	24,00	-	88,50	78,94	9,56	67,39	44,24	23,15	0,69	0,49	23,91	-	23,91	24,40	-	24,40	-	67,11	-	-	-	2,47
03.04.25	24,00	-	90,53	81,13	9,40	67,36	44,63	22,73	0,69	0,49	24,16	-	24,16	24,67	-	24,67	-	67,09	-	-	-	2,48
04.04.25	24,00	-	88,65	79,05	9,60	68,59	44,45	24,14	0,69	0,49	23,97	-	23,97	24,46	-	24,46	-	68,34	-	-	-	2,57
05.04.25	24,00	-	84,48	74,99	9,49	70,94	43,93	27,01	0,69	0,49	23,11	-	23,11	23,66	-	23,66	-	70,70	-	-	-	2,70
06.04.25	24,00	-	86,15	76,27	9,88	72,43	44,86	27,57	0,69	0,49	23,93	-	23,93	24,52	-	24,52	-	72,06	-	-	-	2,82
07.04.25	24,00	-	86,67	77,53	9,14	73,33	45,30	28,03	0,69	0,49	23,66	-	23,66	24,24	-	24,24	-	73,04	-	-	-	2,85
08.04.25	24,00	-	87,65	78,48	9,17	75,47	46,27	29,20	0,69	0,49	23,83	-	23,83	24,47	-	24,47	-	75,15	-	-	-	2,99
09.04.25	24,00	-	88,01	77,88	10,13	74,57	46,11	28,46	0,69	0,49	24,67	-	24,67	25,29	-	25,29	-	74,23	-	-	-	2,97
10.04.25	24,00	-	84,68	76,08	8,60	75,00	45,48	29,52	0,69	0,49	22,92	-	22,92	23,51	-	23,51	-	74,66	-	-	-	2,90
11.04.25	24,00	-	84,59	76,43	8,16	74,84	45,42	29,42	0,69	0,49	22,63	-	22,63	23,20	-	23,20	-	74,46	-	-	-	2,86
12.04.25	24,00	-	84,59	74,83	9,76	73,76	44,51	29,25	0,69	0,49	23,86	-	23,86	24,44	-	24,44	-	73,30	-	-	-	2,91
13.04.25	24,00	-	89,75	80,33	9,42	71,60	45,53	26,07	0,69	0,49	24,72	-	24,72	25,30	-	25,30	-	71,14	-	-	-	2,77
14.04.25	24,00	-	92,01	82,71	9,30	69,14	45,49	23,65	0,69	0,49	25,00	-	25,00	25,52	-	25,52	-	68,91	-	-	-	2,60
15.04.25	24,00	-	92,47	83,66	8,81	69,35	46,34	23,01	0,69	0,49	24,69	-	24,69	25,21	-	25,21	-	69,09	-	-	-	2,54
16.04.25	24,00	-	94,71	85,71	9,00	69,47	47,37	22,10	0,69	0,49	25,19	-	25,19	25,75	-	25,75	-	69,21	-	-	-	2,52
17.04.25	24,00	-	95,69	86,98	8,71	69,50	47,53	21,97	0,69	0,49	25,25	-	25,25	25,79	-	25,79	-	69,27	-	-	-	2,52
18.04.25	24,00	-	95,18	88,06	7,12	70,36	48,35	22,01	0,69	0,49	23,98	-	23,98	24,53	-	24,53	-	70,06	-	-	-	2,44
19.04.25	24,00	-	96,33	88,78	7,55	69,41	48,95	20,46	0,69	0,49	24,41	-	24,41	24,95	-	24,95	-	69,12	-	-	-	2,34
20.04.25	24,00	-	94,79	85,68	9,11	68,96	46,45	22,51	0,69	0,49	25,06	-	25,06	25,59	-	25,59	-	68,73	-	-	-	2,56
21.04.25	24,00	-	94,19	85,14	9,05	69,29	46,15	23,14	0,69	0,49	24,99	-	24,99	25,55	-	25,55	-	68,93	-	-	-	2,60
22.04.25	24,00	-	95,04	85,70	9,34	69,58	45,80	23,78	0,69	0,49	25,39	-	25,39	25,92	-	25,92	-	69,29	-	-	-	2,69
Среднее	24,00	-	87,38	78,33	9,05	70,24	45,95	24,29	0,69	0,49	23,39	-	23,39	23,91	-	23,91	-	70,05	-	-	0,00	2,53
Итого	744,00	-	2708,79	2428,29	280,50	-	-	-	-	-	724,98	-	724,98	741,26	-	741,26	-	-	-	-	-	78,49

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.25							-	-	-
	22.04.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

час

м3

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

2.82

°C

-0,81

Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

77,68

Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

286,22

м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

26.04.25 10:29 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.04.25 10:06 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D