

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЗ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы:		Режим (схема):		Приборы УУТЗ поверены до:		Тхв, гр.С= 2.82	
Вычислитель: БКТ-7 №207261							
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №		
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qtex.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qtex.гвс.ср=	Qвент.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gtex.пот.=	Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																							Общее теплототр-е
			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ.	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4		
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.03.25	24,00	-	99,14	93,53	5,61	73,02	50,71	22,31	0,69	0,49	18,08	-	18,08	18,50	-	18,50	-	72,86	-	-	-	2,50	
24.03.25	24,00	-	99,24	94,08	5,16	71,41	50,07	21,34	0,69	0,49	17,58	-	17,58	18,05	-	18,05	-	71,31	-	-	-	2,38	
25.03.25	24,00	-	72,78	70,94	1,84	79,21	51,71	27,50	0,69	0,49	5,00	-	5,00	5,15	-	5,15	-	78,29	-	-	-	2,10	
26.03.25	24,00	-	95,81	91,29	4,52	71,16	49,84	21,32	0,69	0,49	10,85	-	10,85	11,11	-	11,11	-	70,56	-	-	-	2,27	
27.03.25	24,00	-	98,72	93,34	5,38	70,32	49,37	20,95	0,69	0,49	18,50	-	18,50	18,96	-	18,96	-	70,20	-	-	-	2,34	
28.03.25	24,00	-	100,51	95,02	5,49	69,94	49,49	20,45	0,69	0,49	19,01	-	19,01	19,45	-	19,45	-	69,90	-	-	-	2,33	
29.03.25	24,00	-	103,15	96,82	6,33	70,39	50,56	19,83	0,69	0,49	20,00	-	20,00	20,46	-	20,46	-	70,37	-	-	-	2,37	
30.03.25	24,00	-	102,52	96,24	6,28	69,59	50,64	18,95	0,69	0,49	19,81	-	19,81	20,24	-	20,24	-	69,55	-	-	-	2,26	
31.03.25	24,00	-	101,83	96,21	5,62	69,00	50,59	18,41	0,69	0,49	19,08	-	19,08	19,53	-	19,53	-	68,92	-	-	-	2,16	
01.04.25	24,00	-	102,43	97,10	5,33	69,35	51,03	18,32	0,69	0,49	18,88	-	18,88	19,34	-	19,34	-	69,31	-	-	-	2,15	
02.04.25	24,00	-	101,48	96,29	5,19	69,27	50,52	18,75	0,69	0,49	18,72	-	18,72	19,16	-	19,16	-	69,18	-	-	-	2,17	
03.04.25	24,00	-	102,29	97,27	5,02	69,24	50,72	18,52	0,69	0,49	18,77	-	18,77	19,24	-	19,24	-	69,16	-	-	-	2,15	
04.04.25	24,00	-	100,08	95,44	4,64	70,64	50,77	19,87	0,69	0,49	18,13	-	18,13	18,57	-	18,57	-	70,57	-	-	-	2,22	
05.04.25	24,00	-	98,19	92,38	5,81	73,25	50,85	22,40	0,69	0,49	18,60	-	18,60	19,08	-	19,08	-	73,28	-	-	-	2,50	
06.04.25	24,00	-	98,44	93,27	5,17	74,58	51,26	23,32	0,69	0,49	18,02	-	18,02	18,51	-	18,51	-	74,44	-	-	-	2,56	
07.04.25	24,00	-	95,35	91,15	4,20	75,59	51,11	24,48	0,69	0,49	16,97	-	16,97	17,43	-	17,43	-	75,50	-	-	-	2,55	
08.04.25	24,00	-	102,04	97,48	4,56	77,83	52,75	25,08	0,69	0,49	18,18	-	18,18	18,66	-	18,66	-	77,72	-	-	-	2,80	
09.04.25	24,00	-	102,13	98,01	4,12	76,81	52,39	24,42	0,69	0,49	17,76	-	17,76	18,24	-	18,24	-	76,67	-	-	-	2,71	
10.04.25	24,00	-	101,52	97,05	4,47	77,36	51,92	25,44	0,69	0,49	17,86	-	17,86	18,36	-	18,36	-	77,24	-	-	-	2,82	
11.04.25	24,00	-	101,72	97,64	4,08	77,19	52,04	25,15	0,69	0,49	17,50	-	17,50	17,98	-	17,98	-	77,05	-	-	-	2,78	
12.04.25	24,00	-	101,33	96,84	4,49	76,00	51,51	24,49	0,69	0,49	17,78	-	17,78	18,27	-	18,27	-	75,79	-	-	-	2,72	
13.04.25	24,00	-	105,41	100,79	4,62	73,52	51,98	21,54	0,69	0,49	18,50	-	18,50	18,99	-	18,99	-	73,27	-	-	-	2,51	
14.04.25	24,00	-	106,81	102,39	4,42	71,24	51,81	19,43	0,69	0,49	18,42	-	18,42	18,84	-	18,84	-	71,22	-	-	-	2,31	
15.04.25	24,00	-	106,09	102,28	3,81	71,37	52,71	18,66	0,69	0,49	17,83	-	17,83	18,29	-	18,29	-	71,28	-	-	-	2,19	
16.04.25	24,00	-	97,56	92,97	4,59	71,42	52,34	19,08	0,69	0,49	18,79	-	18,79	19,24	-	19,24	-	71,34	-	-	-	2,11	
17.04.25	24,00	-	70,15	65,80	4,35	71,34	48,08	23,26	0,69	0,49	19,26	-	19,26	19,74	-	19,74	-	71,29	-	-	-	1,84	
18.04.25	24,00	-	70,14	66,00	4,14	72,20	48,67	23,53	0,69	0,49	19,14	-	19,14	19,62	-	19,62	-	72,10	-	-	-	1,85	
19.04.25	24,00	-	70,70	66,43	4,27	71,11	49,01	22,10	0,69	0,49	19,40	-	19,40	19,88	-	19,88	-	71,05	-	-	-	1,77	
20.04.25	24,00	-	69,61	65,46	4,15	70,81	47,44	23,37	0,69	0,49	18,96	-	18,96	19,43	-	19,43	-	70,74	-	-	-	1,82	
21.04.25	24,00	-	69,27	65,08	4,19	71,04	47,04	24,00	0,69	0,49	18,87	-	18,87	19,36	-	19,36	-	70,90	-	-	-	1,86	
22.04.25	24,00	-	69,54	65,35	4,19	71,48	46,69	24,79	0,69	0,49	18,90	-	18,90	19,37	-	19,37	-	71,41	-	-	-	1,92	
Среднее	24,00	-	94,06	89,35	4,71	72,47	50,50	21,97	0,69	0,49	17,84	-	17,84	18,29	-	18,29	-	72,34	-	-	0,00	2,29	
Итого	744,00	-	2915,98	2769,94	146,04	-	-	-	-	-	553,15	-	553,15	567,05	-	567,05	-	-	-	-	-	71,01	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (°C)
	22.03.25	104341,880	91457,180	14400,260		14792,850		-	1119,744	27195,000
	22.04.25	107257,860	94227,120	14953,410		15359,900		-	1159,666	27939,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час

час

Гкал

м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____/_____/_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

26.04.25 10:29 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.04.25 10:06 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D