

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое		Часовые и суточные архивы в файлах:	
Вычислитель: БКТ-7 №207793		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Тхв, гр.С= 2.82
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час):		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																							Общее теплотпр-е
Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Общ. Гкал	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа		
23.03.25	24,00	-	197,23	182,51	14,72	73,27	56,02	17,25	0,69	0,49	47,98	-	47,98	49,04	-	49,04	-	68,63	-	-	-	4,23	
24.03.25	24,00	-	196,51	182,98	13,53	71,65	54,80	16,85	0,69	0,49	46,90	-	46,90	47,88	-	47,88	-	67,02	-	-	-	4,06	
25.03.25	24,00	-	113,05	100,21	12,84	79,03	56,23	22,80	0,69	0,49	14,70	-	14,70	15,02	-	15,02	-	69,12	-	-	-	3,30	
26.03.25	24,00	-	122,88	109,10	13,78	71,26	49,72	21,54	0,69	0,49	26,89	-	26,89	27,42	-	27,42	-	66,15	-	-	-	3,34	
27.03.25	24,00	-	138,12	125,70	12,42	70,55	49,64	20,91	0,69	0,49	50,48	-	50,48	51,49	-	51,49	-	66,04	-	-	-	3,51	
28.03.25	24,00	-	139,12	126,64	12,48	70,10	49,54	20,56	0,69	0,49	50,47	-	50,47	51,47	-	51,47	-	65,71	-	-	-	3,48	
29.03.25	24,00	-	140,52	127,01	13,51	70,54	51,11	19,43	0,69	0,49	51,71	-	51,71	52,75	-	52,75	-	66,26	-	-	-	3,43	
30.03.25	24,00	-	139,71	126,09	13,62	69,78	51,52	18,26	0,69	0,49	52,16	-	52,16	53,18	-	53,18	-	65,52	-	-	-	3,26	
31.03.25	24,00	-	139,66	125,76	13,90	69,18	51,49	17,69	0,69	0,49	52,66	-	52,66	53,68	-	53,68	-	64,94	-	-	-	3,19	
01.04.25	24,00	-	139,59	126,28	13,31	69,53	52,08	17,45	0,69	0,49	52,28	-	52,28	53,30	-	53,30	-	65,25	-	-	-	3,13	
02.04.25	24,00	-	138,80	126,71	12,09	69,41	51,36	18,05	0,69	0,49	51,13	-	51,13	52,14	-	52,14	-	65,10	-	-	-	3,13	
03.04.25	24,00	-	139,28	126,84	12,44	69,39	51,80	17,59	0,69	0,49	52,01	-	52,01	53,02	-	53,02	-	65,11	-	-	-	3,10	
04.04.25	24,00	-	138,84	127,44	11,40	70,77	51,31	19,46	0,69	0,49	50,92	-	50,92	51,95	-	51,95	-	66,39	-	-	-	3,29	
05.04.25	24,00	-	138,41	126,47	11,94	73,41	50,84	22,57	0,69	0,49	51,41	-	51,41	52,53	-	52,53	-	68,76	-	-	-	3,73	
06.04.25	24,00	-	139,26	127,05	12,21	74,80	51,16	23,64	0,69	0,49	51,68	-	51,68	52,82	-	52,82	-	69,82	-	-	-	3,92	
07.04.25	24,00	-	137,83	125,24	12,59	75,81	51,78	24,03	0,69	0,49	52,05	-	52,05	53,23	-	53,23	-	70,17	-	-	-	3,97	
08.04.25	24,00	-	134,61	122,30	12,31	78,03	52,75	25,28	0,69	0,49	51,44	-	51,44	52,63	-	52,63	-	70,18	-	-	-	4,06	
09.04.25	24,00	-	136,61	124,07	12,54	77,02	52,36	24,66	0,69	0,49	51,78	-	51,78	52,97	-	52,97	-	70,19	-	-	-	4,03	
10.04.25	24,00	-	135,05	123,09	11,96	77,55	51,83	25,72	0,69	0,49	51,48	-	51,48	52,63	-	52,63	-	70,13	-	-	-	4,10	
11.04.25	24,00	-	134,98	123,94	11,04	77,37	51,29	26,08	0,69	0,49	50,50	-	50,50	51,64	-	51,64	-	70,14	-	-	-	4,09	
12.04.25	24,00	-	137,54	124,80	12,74	76,20	50,64	25,56	0,69	0,49	52,27	-	52,27	53,46	-	53,46	-	69,86	-	-	-	4,17	
13.04.25	24,00	-	140,84	127,06	13,78	73,76	51,78	21,98	0,69	0,49	53,26	-	53,26	54,43	-	54,43	-	68,81	-	-	-	3,81	
14.04.25	24,00	-	140,31	128,13	12,18	71,34	51,91	19,43	0,69	0,49	52,04	-	52,04	53,09	-	53,09	-	66,97	-	-	-	3,36	
15.04.25	24,00	-	139,01	127,08	11,93	71,51	53,89	17,62	0,69	0,49	52,03	-	52,03	53,10	-	53,10	-	67,22	-	-	-	3,10	
16.04.25	24,00	-	139,41	125,96	13,45	71,61	54,45	17,16	0,69	0,49	53,47	-	53,47	54,60	-	54,60	-	67,24	-	-	-	3,13	
17.04.25	24,00	-	139,22	126,82	12,40	71,63	54,96	16,67	0,69	0,49	52,63	-	52,63	53,76	-	53,76	-	67,32	-	-	-	3,01	
18.04.25	24,00	-	138,26	127,75	10,51	72,48	56,00	16,48	0,69	0,49	50,97	-	50,97	52,06	-	52,06	-	68,22	-	-	-	2,87	
19.04.25	24,00	-	137,88	126,33	11,55	71,40	56,53	14,87	0,69	0,49	52,05	-	52,05	53,16	-	53,16	-	67,18	-	-	-	2,71	
20.04.25	24,00	-	139,35	127,36	11,99	71,10	53,90	17,20	0,69	0,49	52,04	-	52,04	53,13	-	53,13	-	67,01	-	-	-	3,05	
21.04.25	24,00	-	139,46	128,12	11,34	71,37	53,17	18,20	0,69	0,49	51,33	-	51,33	52,39	-	52,39	-	67,08	-	-	-	3,14	
22.04.25	24,00	-	140,45	128,70	11,75	71,78	52,38	19,40	0,69	0,49	51,33	-	51,33	52,41	-	52,41	-	67,43	-	-	-	3,34	
Среднее	24,00	-	141,03	128,50	12,52	72,67	52,52	20,14	0,69	0,49	49,49	-	49,49	50,53	-	50,53	-	67,58	-	-	0,00	3,48	
Итого	744,00	-	4371,79	3983,54	388,25	-	-	-	-	-	1534,05	-	1534,05	1566,38	-	1566,38	-	-	-	-	-	108,03	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.25							-	-	-
	22.04.25							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
2.82 °C

Гкал
м3
-1,12
106,92
396,17
Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____
Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

26.04.25 10:29 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.04.25 10:06 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D