Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2025
за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 164 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 164 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель:	ВКТ-7 №206880			Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 2.82	
Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Общее теплопотр-е
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.25	24,00	-	131,92	119,79	12,13	72,96	45,63	27,33	0,69	0,49	37,70	-	37,70	38,62	-	38,62	-	72,97	-	-	-	4,16
24.03.25	24,00	-	134,85	120,07	14,78	71,36	45,09	26,27	0,69	0,49	40,28	-	40,28	41,21	-	41,21	-	71,35	-	-	-	4,21
25.03.25	24,00	-	94,28	90,07	4,21	50,25	47,23	3,02	0,69	0,49	10,32	-	10,32	10,61	-	10,61	-	78,90	-	-	-	0,48
26.03.25	24,00	-	146,31	117,20	29,11	55,84	46,34	9,50	0,69	0,49	43,42	-	43,42	44,40	-	44,40	-	70,68	-	-	-	2,73
27.03.25	24,00	-	137,88	123,43	14,45	70,26	45,26	25,00	0,69	0,49	44,89	-	44,89	45,88	-	45,88	-	70,25	-	-	-	4,10
28.03.25	24,00	-	137,57	125,04	12,53	69,93	45,31	24,62	0,69	0,49	42,82	-	42,82	43,75	-	43,75	-	69,99	-	-	-	3,96
29.03.25	24,00	-	141,04	127,22	13,82	70,37	46,30	24,07	0,69	0,49	43,98	-	43,98	44,98	-	44,98	-	70,41	-	-	-	4,04
30.03.25	24,00	-	141,24	126,65	14,59	69,57	46,30	23,27	0,69	0,49	44,65	-	44,65	45,62	-	45,62	-	69,61	-	-	-	3,96
31.03.25	24,00	-	139,62	126,65	12,97	68,97	46,02	22,95	0,69	0,49	43,09	-	43,09	44,02	-	44,02	-	68,99	-	-	-	3,80
01.04.25	24,00	-	140,78	127,53	13,25	69,34	46,14	23,20	0,69	0,49	43,46	-	43,46	44,41	-	44,41	-	69,41	-	-	-	3,88
02.04.25	24,00	-	138,44	126,26	12,18	69,25	45,71	23,54	0,69	0,49	42,24	-	42,24	43,17	-	43,17	-	69,29	-	-	-	3,82
03.04.25	24,00	-	140,46	127,44	13,02	69,22	46,01	23,21	0,69	0,49	43,33	-	43,33	44,29	-	44,29	-	69,23	-	-	-	3,86
04.04.25	24,00	-	135,98	124,91	11,07	70,65	45,93	24,72	0,69	0,49	41,25	-	41,25	42,19	-	42,19	-	70,72	-	-	-	3,87
05.04.25	24,00	-	133,83	121,18	12,65	73,27	45,78	27,49	0,69	0,49	42,30	-	42,30	43,34	-	43,34	-	73,42	-	-	-	4,26
06.04.25	24,00	-	136,52	122,39	14,13	74,55	46,48	28,07	0,69	0,49	43,73	-	43,73	44,83	-	44,83	-	74,57	-	-	-	4,49
07.04.25	24,00	-	136,58	123,52	13,06	75,68	47,14	28,54	0,69	0,49	42,76	-	42,76	43,88	-	43,88	-	75,77	-	-	-	4,52
08.04.25	24,00	-	137,83	125,12	12,71	77,82	48,32	29,50	0,69	0,49	42,62	-	42,62	43,78	-	43,78	-	77,89	-	-	-	4,68
09.04.25	24,00	-	138,61	124,81	13,80	76,80	47,99	28,81	0,69	0,49	43,51	-	43,51	44,69	-	44,69	-	76,87	-	-	-	4,66
10.04.25	24,00	-	135,13	123,17	11,96	77,33	47,67	29,66	0,69	0,49	41,66	-	41,66	42,81	-	42,81	-	77,39	-	-	-	4,58
11.04.25	24,00	-	134,97	123,26	11,71	77,15	47,60	29,55	0,69	0,49	41,43	-	41,43	42,56	-	42,56	-	77,17	-	-	-	4,55
12.04.25	24,00	-	134,51	121,74	12,77	75,92	46,91	29,01	0,69	0,49	42,38	-	42,38	43,50	-	43,50	-	75,88	-	-	-	4,51
13.04.25	24,00	-	140,51	126,16	14,35	73,39	47,13	26,26	0,69	0,49	44,17	-	44,17	45,24	-	45,24	-	73,27	-	-	-	4,37
14.04.25	24,00	-	140,83	127,90	12,93	71,25	46,74	24,51	0,69	0,49	42,78	-	42,78	43,76	-	43,76	-	71,32	-	-	-	4,06
15.04.25	24,00	-	140,54	127,97	12,57	71,32	47,58	23,74	0,69	0,49	42,35	-	42,35	43,30	-	43,30	-	71,38	-	-	-	3,94
16.04.25	24,00	-	140,34	127,81	12,53	71,39	47,79	23,60	0,69	0,49	42,30	-	42,30	43,28	-	43,28	-	71,43	-	-	-	3,92
17.04.25	24,00	-	141,75	129,31	12,44	71,46	48,16	23,30	0,69	0,49	42,30	-	42,30	43,28	-	43,28	-	71,55	-	-	-	3,91
18.04.25	24,00	-	140,51	129,81	10,70	72,26	48,86	23,40	0,69	0,49	40,76	-	40,76	41,73	-	41,73	-	72,29	-	-	-	3,81
19.04.25	24,00	-	143,37	130,41	12,96	71,18	49,05	22,13	0,69	0,49	43,04	-	43,04	44,03	-	44,03	-	71,23	-	-	-	3,81
20.04.25	24,00	-	141,09	128,11	12,98	70,95	47,48	23,47	0,69	0,49	42,61	-	42,61	43,58	-	43,58	-	71,02	-	-	-	3,93
21.04.25	24,00	-	139,23	127,80	11,43	71,13	47,25	23,88	0,69	0,49	41,13	-	41,13	42,06	-	42,06	-	71,11	-	-	-	3,87
22.04.25	24,00	-	140,77	128,45	12,32	71,61	47,18	24,43	0,69	0,49	41,95	-	41,95	42,92	-	42,92	-	71,69	-	-	-	4,02
Среднее	24,00	-	137,33	124,23	13,10	71,05	46,85	24,20	0,69	0,49	41,46	-	41,46	42,44	-	42,44	-	72,49	-	-	0,00	3,96
Итого	744,00	-	4257,29	3851,18	406,11	-	-	-	-	-	1285,21	-	1285,21	1315,72	-	1315,72	-	-	-	-	-	122,75

	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.03.25	######	######	64086,120		65818,930		-	4939,473	29267,000
	22.04.25	######	######	65371,330		67134,650		-	5032,426	30011,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		час		Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:		час		м3
Период расчета по договору:				
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды:	2.82	°C	-1,17	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			121,58	Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл:			414,40	м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПБ",** Соколов Дмитрий Александрович Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5 **26.04.25** 10:29 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **28.04.25** 10:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D