

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Слободская, д.3, лит. А

Адрес: Слободская ул, д. 3, лит. А ИТП-1

Обслуживающая организация:

Источник: котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а

Договор: 30780.046.6

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЗ:

Отопление 91623

график: 95/70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЗ поверены до:		Режим (схема):	
Вычислитель: ВКТ-7-04 № 32932		расходомер:		Gmin=		Gmax=	
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ		0,3		45	
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ		0,3		45	
Подающий ГВС (M3)						Термопреобр.:	
Циркуляционный ГВС (M4)						КТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)						КТСП-Н	
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)		лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)		Преобр.давления:	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0,1428		Qвент.= 0		Qтех.= 0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:						Qтех.гвс.ср 0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 137,088		Gвент.= 0		Gтех.= 0	
						Gтех.гвс. 0	
						Gгвс.= 0	
						Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		165,57	165,57	0,00	49,07	42,96	6,11	6,80	4,90												1,01
24.03.2025	24,00		165,38	165,38	0,00	49,46	43,28	6,18	6,80	4,90												1,03
25.03.2025	24,00		165,08	165,08	0,00	47,58	41,95	5,63	6,80	4,90												0,93
26.03.2025	24,00		166,89	166,89	0,00	47,60	41,99	5,61	6,80	4,90												0,94
27.03.2025	24,00		169,13	169,13	0,00	48,76	42,99	5,77	6,80	4,90												0,98
28.03.2025	24,00		154,45	154,45	0,00	46,00	40,53	5,47	6,80	4,90												0,85
29.03.2025	24,00		153,17	153,17	0,00	44,56	39,52	5,04	6,80	4,90												0,78
30.03.2025	24,00		153,49	153,49	0,00	44,47	39,57	4,90	6,80	4,90												0,76
31.03.2025	24,00		153,46	153,46	0,00	45,12	40,09	5,03	6,80	4,90												0,78
01.04.2025	24,00		152,10	152,10	0,00	45,01	39,99	5,02	6,80	4,90												0,77
02.04.2025	24,00		152,36	152,36	0,00	45,07	40,00	5,07	6,80	4,90												0,78
03.04.2025	24,00		153,49	153,49	0,00	45,44	40,39	5,05	6,80	4,90												0,78
04.04.2025	24,00		153,30	153,30	0,00	46,93	41,46	5,47	6,80	4,90												0,84
05.04.2025	24,00		152,25	152,25	0,00	53,79	46,33	7,46	6,80	4,90												1,14
06.04.2025	24,00		153,48	153,48	0,00	53,32	45,97	7,35	6,80	4,90												1,13
07.04.2025	24,00		152,88	152,88	0,00	51,71	44,74	6,97	6,80	4,90												1,07
08.04.2025	24,00		157,08	157,08	0,00	53,16	45,96	7,20	6,80	4,90												1,13
09.04.2025	24,00		156,50	156,50	0,00	53,21	45,92	7,29	6,80	4,90												1,15
10.04.2025	24,00		153,75	153,75	0,00	55,13	47,05	8,08	6,80	4,90												1,25
11.04.2025	24,00		154,88	154,88	0,00	55,21	47,16	8,05	6,80	4,90												1,25
12.04.2025	24,00		155,31	155,31	0,00	55,11	47,11	8,00	6,80	4,90												1,25
13.04.2025	24,00		156,51	156,51	0,00	47,48	41,67	5,81	6,80	4,90												0,91
14.04.2025	24,00		156,09	156,09	0,00	45,98	40,69	5,29	6,80	4,90												0,83
15.04.2025	24,00		156,60	156,60	0,00	46,00	40,96	5,04	6,80	4,90												0,79
16.04.2025	24,00		156,77	156,77	0,00	46,36	41,42	4,94	6,80	4,90												0,78
17.04.2025	24,00		157,78	157,78	0,00	46,42	41,57	4,85	6,80	4,90												0,77
18.04.2025	24,00		154,79	154,79	0,00	47,10	42,20	4,90	6,80	4,90												0,76
19.04.2025	24,00		152,40	152,40	0,00	47,49	42,81	4,68	6,80	4,90												0,72
20.04.2025	24,00		144,28	144,28	0,00	46,38	41,81	4,57	6,80	4,90												0,67
21.04.2025	24,00		148,14	148,14	0,00	46,88	42,26	4,62	6,80	4,90												0,69
22.04.2025	24,00		154,87	154,87	0,00	46,95	42,14	4,81	6,80	4,90												0,74
Среднее	24,00		155,88	155,88	0,00	48,48	42,66	5,81	6,80	4,90												0,91
Итого	744,00		4832,23	4832,23	0,00																	28,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	27389	27390,40						197,36	4741,00
23.04.2025	32386,3	32387,70						226,71	5509,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,33 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 28,26 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час

Гкал

0 куб.м

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

26.04.25 10:29 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.04.25 10:06 (MSK)

Представитель теплоснабжающей организации
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D