

Отчет о теплоте потреблении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Слободская, д.3, лит. А	Договор:	30780.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Слободская ул, д. 3, лит. А ИТП-2	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	91624
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	95/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	ВКТ-7-04 № 208190	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (M3)							
Циркуляционный ГВС (M4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1857	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 178,272	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		196,00	196,00	0,00	48,95	43,07	5,88	6,80	4,90												1,16
24.03.2025	24,00		194,46	194,46	0,00	49,35	43,42	5,93	6,80	4,90												1,16
25.03.2025	24,00		194,45	194,45	0,00	47,44	42,03	5,41	6,80	4,90												1,06
26.03.2025	24,00		196,54	196,54	0,00	47,51	42,10	5,41	6,80	4,90												1,07
27.03.2025	24,00		198,76	198,76	0,00	48,60	43,10	5,50	6,80	4,90												1,10
28.03.2025	24,00		188,42	188,42	0,00	45,87	40,73	5,14	6,80	4,90												0,97
29.03.2025	24,00		188,29	188,29	0,00	44,44	39,67	4,77	6,80	4,90												0,90
30.03.2025	24,00		188,90	188,90	0,00	44,35	39,67	4,68	6,80	4,90												0,89
31.03.2025	24,00		188,71	188,71	0,00	45,01	40,25	4,76	6,80	4,90												0,90
01.04.2025	24,00		188,13	188,13	0,00	44,88	40,20	4,68	6,80	4,90												0,88
02.04.2025	24,00		188,75	188,75	0,00	44,94	40,22	4,72	6,80	4,90												0,90
03.04.2025	24,00		189,45	189,45	0,00	45,32	40,58	4,74	6,80	4,90												0,90
04.04.2025	24,00		188,80	188,80	0,00	46,83	41,66	5,17	6,80	4,90												0,98
05.04.2025	24,00		187,82	187,82	0,00	53,67	46,74	6,93	6,80	4,90												1,31
06.04.2025	24,00		187,91	187,91	0,00	53,15	46,32	6,83	6,80	4,90												1,28
07.04.2025	24,00		186,39	186,39	0,00	51,59	45,08	6,51	6,80	4,90												1,22
08.04.2025	24,00		189,47	189,47	0,00	53,02	46,26	6,76	6,80	4,90												1,29
09.04.2025	24,00		188,45	188,45	0,00	53,09	46,15	6,94	6,80	4,90												1,31
10.04.2025	24,00		184,70	184,70	0,00	55,00	47,40	7,60	6,80	4,90												1,41
11.04.2025	24,00		185,44	185,44	0,00	55,08	47,49	7,59	6,80	4,90												1,41
12.04.2025	24,00		185,18	185,18	0,00	54,94	47,37	7,57	6,80	4,90												1,41
13.04.2025	24,00		186,37	186,37	0,00	47,32	41,76	5,56	6,80	4,90												1,04
14.04.2025	24,00		185,73	185,73	0,00	45,86	40,71	5,15	6,80	4,90												0,96
15.04.2025	24,00		186,43	186,43	0,00	45,89	40,93	4,96	6,80	4,90												0,93
16.04.2025	24,00		185,96	185,96	0,00	46,23	41,41	4,82	6,80	4,90												0,90
17.04.2025	24,00		186,59	186,59	0,00	46,30	41,58	4,72	6,80	4,90												0,88
18.04.2025	24,00		183,95	183,95	0,00	46,99	42,16	4,83	6,80	4,90												0,89
19.04.2025	24,00		182,89	182,89	0,00	47,37	42,65	4,72	6,80	4,90												0,87
20.04.2025	24,00		178,27	178,27	0,00	46,26	41,43	4,83	6,80	4,90												0,86
21.04.2025	24,00		184,29	184,29	0,00	46,77	41,90	4,87	6,80	4,90												0,90
22.04.2025	24,00		183,46	183,46	0,00	46,82	41,93	4,89	6,80	4,90												0,90
Среднее	24,00		188,03	188,03	0,00	48,35	42,77	5,58	6,80	4,90												1,05
Итого	744,00		5828,96	5828,96	0,00																	32,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	155859	156096,00						1106,84	28630,00
23.04.2025	161884	162122,00						1140,75	29398,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,33 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 32,64 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3

26.04.25 10:29 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Идентификатор: 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D