

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 14, лит. Ж			Договор:	36982.046.6		Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 14, лит. Ж			Строит.адрес:					Код УУТЭ:	126841
Обслуживающая организация:				Телефон:						
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема				график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	12.08.2025		Режим (схема):	ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;		
Вычислитель:	ВКТ-7.03 № 207144			расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)			ПРЭМ	0,067		30	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)			ПРЭМ	0,067		30	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)			ПРЭМ	0,067		30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)										
Подпиточный трубопровод (Vп)										
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето:	Qгвс=M3*(h3-hxв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,17	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гвс=	0	Qгвс.=	0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	51,6456	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гвс=	0	Gгвс.=	38,4 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопления (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00	*	88,85	81,99	6,86	72,10	48,73	23,37	6,80	4,90	6,39		6,39	6,54		6,54		71,99				2,41
24.03.2025	24,00	*	87,87	80,76	7,11	69,98	47,62	22,36	6,80	4,90	6,55		6,55	6,71		6,71		69,78				2,31
25.03.2025	24,00	*	87,00	80,74	6,26	69,54	47,59	21,95	6,80	4,90	5,84		5,84	5,97		5,97		69,29				2,21
26.03.2025	24,00	*	88,74	81,86	6,88	69,53	47,88	21,65	6,80	4,90	6,41		6,41	6,52		6,52		69,44				2,25
27.03.2025	24,00	*	88,19	81,12	7,07	68,82	47,27	21,55	6,80	4,90	6,56		6,56	6,69		6,69		68,65				2,24
28.03.2025	24,00	*	91,05	83,82	7,23	69,48	48,14	21,34	6,80	4,90	6,62		6,62	6,79		6,79		69,42				2,30
29.03.2025	24,00	*	92,65	86,79	5,86	70,18	49,44	20,74	6,80	4,90	5,22		5,22	5,32		5,32		69,95				2,21
30.03.2025	24,00	*	93,30	86,16	7,14	69,29	48,98	20,31	6,80	4,90	6,61		6,61	6,77		6,77		69,33				2,25
31.03.2025	24,00	*	92,87	86,60	6,27	69,17	49,28	19,89	6,80	4,90	5,67		5,67	5,79		5,79		69,17				2,16
01.04.2025	24,00	*	93,74	87,30	6,44	70,05	50,04	20,01	6,80	4,90	5,88		5,88	6,01		6,01		69,84				2,20
02.04.2025	24,00	*	91,30	85,40	5,90	69,10	49,16	19,94	6,80	4,90	5,35		5,35	5,47		5,47		68,97				2,11
03.04.2025	24,00	*	94,27	87,62	6,65	69,70	49,68	20,02	6,80	4,90	6,07		6,07	6,22		6,22		69,60				2,22
04.04.2025	24,00	*	90,07	83,28	6,79	68,64	48,43	20,21	6,80	4,90	6,08		6,08	6,20		6,20		68,20				2,15
05.04.2025	24,00	*	86,76	80,39	6,37	70,19	48,15	22,04	6,80	4,90	5,63		5,63	5,78		5,78		70,29				2,22
06.04.2025	24,00	*	88,76	80,95	7,81	71,02	48,52	22,50	6,80	4,90	7,13		7,13	7,30		7,30		70,84				2,38
07.04.2025	24,00	*	91,62	82,67	8,95	72,42	49,22	23,20	6,80	4,90	8,27		8,27	8,45		8,45		72,61				2,57
08.04.2025	24,00	*	88,92	82,72	6,20	74,13	50,04	24,09	6,80	4,90	5,53		5,53	5,67		5,67		73,96				2,45
09.04.2025	24,00	*	89,91	82,58	7,33	74,04	50,14	23,90	6,80	4,90	6,64		6,64	6,81		6,81		73,88				2,52
10.04.2025	24,00	*	88,51	81,58	6,93	73,58	49,47	24,11	6,80	4,90	6,23		6,23	6,39		6,39		73,25				2,48
11.04.2025	24,00	*	88,67	81,83	6,84	74,31	49,60	24,71	6,80	4,90	6,15		6,15	6,32		6,32		74,15				2,53
12.04.2025	24,00	*	87,46	81,11	6,35	73,22	49,01	24,21	6,80	4,90	5,77		5,77	5,89		5,89		72,61				2,43
13.04.2025	24,00	*	92,38	83,52	8,86	70,56	48,68	21,88	6,80	4,90	8,30		8,30	8,48		8,48		70,01				2,46
14.04.2025	24,00	*	92,57	86,50	6,07	70,10	49,34	20,76	6,80	4,90	5,50		5,50	5,60		5,60		69,85				2,22
15.04.2025	24,00	*	93,92	87,05	6,87	69,20	49,45	19,75	6,80	4,90	6,19		6,19	6,32		6,32		68,92				2,19
16.04.2025	24,00	*	95,94	88,87	7,07	69,20	50,14	19,06	6,80	4,90	6,46		6,46	6,61		6,61		69,23				2,19
17.04.2025	24,00	*	97,20	90,17	7,03	69,51	50,92	18,59	6,80	4,90	6,46		6,46	6,58		6,58		69,21				2,17
18.04.2025	24,00	*	98,57	93,11	5,46	69,84	51,95	17,89	6,80	4,90	4,82		4,82	4,91		4,91		69,55				2,05
19.04.2025	24,00	*	102,98	96,20	6,78	71,14	53,87	17,27	6,80	4,90	6,34		6,34	6,48		6,48		71,21				2,15
20.04.2025	24,00	*	96,51	89,60	6,91	68,36	50,77	17,59	6,80	4,90	6,51		6,51	6,63		6,63		67,96				2,05
21.04.2025	24,00	*	95,43	88,58	6,85	68,88	50,68	18,20	6,80	4,90	6,30		6,30	6,41		6,41		68,80				2,09
22.04.2025	24,00	*	96,54	89,42	7,12	70,15	51,24	18,91	6,80	4,90	6,45		6,45	6,60		6,60		70,09				2,19
Среднее	24,00		92,02	85,17	6,85	70,50	49,47	21,03	6,80	4,90	6,26		6,26	6,39		6,39		70,32				2,27
Итого	744,00		2852,55	2640,29	212,26						193,93		193,93	198,23		198,23						70,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	92517,7	83437,70	7989,59		8174,44			3009,14	29253,00
23.04.2025	95456,8	86158,60	8188,86		8378,16			3095,81	30021,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,36 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 69,86 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. 198,23 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,5 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный оператор ЭДО ООО "Бонус" (от абонента)

Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3

26.04.25 10:29 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

/ /