

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 18, лит. А	Договор:	36984.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 18/20, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	126847
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	котельная 2 Невская	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	149/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 205588	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,2	30	ТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1554	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0	Qгвс.= 0,0925		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.ср.= 0,042		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 47,2101	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 16,8	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		100,92	88,03	12,89	72,50	41,62	30,88	6,80	4,90	13,37		13,37	13,70		13,70		72,49				3,65
24.03.2025	24,00		98,13	86,77	11,36	70,38	40,84	29,54	6,80	4,90	11,80		11,80	12,07		12,07		70,27				3,36
25.03.2025	24,00		98,86	86,69	12,17	69,91	40,98	28,93	6,80	4,90	12,63		12,63	12,90		12,90		69,81				3,36
26.03.2025	24,00		99,65	87,95	11,70	69,90	41,33	28,57	6,80	4,90	12,16		12,16	12,41		12,41		69,83				3,33
27.03.2025	24,00		98,29	87,08	11,21	69,18	40,71	28,47	6,80	4,90	11,58		11,58	11,80		11,80		69,05				3,26
28.03.2025	24,00		102,05	89,68	12,37	69,84	41,67	28,17	6,80	4,90	12,72		12,72	13,01		13,01		69,80				3,39
29.03.2025	24,00		104,66	92,79	11,87	70,56	42,93	27,63	6,80	4,90	12,36		12,36	12,61		12,61		70,53				3,40
30.03.2025	24,00	*	104,62	92,18	12,44	69,67	43,05	26,62	6,80	4,90	12,96		12,96	13,24		13,24		69,73				3,32
31.03.2025	24,00		102,91	92,54	10,37	69,51	43,26	26,25	6,80	4,90	10,86		10,86	11,09		11,09		69,50				3,15
01.04.2025	24,00		103,17	93,29	9,88	70,42	44,01	26,41	6,80	4,90	10,27		10,27	10,49		10,49		70,26				3,16
02.04.2025	24,00	*	103,24	90,66	12,58	69,46	43,14	26,32	6,80	4,90	12,29		12,29	12,55		12,55		69,38				3,26
03.04.2025	24,00	*	102,94	93,61	9,33	70,05	43,82	26,23	6,80	4,90	9,89		9,89	10,08		10,08		70,04				3,11
04.04.2025	24,00		100,07	89,48	10,59	69,03	42,45	26,58	6,80	4,90	11,07		11,07	11,31		11,31		68,79				3,11
05.04.2025	24,00	*	96,98	86,33	10,65	70,56	41,44	29,12	6,80	4,90	11,11		11,11	11,35		11,35		70,81				3,27
06.04.2025	24,00	*	99,77	86,99	12,78	71,40	41,61	29,79	6,80	4,90	13,26		13,26	13,57		13,57		71,30				3,50
07.04.2025	24,00	*	99,46	88,81	10,65	72,75	42,23	30,52	6,80	4,90	11,19		11,19	11,45		11,45		72,78				3,49
08.04.2025	24,00		99,42	88,76	10,66	74,53	42,86	31,67	6,80	4,90	11,14		11,14	11,42		11,42		74,45				3,60
09.04.2025	24,00	*	98,72	88,68	10,04	74,44	42,92	31,52	6,80	4,90	10,57		10,57	10,82		10,82		74,27				3,55
10.04.2025	24,00	*	98,22	87,63	10,59	73,99	42,28	31,71	6,80	4,90	11,07		11,07	11,36		11,36		73,80				3,56
11.04.2025	24,00	*	98,78	87,88	10,90	74,70	42,38	32,32	6,80	4,90	11,38		11,38	11,65		11,65		74,61				3,66
12.04.2025	24,00		100,10	87,04	13,06	73,65	41,72	31,93	6,80	4,90	13,54		13,54	13,85		13,85		73,34				3,74
13.04.2025	24,00	*	101,52	89,66	11,86	70,95	41,78	29,17	6,80	4,90	12,35		12,35	12,63		12,63		70,55				3,46
14.04.2025	24,00		104,31	92,43	11,88	70,47	42,71	27,76	6,80	4,90	12,37		12,37	12,63		12,63		70,45				3,40
15.04.2025	24,00		103,91	93,12	10,79	69,57	43,44	26,13	6,80	4,90	11,30		11,30	11,53		11,53		69,31				3,18
16.04.2025	24,00	*	104,47	94,92	9,55	69,52	44,09	25,43	6,80	4,90	10,19		10,19	10,42		10,42		69,52				3,08
17.04.2025	24,00	*	106,91	96,45	10,46	69,87	44,96	24,91	6,80	4,90	11,13		11,13	11,37		11,37		69,68				3,14
18.04.2025	24,00		108,72	99,31	9,41	70,19	45,84	24,35	6,80	4,90	10,09		10,09	10,33		10,33		70,17				3,08
19.04.2025	24,00	*	112,82	102,67	10,15	71,49	47,84	23,65	6,80	4,90	10,96		10,96	11,21		11,21		71,51				3,15
20.04.2025	24,00	*	106,44	95,70	10,74	68,72	44,98	23,74	6,80	4,90	11,18		11,18	11,40		11,40		68,39				3,01
21.04.2025	24,00	*	104,57	94,59	9,98	69,21	44,44	24,77	6,80	4,90	10,35		10,35	10,59		10,59		69,12				3,04
22.04.2025	24,00	*	105,56	95,54	10,02	70,49	44,72	25,77	6,80	4,90	10,52		10,52	10,74		10,74		70,45				3,17
Среднее	24,00		102,26	91,20	11,06	70,87	42,97	27,90	6,80	4,90	11,54		11,54	11,79		11,79		70,77				3,32
Итого	744,00		3170,19	2827,26	342,93						357,66		357,66	365,58		365,58						102,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	117462	104637,00	12227,90		12513,70			4483,73	28255,00
23.04.2025	120730	107551,00	12597,10		12891,00			4616,31	29023,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,36 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 102,13 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 365,58 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

час

ОТПРАВЛЕНО

0,81 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3

26.04.25 10:29 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D