

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 28, лит. Е			Договор:	37769.046.6			Телефон:				Узел учета:	Общий		
Адрес:	Фарфоровская ул, д. 28, лит. Е			Строит.адрес:								Код УУТЭ:	129449		
Обслуживающая организация:				Телефон:											
Источник:	котельная 2 Невская			Схема подключения:	2-х трубная схема								график: 149/70		
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:			Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025			Режим (схема):				Преобр.давления:			
Вычислитель:	БКТ-7.04 № 208240			расходомер:	Gmin= Gmax=			Термопреобр.:							
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1			0,067	30			КТСП-Н							
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1			0,067	30			КТСП-Н							
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1			0,027	12			ТСП-Н							
Циркуляционный ГВС (M4)															
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)			лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,227			Qвент.= 0	Qтех.= 0			Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1012						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0,046						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 68,962			Gвент.= 0	Gтех.= 0			Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 18,4 Gгвс.м=						

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		84,33	73,96	10,37	72,14	43,24	28,90	6,80	4,90	10,46		10,46	10,63		10,63		65,00				2,89
24.03.2025	24,00		84,05	72,60	11,45	70,06	42,30	27,76	6,80	4,90	11,53		11,53	11,73		11,73		62,82				2,82
25.03.2025	24,00		84,05	72,42	11,63	69,57	41,90	27,67	6,80	4,90	11,75		11,75	11,94		11,94		62,30				2,81
26.03.2025	24,00		84,55	73,98	10,57	69,57	42,14	27,43	6,80	4,90	10,62		10,62	10,82		10,82		62,89				2,76
27.03.2025	24,00		84,13	73,25	10,88	68,84	41,68	27,16	6,80	4,90	11,00		11,00	11,20		11,20		61,88				2,74
28.03.2025	24,00		86,81	75,07	11,74	69,47	42,49	26,98	6,80	4,90	11,77		11,77	11,99		11,99		63,54				2,84
29.03.2025	24,00		89,07	77,63	11,44	70,22	43,80	26,42	6,80	4,90	11,55		11,55	11,74		11,74		62,85				2,86
30.03.2025	24,00		88,41	78,91	9,50	69,35	44,01	25,34	6,80	4,90	9,55		9,55	9,74		9,74		66,01				2,66
31.03.2025	24,00		89,29	77,47	11,82	69,16	44,15	25,01	6,80	4,90	11,87		11,87	12,09		12,09		62,88				2,76
01.04.2025	24,00		90,05	78,55	11,50	70,11	44,88	25,23	6,80	4,90	11,60		11,60	11,79		11,79		63,98				2,79
02.04.2025	24,00		88,07	77,24	10,83	69,13	44,03	25,10	6,80	4,90	10,83		10,83	11,03		11,03		62,81				2,69
03.04.2025	24,00		90,06	78,37	11,69	69,69	44,54	25,15	6,80	4,90	11,72		11,72	11,93		11,93		63,64				2,79
04.04.2025	24,00		86,32	75,65	10,67	68,78	43,73	25,05	6,80	4,90	10,67		10,67	10,88		10,88		62,65				2,63
05.04.2025	24,00		83,28	73,20	10,08	70,10	42,93	27,17	6,80	4,90	10,00		10,00	10,18		10,18		64,55				2,70
06.04.2025	24,00		83,68	72,89	10,79	71,05	43,07	27,98	6,80	4,90	10,72		10,72	10,92		10,92		63,09				2,81
07.04.2025	24,00		85,68	74,47	11,21	72,29	43,61	28,68	6,80	4,90	11,20		11,20	11,42		11,42		64,83				2,95
08.04.2025	24,00		85,59	74,64	10,95	74,13	44,30	29,83	6,80	4,90	10,95		10,95	11,16		11,16		67,01				3,04
09.04.2025	24,00		85,28	74,81	10,47	74,08	44,23	29,85	6,80	4,90	10,44		10,44	10,68		10,68		67,29				3,01
10.04.2025	24,00		84,57	72,73	11,84	73,61	43,55	30,06	6,80	4,90	11,82		11,82	12,06		12,06		64,29				3,06
11.04.2025	24,00		84,93	74,09	10,84	74,28	43,55	30,73	6,80	4,90	10,81		10,81	11,03		11,03		67,38				3,08
12.04.2025	24,00		84,12	73,42	10,70	73,35	43,08	30,27	6,80	4,90	10,65		10,65	10,85		10,85		66,82				3,00
13.04.2025	24,00		86,72	75,42	11,30	70,67	43,08	27,59	6,80	4,90	11,26		11,26	11,45		11,45		64,14				2,88
14.04.2025	24,00		89,30	76,80	12,50	70,10	43,64	26,46	6,80	4,90	12,54		12,54	12,78		12,78		63,19				2,91
15.04.2025	24,00		89,95	78,66	11,29	69,30	44,23	25,07	6,80	4,90	11,27		11,27	11,48		11,48		63,57				2,76
16.04.2025	24,00		90,93	79,96	10,97	69,14	44,86	24,28	6,80	4,90	11,01		11,01	11,21		11,21		63,65				2,70
17.04.2025	24,00		93,48	80,99	12,49	69,60	45,79	23,81	6,80	4,90	12,53		12,53	12,77		12,77		64,64				2,80
18.04.2025	24,00		95,10	84,19	10,91	69,84	46,49	23,35	6,80	4,90	10,90		10,90	11,12		11,12		64,65				2,73
19.04.2025	24,00		97,62	87,82	9,80	71,18	48,54	22,64	6,80	4,90	9,79		9,79	9,99		9,99		68,03				2,69
20.04.2025	24,00		91,25	82,30	8,95	68,50	46,04	22,46	6,80	4,90	8,94		8,94	9,12		9,12		65,28				2,46
21.04.2025	24,00		91,09	80,43	10,66	68,88	45,52	23,36	6,80	4,90	10,65		10,65	10,86		10,86		64,08				2,62
22.04.2025	24,00		91,99	81,34	10,65	70,15	46,12	24,03	6,80	4,90	10,58		10,58	10,79		10,79		65,77				2,70
Среднее	24,00		87,86	76,88	10,98	70,53	44,05	26,48	6,80	4,90	11,00		11,00	11,21		11,21		64,37				2,80
Итого	744,00		2723,75	2383,26	340,49						340,98		340,98	347,38		347,38						86,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	129167	140255,00	11641,60		11891,50			2391,82	29562,00
23.04.2025	131974	142711,00	11992,60		12249,10			2504,17	30330,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,36 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 86,14 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 347,38 м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0,8 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета тепловой энергии (от абонента)

Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3

26.04.25 10:29 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

28.04.25 10:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):