

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Фарфоровская, д. 30, лит. А
Адрес: Фарфоровская ул, д. 30, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 36990.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Код УУТЭ:
Отопление 126852

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131886	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,183	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 55,5949	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																							
			Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2		
23.03.2025	24,00	*	70,71	71,20	-0,49	71,58	48,54	23,04	6,00	0,00												1,61	
24.03.2025	24,00	*	70,31	70,80	-0,49	69,51	47,38	22,13	5,90	0,00												1,54	
25.03.2025	24,00	*	70,46	70,96	-0,50	69,07	47,31	21,76	5,90	0,00												1,52	
26.03.2025	24,00	*	70,85	71,34	-0,49	69,07	47,68	21,39	5,90	0,00												1,50	
27.03.2025	24,00	*	71,10	71,59	-0,49	68,36	47,12	21,24	5,80	0,00												1,49	
28.03.2025	24,00	*	72,90	73,38	-0,48	69,02	47,92	21,10	6,10	0,00												1,52	
29.03.2025	24,00	*	75,30	75,76	-0,46	69,75	49,04	20,71	6,10	0,00												1,54	
30.03.2025	24,00	*	73,07	73,52	-0,45	68,87	48,97	19,90	6,00	0,00												1,44	
31.03.2025	24,00	*	74,43	74,86	-0,43	68,73	49,25	19,48	6,00	0,00												1,44	
01.04.2025	24,00	*	76,13	76,57	-0,44	69,65	50,14	19,51	6,00	0,00												1,47	
02.04.2025	24,00	*	74,00	74,43	-0,43	68,68	49,30	19,38	5,90	0,00												1,42	
03.04.2025	24,00	*	74,47	74,90	-0,43	69,28	50,08	19,20	6,00	0,00												1,42	
04.04.2025	24,00	*	71,94	72,39	-0,45	68,24	48,94	19,30	5,80	0,00												1,37	
05.04.2025	24,00	*	69,76	70,25	-0,49	69,66	48,36	21,30	5,80	0,00												1,47	
06.04.2025	24,00	*	69,51	70,03	-0,52	70,54	48,47	22,07	5,80	0,00												1,51	
07.04.2025	24,00	*	72,18	72,77	-0,59	71,86	49,27	22,59	5,90	0,00												1,61	
08.04.2025	24,00	*	72,68	73,33	-0,65	73,61	50,07	23,54	5,90	0,00												1,69	
09.04.2025	24,00	*	70,38	71,05	-0,67	73,55	50,13	23,42	5,90	0,00												1,62	
10.04.2025	24,00	*	70,19	70,91	-0,72	73,09	49,35	23,74	5,90	0,00												1,64	
11.04.2025	24,00	*	69,71	70,47	-0,76	73,78	49,48	24,30	5,90	0,00												1,66	
12.04.2025	24,00	*	69,05	69,82	-0,77	72,77	48,67	24,10	5,80	0,00												1,63	
13.04.2025	24,00	*	72,21	72,90	-0,69	70,19	48,19	22,00	6,00	0,00												1,56	
14.04.2025	24,00	*	73,16	73,70	-0,54	69,67	48,92	20,75	6,10	0,00												1,50	
15.04.2025	24,00	*	74,45	74,90	-0,45	68,84	49,40	19,44	6,00	0,00												1,43	
16.04.2025	24,00	*	76,19	76,58	-0,39	68,76	50,28	18,48	6,10	0,00												1,39	
17.04.2025	24,00	*	76,34	76,65	-0,31	69,18	51,05	18,13	6,20	0,00												1,38	
18.04.2025	24,00	*	78,75	79,06	-0,31	69,50	52,01	17,49	6,30	0,00												1,37	
19.04.2025	24,00	*	81,67	81,99	-0,32	70,80	53,75	17,05	6,30	0,00												1,38	
20.04.2025	24,00	*	77,42	77,76	-0,34	68,05	50,69	17,36	6,00	0,00												1,33	
21.04.2025	24,00	*	75,48	75,84	-0,36	68,52	50,62	17,90	6,00	0,00												1,34	
22.04.2025	24,00	*	77,20	77,60	-0,40	69,77	51,14	18,63	6,10	0,00												1,43	
Среднее	24,00		73,29	73,78	-0,49	70,06	49,40	20,66	5,98	0,00												1,49	
Итого	744,00		2272,00	2287,31	-15,31																	46,22	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	143266	144195,00						3316,39	51642,60
23.04.2025	145608	146553,00						3364,22	52410,60

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,36 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 46,22 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович

Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН

ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)

Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3

26.04.25 10:29 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

/ /

/ /