

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Цимбалына, д. 23, лит. А				Договор: 36978.046.6		Телефон:		Узел учета:		ГВС				
Адрес:	Цимбалына ул, д. 23, лит. А ГВС				Строит.адрес:				Код УУТЭ:		125316				
Обслуживающая организация:					Телефон:										
Источник:	Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)				Схема подключения:		2-х трубная схема				график: 130/70				
Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):									
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 220998		расходомер:		Gmin=		Gmax=						Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (M1)															
Обратный трубопровод (M2)															
Подающий ГВС (M3)		ПРЭМ		0,2		30						КТСП-Н			
Циркуляционный ГВС (M4)		ПРЭМ		0,2		30						КТСП-Н			
Подпиточный трубопровод (Vп)															
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)											
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот.= 0		Qвент.= 0		Qтех.= 0		Qтех.гвс= 0,038		Qгвс.= 0,4132					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:								Qтех.гвс.ср 0,038		Qгвс.ср= 0,1199					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот.= 0		Gвент.= 0		Gтех.= 0		Gтех.гвс= 15,2		Gгвс.= 47,96 Gгвс.м=					

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет ГВС (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00										45,59	8,31	37,28	46,51	8,31	38,20		65,72	33,36	5,80	4,90	2,72
24.03.2025	24,00										42,78	9,10	33,68	43,63	9,10	34,53		65,12	34,12	5,80	4,90	2,48
25.03.2025	24,00										42,00	9,01	32,99	42,82	9,01	33,81		64,90	34,13	5,80	4,90	2,42
26.03.2025	24,00										41,48	9,25	32,23	42,33	9,25	33,08		65,48	34,50	5,80	4,90	2,40
27.03.2025	24,00										40,78	9,21	31,57	41,60	9,21	32,39		65,40	34,36	5,80	4,90	2,35
28.03.2025	24,00										44,46	12,29	32,17	45,34	12,33	33,01		66,17	37,35	5,80	4,90	2,48
29.03.2025	24,00										41,59	9,65	31,94	42,43	9,65	32,78		65,93	35,42	5,80	4,90	2,40
30.03.2025	24,00										41,00	8,38	32,62	41,84	8,38	33,46		67,13	34,39	5,80	4,90	2,46
31.03.2025	24,00										37,99	10,83	27,16	38,75	10,83	27,92		66,02	36,43	5,80	4,90	2,12
01.04.2025	24,00										41,70	9,61	32,09	42,58	9,61	32,97		67,47	36,98	5,80	4,90	2,46
02.04.2025	24,00										40,77	9,58	31,19	41,61	9,58	32,03		66,97	36,40	5,80	4,90	2,38
03.04.2025	24,00										40,12	10,22	29,90	40,95	10,22	30,73		66,32	36,57	5,80	4,90	2,29
04.04.2025	24,00										42,13	11,92	30,21	42,98	11,92	31,06		66,26	37,34	5,80	4,90	2,35
05.04.2025		*																				
06.04.2025		*																				
07.04.2025		*																				
08.04.2025		*																				
09.04.2025		*																				
10.04.2025		*																				
11.04.2025	24,00										40,35	9,96	30,39	41,09	9,96	31,13		63,90	33,67	5,80	4,90	2,24
12.04.2025	24,00										44,80	8,35	36,45	45,67	8,35	37,32		64,78	32,61	5,80	4,90	2,63
13.04.2025	24,00										46,15	8,70	37,45	47,08	8,70	38,38		65,75	34,34	5,80	4,90	2,73
14.04.2025	24,00										41,90	9,82	32,08	42,76	9,82	32,94		65,72	35,59	5,80	4,90	2,40
15.04.2025	24,00										44,70	10,44	34,26	45,64	10,44	35,20		67,18	37,75	5,80	4,90	2,61
16.04.2025	24,00										44,72	11,32	33,40	45,62	11,32	34,30		65,50	37,85	5,80	4,90	2,50
17.04.2025	24,00										42,19	11,61	30,58	43,04	11,62	31,42		65,87	37,60	5,80	4,90	2,34
18.04.2025	24,00										40,72	12,30	28,42	41,52	12,30	29,22		64,96	38,02	5,80	4,90	2,17
19.04.2025	24,00										45,83	13,73	32,10	46,74	13,80	32,94		65,72	40,71	5,80	4,90	2,46
20.04.2025	24,00										45,14	9,76	35,38	46,04	9,76	36,28		66,04	37,69	5,80	4,90	2,61
21.04.2025		*																				
22.04.2025		*																				
Среднее	24,00										42,56	10,15	32,41	43,42	10,15	33,27		65,84	35,96	5,80	4,90	2,43
Итого	552,00										978,89	233,35	745,54	998,57	233,47	765,10						56,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025			7387,39	1783,96	7533,17	1784,38		421,01	4237,00
23.04.2025			13041,00	2047,46	13299,00	2048,00		781,32	5005,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,33 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 73,1 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 1031,26 м.куб.

192 час

19,44 Гкал

266,16 куб.м

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3

ОТВРАВЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

26.04.25 10:29 (MSK)

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

28.04.25 10:06 (MSK)

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D