

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Цимбалына, д. 30, лит. А	Договор:	36461.046.6	Телефон:		Узел учета:	Отопление
Адрес:	Цимбалына ул, д. 30, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЭ:	123417
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	130/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	21.10.2025	Режим (схема):	ОП: А32-00;		
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 130792	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,085	21,23	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60		
Подающий ГВС (М3)							
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,1716	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 68,64	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.03.2025	24,00		159,50	162,23	-2,73	62,88	52,99	9,89	6,10	3,90												1,44
24.03.2025	24,00		160,60	163,32	-2,72	61,27	51,89	9,38	6,10	3,90												1,37
25.03.2025	24,00		160,97	163,58	-2,61	57,51	49,19	8,32	6,10	3,90												1,22
26.03.2025	24,00		160,97	163,52	-2,55	57,48	49,15	8,33	6,10	3,90												1,22
27.03.2025	24,00		161,16	163,72	-2,56	59,57	50,69	8,88	6,10	3,90												1,31
28.03.2025	24,00		162,39	164,91	-2,52	56,96	49,01	7,95	6,20	3,90												1,17
29.03.2025	24,00		161,80	164,26	-2,46	55,90	48,34	7,56	6,10	3,90												1,11
30.03.2025	24,00		161,88	164,34	-2,46	55,66	48,33	7,33	6,10	3,90												1,07
31.03.2025	24,00		161,28	163,77	-2,49	57,31	49,51	7,80	6,10	3,90												1,14
01.04.2025	24,00		159,68	162,14	-2,46	57,42	49,56	7,86	6,10	3,80												1,14
02.04.2025	24,00		159,62	162,08	-2,46	56,67	48,90	7,77	6,10	3,80												1,12
03.04.2025	24,00		159,40	161,90	-2,50	58,19	50,16	8,03	6,10	3,80												1,16
04.04.2025	24,00		161,86	164,51	-2,65	59,53	51,06	8,47	6,20	3,90												1,24
05.04.2025	24,00		161,92	164,71	-2,79	61,72	52,35	9,37	6,20	3,90												1,38
06.04.2025	24,00		160,86	163,64	-2,78	59,30	50,52	8,78	6,10	3,90												1,28
07.04.2025	24,00		159,54	162,34	-2,80	60,44	51,12	9,32	6,10	3,90												1,35
08.04.2025	24,00		159,38	162,29	-2,91	63,52	53,35	10,17	6,10	3,90												1,47
09.04.2025	24,00		161,72	164,71	-2,99	63,58	53,69	9,89	6,20	3,90												1,45
10.04.2025	24,00		158,66	161,62	-2,96	64,49	53,99	10,50	6,10	3,90												1,51
11.04.2025	24,00		159,12	162,13	-3,01	65,70	54,93	10,77	6,10	3,90												1,55
12.04.2025	24,00		159,07	162,07	-3,00	64,20	53,81	10,39	6,10	3,90												1,50
13.04.2025	24,00		158,35	161,25	-2,90	60,40	51,41	8,99	6,10	3,90												1,28
14.04.2025	24,00		160,41	163,30	-2,89	58,25	50,04	8,21	6,10	3,80												1,18
15.04.2025	24,00		160,68	163,51	-2,83	56,11	48,73	7,38	6,10	3,80												1,05
16.04.2025	24,00		161,08	163,89	-2,81	54,04	47,36	6,68	6,10	3,80												0,95
17.04.2025	24,00		161,07	163,82	-2,75	52,35	46,21	6,14	6,10	3,80												0,87
18.04.2025	24,00		161,10	163,85	-2,75	52,44	46,30	6,14	6,10	3,80												0,87
19.04.2025	24,00		161,97	164,76	-2,79	53,80	47,63	6,17	6,10	3,80												0,87
20.04.2025	24,00		160,98	163,80	-2,82	55,92	48,79	7,13	6,10	3,80												1,02
21.04.2025	24,00		160,90	163,64	-2,74	53,08	46,53	6,55	6,10	3,80												0,93
22.04.2025																						
Среднее	24,00		160,60	163,32	-2,72	58,52	50,18	8,34	6,11	3,86												1,21
Итого	720,00		4817,92	4899,61	-81,69																	36,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.03.2025	104791	106416,00						1090,79	27039,20
22.04.2025	109423	111126,00						1125,55	27731,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,33 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 37,43 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час 1,21 Гкал
24 час 0 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
УТВЕРЖДЕНО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за теплоноситель (от абонента)
Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3
26.04.25 10:29 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Представитель теплоснабжающей организации
28.04.25 10:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D