

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 46, лит. В
Адрес: Цимбалина ул, д. 46, лит. В
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 35035.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:
Узел учета: Код УУТЭ: 112596
Отопление 112596

график: 149/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	17.08.2025	Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-1 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207133	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,263	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 79,8987	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		120,21	120,21	0,00	72,37	47,88	24,49	6,80	4,90												2,95
24.03.2025	24,00		118,76	118,76	0,00	70,27	46,71	23,56	6,80	4,90												2,80
25.03.2025	24,00		119,86	119,86	0,00	69,80	46,79	23,01	6,80	4,90												2,76
26.03.2025	24,00	*	119,84	119,63	0,21	69,79	46,96	22,83	6,80	4,90												2,75
27.03.2025	24,00		119,08	119,08	0,00	69,08	46,40	22,68	6,80	4,90												2,70
28.03.2025	24,00		120,62	120,62	0,00	69,71	47,06	22,65	6,80	4,90												2,74
29.03.2025	24,00		121,24	121,24	0,00	70,39	48,17	22,22	6,80	4,90												2,70
30.03.2025	24,00		117,83	117,83	0,00	69,49	47,99	21,50	6,80	4,90												2,54
31.03.2025	24,00		120,18	120,18	0,00	69,34	48,34	21,00	6,80	4,90												2,52
01.04.2025	24,00		120,47	120,47	0,00	70,27	49,08	21,19	6,80	4,90												2,55
02.04.2025	24,00		119,53	119,53	0,00	69,31	48,11	21,20	6,80	4,90												2,53
03.04.2025	24,00		120,08	120,08	0,00	69,87	48,71	21,16	6,80	4,90												2,54
04.04.2025	24,00		118,62	118,62	0,00	68,93	47,56	21,37	6,80	4,90												2,54
05.04.2025	24,00		119,02	119,02	0,00	70,41	47,36	23,05	6,80	4,90												2,74
06.04.2025	24,00		119,69	119,69	0,00	71,30	47,33	23,97	6,80	4,90												2,87
07.04.2025	24,00		119,78	119,78	0,00	72,59	47,96	24,63	6,80	4,90												2,95
08.04.2025	24,00		119,31	119,31	0,00	74,41	49,04	25,37	6,80	4,90												3,03
09.04.2025	24,00		119,04	119,04	0,00	74,33	48,86	25,47	6,80	4,90												3,04
10.04.2025	24,00		119,14	119,14	0,00	73,88	48,14	25,74	6,80	4,90												3,07
11.04.2025	24,00		119,49	119,49	0,00	74,57	48,27	26,30	6,80	4,90												3,15
12.04.2025	24,00		118,60	118,60	0,00	73,57	47,64	25,93	6,80	4,90												3,08
13.04.2025	24,00		120,52	120,52	0,00	70,88	47,15	23,73	6,80	4,90												2,86
14.04.2025	24,00	*	116,38	116,22	0,16	70,22	47,35	22,87	6,80	4,90												2,67
15.04.2025	24,00		120,22	120,22	0,00	69,42	48,43	20,99	6,80	4,90												2,52
16.04.2025	24,00	*	95,34	94,97	0,37	68,95	46,77	22,18	6,80	4,90												2,13
17.04.2025	24,00	*	119,57	119,36	0,21	69,69	49,85	19,84	6,80	4,90												2,39
18.04.2025	24,00	*	96,72	96,29	0,43	69,76	48,26	21,50	6,80	4,90												2,10
19.04.2025	24,00	*	75,57	74,98	0,59	70,87	48,43	22,44	6,80	4,90												1,72
20.04.2025	24,00		119,38	119,38	0,00	68,57	49,19	19,38	6,80	4,90												2,32
21.04.2025	24,00		119,50	119,50	0,00	69,04	48,90	20,14	6,80	4,90												2,41
22.04.2025	24,00		120,41	120,41	0,00	70,31	49,32	20,99	6,80	4,90												2,53
Среднее	24,00		116,58	116,52	0,06	70,69	48,00	22,69	6,80	4,90												2,65
Итого	744,00		3614,00	3612,03	1,97																	82,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	102402	100676,00						3063,29	28760,00
23.04.2025	106135	104408,00						3148,42	29528,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,36 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 82,2 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час
0 куб.м
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ОТПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета тепловой энергии (от абонента)
Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3
26.04.25 10:29 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075
Представитель теплоснабжающей организации
28.04.25 10:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D