

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 14, лит. О	Договор:	37907.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Шелгунова ул, д. 14	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	131759
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	03.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 1787	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-3-32-А	0,067	30	КТПТР-01		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-3-32-А	0,067	30	КТПТР-01		
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-3-20-А	0,027	12	ТПТ-1-3		
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,166	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1192		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0542		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 49,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 21,68	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2025	24,00	*	204,55	199,76	4,79	73,05	58,61	14,44	7,80	2,90	4,79		4,79	4,90		4,90		70,00				3,26
24.03.2025	24,00	*	204,35	200,69	3,66	71,43	57,41	14,02	7,80	2,90	3,66		3,66	3,74		3,74		70,00				3,10
25.03.2025	24,00	*	147,02	146,69	0,33	80,32	71,48	8,84	7,80	2,90	0,33		0,33	0,34		0,34		70,00				1,35
26.03.2025	24,00	*	165,41	162,21	3,20	70,99	61,50	9,49	7,80	2,90	3,20		3,20	3,28		3,28		70,00				1,79
27.03.2025	24,00	*	189,80	185,11	4,69	70,38	55,87	14,51	7,80	2,90	4,69		4,69	4,79		4,79		70,00				3,03
28.03.2025	24,00	*	192,55	188,00	4,55	69,88	55,80	14,08	7,80	2,90	4,54		4,54	4,64		4,64		70,00				2,99
29.03.2025	24,00	*	196,72	191,18	5,54	70,33	56,72	13,61	7,80	2,90	5,54		5,54	5,67		5,67		70,00				3,01
30.03.2025	24,00	*	195,37	190,19	5,18	69,61	56,68	12,93	7,80	2,90	5,18		5,18	5,30		5,30		70,00				2,84
31.03.2025	24,00	*	194,72	190,28	4,44	69,00	56,32	12,68	7,80	2,90	4,45		4,45	4,55		4,55		70,00				2,74
01.04.2025	24,00	*	198,43	192,12	6,31	69,32	56,59	12,73	7,80	2,90	6,31		6,31	6,45		6,45		70,00				2,90
02.04.2025	24,00	*	195,08	190,53	4,55	69,22	56,00	13,22	7,80	2,90	4,55		4,55	4,65		4,65		70,00				2,86
03.04.2025	24,00	*	195,35	192,15	3,20	69,18	56,33	12,85	7,80	2,90	3,20		3,20	3,27		3,27		70,00				2,71
04.04.2025	24,00	*	194,13	188,89	5,24	70,53	56,50	14,03	7,80	2,90	5,24		5,24	5,36		5,36		70,00				3,04
05.04.2025	24,00	*	188,25	183,79	4,46	73,08	57,26	15,82	7,80	2,90	4,46		4,46	4,57		4,57		70,00				3,25
06.04.2025	24,00	*	190,07	185,71	4,36	74,59	58,32	16,27	7,80	2,90	4,36		4,36	4,46		4,46		70,00				3,37
07.04.2025	24,00	*	191,05	186,73	4,32	75,55	59,09	16,46	7,80	2,90	4,31		4,31	4,41		4,41		70,00				3,42
08.04.2025	24,00	*	193,20	189,37	3,83	77,72	60,73	16,99	7,80	2,90	3,83		3,83	3,92		3,92		70,00				3,54
09.04.2025	24,00	*	193,97	189,71	4,26	76,76	60,15	16,61	7,80	2,90	4,26		4,26	4,35		4,35		70,00				3,50
10.04.2025	24,00	*	190,59	186,35	4,24	77,29	59,73	17,56	7,80	2,90	4,24		4,24	4,34		4,34		70,00				3,62
11.04.2025	24,00	*	191,08	186,53	4,55	77,13	59,82	17,31	7,80	2,90	4,55		4,55	4,65		4,65		70,00				3,60
12.04.2025	24,00	*	189,32	184,07	5,25	76,04	58,98	17,06	7,80	2,90	5,25		5,25	5,37		5,37		70,00				3,56
13.04.2025	24,00	*	195,22	190,55	4,67	73,67	58,50	15,17	7,80	2,90	4,67		4,67	4,77		4,77		70,00				3,26
14.04.2025	24,00	*	197,68	192,96	4,72	71,10	57,28	13,82	7,80	2,90	4,73		4,73	4,83		4,83		70,00				3,02
15.04.2025	24,00	*	197,36	193,00	4,36	71,31	58,05	13,26	7,80	2,90	4,36		4,36	4,46		4,46		70,00				2,89
16.04.2025	24,00	*	195,81	191,67	4,14	71,43	58,60	12,83	7,80	2,90	4,14		4,14	4,23		4,23		70,00				2,78
17.04.2025	24,00	*	197,87	194,45	3,42	71,39	58,65	12,74	7,80	2,90	3,42		3,42	3,50		3,50		70,00				2,74
18.04.2025	24,00	*	198,86	194,89	3,97	72,29	59,25	13,04	7,80	2,90	3,97		3,97	4,06		4,06		70,00				2,85
19.04.2025	24,00	*	200,18	195,73	4,45	71,22	59,09	12,13	7,80	2,90	4,45		4,45	4,55		4,55		70,00				2,71
20.04.2025	24,00	*	197,91	193,35	4,56	70,84	57,81	13,03	7,80	2,90	4,56		4,56	4,66		4,66		70,00				2,86
21.04.2025	24,00	*	196,37	192,74	3,63	71,20	57,83	13,37	7,80	2,90	3,63		3,63	3,71		3,71		70,00				2,86
22.04.2025	24,00	*	197,08	193,26	3,82	71,53	57,77	13,76	7,80	2,90	3,82		3,82	3,90		3,90		70,00				2,95
Среднее	24,00		192,75	188,47	4,28	72,50	58,47	14,02	7,80	2,90	4,28		4,28	4,38		4,38		70,00				2,98
Итого	744,00		5975,35	5842,66	132,69						132,69		132,69	135,68		135,68						92,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	147469	157154,00	-9685,15		-9904,52			805,43	22285,20
23.04.2025	153646	163193,00	-9547,14		-9763,38			910,80	23053,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 92,03 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 135,68 м.куб.

0 час
Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО
0,37 Гкал
УТВЕРЖДЕНО
АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за прибор учета: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3

Идентификатор: 201b863e-2182-40de-8cbe-0eff6c2ec6f3

26.04.25 10:29 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

28.04.25 10:06 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации