

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 35, лит. Р	Договор:	38002.046.6	Телефон:		Узел учета:		Отопление	
Адрес:	Шелгунова ул, д. 35, лит. Р1	Строит.адрес:				Код УУТЭ:		127043	
Обслуживающая организация:		Телефон:							
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема					график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	14.08.2026	Режим (схема):	ОП: СИ-1 Т3-1 ФТ-1;				
Вычислитель:	ВКТ-7.02 № 120750	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:				
Подающий трубопровод (M1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н				
Обратный трубопровод (M2)		ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н				
Подающий ГВС (M3)									
Циркуляционный ГВС (M4)									
Подпиточный трубопровод (Vп)									
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,155	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 46,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00		74,49	74,49	0,00	70,85	47,34	23,51	5,80	3,90												1,75
24.03.2025	24,00		74,95	74,95	0,00	69,34	46,77	22,57	5,80	3,90												1,69
25.03.2025	24,00	*	48,85	48,85	0,00	70,55	45,97	24,58	5,80	3,90												1,20
26.03.2025	24,00		85,37	85,37	0,00	69,43	48,56	20,87	5,80	3,90												1,78
27.03.2025	24,00		79,29	79,28	0,01	68,38	47,07	21,31	5,80	3,90												1,69
28.03.2025	24,00		80,43	80,39	0,04	68,08	47,16	20,92	5,80	3,90												1,69
29.03.2025	24,00		81,78	81,74	0,04	68,57	47,96	20,61	5,80	3,90												1,69
30.03.2025	24,00		81,42	81,39	0,03	67,83	47,75	20,08	5,80	3,90												1,64
31.03.2025	24,00		81,34	81,33	0,01	67,26	47,56	19,70	5,80	3,90												1,60
01.04.2025	24,00		82,24	82,24	0,00	67,58	47,90	19,68	5,80	3,90												1,62
02.04.2025	24,00		81,67	81,67	0,00	67,47	47,67	19,80	5,80	3,90												1,62
03.04.2025	24,00		82,10	82,10	0,00	67,49	47,83	19,66	5,80	3,90												1,62
04.04.2025	24,00		80,33	80,33	0,00	68,78	48,04	20,74	5,80	3,90												1,67
05.04.2025	24,00		77,74	77,74	0,00	71,12	48,38	22,74	5,80	3,90												1,77
06.04.2025	24,00		78,48	78,48	0,00	72,45	49,06	23,39	5,80	3,90												1,84
07.04.2025	24,00		79,00	79,00	0,00	73,45	49,54	23,91	5,80	3,90												1,89
08.04.2025	24,00		80,25	80,25	0,00	75,56	50,78	24,78	5,80	3,90												1,99
09.04.2025	24,00		80,09	80,08	0,01	74,59	50,30	24,29	5,80	3,90												1,95
10.04.2025	24,00		78,69	78,68	0,01	75,04	50,01	25,03	5,80	3,90												1,97
11.04.2025	24,00		78,69	78,65	0,04	74,94	49,86	25,08	5,80	3,90												1,98
12.04.2025	24,00		77,54	77,51	0,03	73,81	49,00	24,81	5,80	3,90												1,93
13.04.2025	24,00		80,43	80,42	0,01	71,59	48,89	22,70	5,80	3,90												1,83
14.04.2025	24,00		81,60	81,60	0,00	69,42	48,26	21,16	5,80	3,90												1,73
15.04.2025	24,00		81,29	81,26	0,03	69,56	48,84	20,72	5,80	3,90												1,69
16.04.2025	24,00		80,73	80,72	0,01	69,65	49,09	20,56	5,80	3,90												1,66
17.04.2025	24,00		81,77	81,76	0,01	69,69	49,41	20,28	5,80	3,90												1,66
18.04.2025	24,00		81,89	81,89	0,00	70,54	50,20	20,34	5,80	3,90												1,67
19.04.2025	24,00		82,37	82,36	0,01	69,56	50,26	19,30	5,80	3,90												1,59
20.04.2025	24,00		81,24	81,24	0,00	69,16	49,09	20,07	5,80	3,90												1,63
21.04.2025	24,00		80,80	80,78	0,02	69,40	48,96	20,44	5,80	3,90												1,65
22.04.2025	24,00		81,07	81,06	0,01	69,79	48,98	20,81	5,80	3,90												1,69
Среднее	24,00		79,29	79,28	0,01	70,35	48,60	21,76	5,80	3,90												1,72
Итого	744,00		2457,93	2457,61	0,32																	53,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	42133,3	42159,30						1132,69	22504,00
23.04.2025	44664,5	44690,20						1187,79	23272,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 53,38 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

0 час Гкал

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0 час

ОТПРАВЛЕНО

0 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Ответственный за документ ЭДПО ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Идентификатор: 626cc33a-6b56-4f27-9900-dfc29a2e847c

26.04.25 10:51 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

28.04.25 10:05 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D