

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2025

Абонент:	Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д. 41, лит. Д	Договор:	35637.046.6	Телефон:		Узел учета:	Общий
Адрес:	Шелгунова ул, д. 41, лит. А	Строит.адрес:				Код УУТЗ:	118270
Обслуживающая организация:		Телефон:					
Источник:	ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"	Схема подключения:	2-х трубная схема			график:	150/70
Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЗ поверены до:	03.07.2026	Режим (схема):	ОП: СП-0; МП: СП-0;		
Вычислитель:	СПТ 943.2 № 6069	расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05			
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05			
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2			
Циркуляционный ГВС (М4)							
Подпиточный трубопровод (Vп)							
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,335	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0,1844		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,0838		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 100,5	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс= 0	Gгвс.= 33,52	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2025 по 22.04.2025																						
Учет отопление (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти час	НС	M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.03.2025	24,00	*	91,99	73,66	18,33	72,52	40,88	31,64	6,20	3,10	17,51		17,51	17,92		17,92		71,46		3,30		3,67
24.03.2025	24,00	*	91,30	74,15	17,15	70,91	40,57	30,34	6,20	3,10	16,29		16,29	16,66		16,66		70,03		3,30		3,47
25.03.2025		*																				
26.03.2025		*																				
27.03.2025	24,00	*	90,85	75,98	14,87	69,90	40,34	29,56	6,20	3,10	13,90		13,90	14,21		14,21		68,96		3,30		3,29
28.03.2025	24,00	*	91,67	77,43	14,24	69,34	40,68	28,66	6,20	3,10	13,17		13,17	13,46		13,46		68,75		3,30		3,21
29.03.2025	24,00	*	95,51	78,84	16,67	69,83	41,69	28,14	6,20	3,10	15,61		15,61	15,96		15,96		69,24		3,30		3,39
30.03.2025	24,00	*	95,79	78,39	17,40	69,21	41,93	27,28	6,20	3,10	16,54		16,54	16,89		16,89		68,49		3,30		3,35
31.03.2025	24,00	*	94,37	78,50	15,87	68,58	41,85	26,73	6,20	3,10	14,97		14,97	15,29		15,29		67,95		3,30		3,19
01.04.2025	24,00	*	94,74	79,42	15,32	68,89	42,25	26,64	6,20	3,10	14,43		14,43	14,74		14,74		68,44		3,30		3,18
02.04.2025	24,00	*	94,53	78,78	15,75	68,79	41,91	26,88	6,20	3,10	14,78		14,78	15,10		15,10		68,07		3,30		3,21
03.04.2025	24,00	*	94,93	79,25	15,68	68,75	42,21	26,54	6,20	3,10	14,76		14,76	15,08		15,08		68,17		3,30		3,19
04.04.2025	24,00	*	91,90	77,61	14,29	70,03	42,08	27,95	6,20	3,10	13,36		13,36	13,65		13,65		69,22		3,30		3,18
05.04.2025	24,00	*	90,19	74,93	15,26	72,58	41,47	31,11	6,20	3,10	14,37		14,37	14,71		14,71		71,57		3,30		3,45
06.04.2025	24,00	*	93,82	75,31	18,51	74,22	41,86	32,36	6,20	3,10	17,79		17,79	18,22		18,22		72,47		3,30		3,82
07.04.2025	24,00	*	93,61	76,28	17,33	75,05	42,30	32,75	6,20	3,10	16,57		16,57	16,98		16,98		74,18		3,30		3,81
08.04.2025	24,00	*	92,17	77,41	14,76	77,30	43,35	33,95	6,20	3,10	13,67		13,67	14,03		14,03		76,14		3,30		3,78
09.04.2025	24,00	*	91,98	77,65	14,33	76,32	43,15	33,17	6,20	3,10	13,31		13,31	13,65		13,65		75,31		3,30		3,68
10.04.2025	24,00	*	91,72	76,11	15,61	76,76	42,70	34,06	6,20	3,10	14,75		14,75	15,13		15,13		75,52		3,30		3,80
11.04.2025	24,00	*	90,23	76,47	13,76	76,56	42,51	34,05	6,20	3,10	12,82		12,82	13,16		13,16		75,56		3,30		3,66
12.04.2025	24,00	*	91,99	75,15	16,84	75,52	41,77	33,75	6,20	3,10	16,00		16,00	16,40		16,40		74,45		3,30		3,82
13.04.2025	24,00	*	94,85	77,95	16,90	73,33	42,40	30,93	6,20	3,10	15,99		15,99	16,38		16,38		72,25		3,30		3,66
14.04.2025	24,00	*	94,80	79,10	15,70	70,59	42,26	28,33	6,20	3,10	14,84		14,84	15,18		15,18		70,09		3,30		3,36
15.04.2025	24,00	*	95,25	79,15	16,10	70,92	43,73	27,19	6,20	3,10	15,30		15,30	15,65		15,65		70,46		3,30		3,30
16.04.2025	24,00	*	93,83	78,71	15,12	71,00	44,03	26,97	6,20	3,10	14,26		14,26	14,59		14,59		70,45		3,30		3,20
17.04.2025	24,00	*	95,07	79,62	15,45	70,93	44,61	26,32	6,20	3,10	14,61		14,61	14,94		14,94		70,48		3,30		3,20
18.04.2025	24,00	*	93,27	79,92	13,35	71,87	45,18	26,69	6,20	3,10	12,48		12,48	12,77		12,77		71,20		3,30		3,10
19.04.2025	24,00	*	95,38	80,40	14,98	70,87	46,25	24,62	6,20	3,10	14,10		14,10	14,42		14,42		70,33		3,30		3,05
20.04.2025	24,00	*	93,90	79,06	14,84	70,39	44,50	25,89	6,20	3,10	14,05		14,05	14,37		14,37		69,96		3,30		3,10
21.04.2025	24,00	*	92,59	78,86	13,73	70,83	43,64	27,19	6,20	3,10	12,78		12,78	13,07		13,07		70,09		3,30		3,12
22.04.2025	24,00	*	94,70	78,89	15,81	71,06	42,86	28,20	6,20	3,10	14,96		14,96	15,31		15,31		70,58		3,30		3,36
Среднее	24,00		93,34	77,69	15,65	71,82	42,58	29,24	6,20	3,10	14,76		14,76	15,10		15,10		71,03		3,30		3,40
Итого	696,00		2706,93	2252,98	453,95						427,97		427,97	437,92		437,92						98,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2025	61590,5	51695,10	11067,10		11343,70			3276,91	21444,30
23.04.2025	64467,1	54100,80	11536,80		11824,10			3414,58	22212,30

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ, 104,03 Гкал

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 468,12 м.куб.

48 час 6,8 Гкал

48 час 29,2 куб.м

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО

1,37 Гкал

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович
Эл.доверенность №f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.04.25 10:51 (MSK)

28.04.25 10:05 (MSK)

Ответственный за учет теплоносителя (от абонента)

Идентификатор: 626cc33a-6b56-4f27-9900-dfc29a2e847c

Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D